


ブロック塀等の点検のチェックポイント（参考）

様式第1号の1(第3条、第7条関係)

補強コンクリートブロック塀の点検表



出典：
パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会 2013.1 より一部改

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	地盤からの高さが2.2m以下である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	地盤からの高さが2mを超える塀で、厚さが15cm以上である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		地盤からの高さが2m以下の塀で、厚さが10cm以上である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
3	控壁 (高さが1.2mを超える塀の場合)	塀の長さが3.4m以内ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控壁がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	基礎	鉄筋コンクリート造の基礎がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		高さが1.2mを超える塀で、基礎の根入れ深さが30cm以上である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
5	鉄筋	塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm以内ごとに配筋されている。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		横筋が壁頂部及び基礎に、縦筋は端部及び隅角部に配筋されており、それぞれかぎ掛けされている。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている。又はひび割れがある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
	評価	6項目のうち1つでも不適合があれば、ブロック塀等の安全対策が必要です。		