

事業名：橋本市上水道事業

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年度	メーカー名
A1	-	001	E	あやの台配水池	引込盤	配水池		2000	松下電工
A1	-	002	C	あやの台配水池	配水池	配水池	PC4.480m ³	2000	
A1	-	003	K	あやの台配水池	水位計	配水池	検出器SL-130B 中継箱JB-233M 変換器PSB-130A	2000	JFEアドバンテック
A1	-	004	E	あやの台配水池	滅菌装置収納盤(不使用)	配水池		2000	
A1	-	005	E	あやの台配水池	滅菌装置操作盤(不使用)	配水池(滅菌装置収納繁内)		2000	
A1	-	006	M	あやの台配水池	次亜貯槽(不使用)	配水池(滅菌装置収納繁内)	200L 型式YT-200 次亜注入ポンプは、どこかへ移設された	2000	オーヤラックス
A1	-	007	M	あやの台配水池	流入電動弁	流入弁室		2000	
A1	-	008	K	あやの台配水池	隅田低区流量計(あやの台)	流量計室	Φ400 発信器	2000	横河電気
A1	-	009	K	あやの台配水池	流量計(公団)	流量計室	Φ350 発信器	2000	
A1	-	010	E	あやの台配水池	インバータ盤	電気室		2000	パナソニック
A1	-	011	E	あやの台配水池	無停電電源装置	電気室(インバータ盤内)	型式PIT2SG/製番71400760	2000	松下電器
A1	-	012	E	あやの台配水池	整流器盤	電気室		2000	パナソニック
A1	-	013	E	あやの台配水池	制御弁式据置鉛蓄電池	電気室(整流器盤内)	型式MSE-50-12SP形	2000	松下電器
A1	-	014	E	あやの台配水池	自動定電圧装置付サイリスタ整流器	電気室(整流器盤内)	型式KS30-50MSP/製番71400760	2000	松下電器
A1	-	015	E	あやの台配水池	計装盤	電気室	型式ZI-K/製番99491KP	2000	パナソニック
A1	-	016	E	あやの台配水池	テレメータ盤	電気室		2000	パナソニック
A1	-	017	E	あやの台配水池	遠方制御装置	電気室(テレメータ盤内)	型式ZI-TM/製番99491TM	2000	パナソニック
A1	-	018	E	あやの台配水池	小峰台送水ポンプ盤	電気室	型式ZI-MCB/製番03718LP3	2003	パナソニック
A1	-	019	E	あやの台配水池	流入弁操作盤	電気室	型式ZI-LCB/製番99491LV1	2000	パナソニック
A1	-	020	E	あやの台配水池	変圧器二次切換盤	電気室		2000	パナソニック
A1	-	021	E	あやの台配水池	接地端子盤	電気室	型式ZI-ETT/製番99491TBE	2000	パナソニック
A1	-	022	E	あやの台配水池	10P	電気室	端子函/製番K8794-02	2000	松下電工
A1	-	023	E	あやの台配水池	L-1	電気室	分電盤/製番K8794-01	2000	パナソニック
A1	-	024	K	あやの台配水池	自動水質監視装置	ポンプ室	型式WM500/製番11WB01121 水温水圧残留塩素	2000	横河電気
A1	-	025	K	あやの台配水池	水温計	ポンプ室(自動水質監視装置内)		2000	横河電気
A1	-	026	K	あやの台配水池	水圧計	ポンプ室(自動水質監視装置内)		2000	横河電気
A1	-	027	K	あやの台配水池	残留塩素計	ポンプ室(自動水質監視装置内)		2000	横河電気
A1	-	028	K	あやの台配水池	あやの台配水流量計 変換器	ポンプ室	型式AM11/製番21W826782 034	2000	横河電気
A1	-	029	K	あやの台配水池	公団配水流量計 変換器	ポンプ室	型式AM11/製番21W826783 034	2000	横河電気
A1	-	030	M	あやの台配水池	1号小峰台送水ポンプ	ポンプ室	型式200CENM/製番R034385501/吐出し量3m3/m/全揚程16m/回転速度1760min-1/軸受番号6208	2004	荏原製作所
A1	-	031	M	あやの台配水池	2号小峰台送水ポンプ	ポンプ室	型式200CENM/製番R034385502/吐出し量3m3/m/全揚程16m/回転速度1760min-1/軸受番号6208	2004	荏原製作所
A1	-	032	M	あやの台配水池	1号小峰台送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ300製番03BZ1270-01型式LTKD-05/製番JU0402125301-2	2004	前澤工業
A1	-	033	M	あやの台配水池	2号小峰台送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ300製番03BZ1270-01型式LTKD-05/製番JU0402125301-1	2004	前澤工業
A1	-	034	E	あやの台配水池	給排気ファン盤	発電機室	型式ZI-MCB/製番03718LG1	2004	パナソニック
A1	-	035	M	あやの台配水池	No.1給気ファン	発電機室		2004	
A1	-	036	M	あやの台配水池	No.1排風ファン	発電機室		2004	
A1	-	037	M	あやの台配水池	No.2排風ファン(不使用)	発電機室		2004	
A1	-	038	E	あやの台配水池	発電機	発電機室	製品AG60SS	2004	ヤンマー
A1	-	039	E	あやの台配水池	自動制御盤	発電機室	型式R6S-C/製番0021	2004	ヤンマー
A1	-	040	A	あやの台配水池	ポンプ棟	ポンプ室・電気室・発電機室	371m2	2000	
A2	-	001	C	山内配水池	配水池	配水池	RC195m3	1987	
A2	-	002	E	山内配水池	1号・2号切替スイッチボックス	配水池	電極切り替えボックス	1987	
A3	-	001	E	境原中継ポンプ場	引込盤	ポンプ所		1988	
A3	-	002	M	境原中継ポンプ場	流入電動弁	ポンプ所(流入弁室)	スルース弁φ150製番88127LTKD-02G製造番号G512704-1	1988	千代田工業
A3	-	003	M	境原中継ポンプ場	No.1送水ポンプ	ポンプ室	型式80MS4 615/製番PX837849.1/吐出し量0.75m3/m/全揚程75m/回転速度1750min-1/出力15kW	1998	荏原製作所
A3	-	004	M	境原中継ポンプ場	No.2送水ポンプ	ポンプ室	型式80MS4 615/製番PX837849.2/吐出し量0.75m3/m/全揚程75m/回転速度1750min-1/出力15kW	1998	荏原製作所
A3	-	005	E	境原中継ポンプ場	送水ポンプ盤	ポンプ室	製番H8712-12	1988	大同電機
A3	-	006	E	境原中継ポンプ場	異常通報装置盤(クラウド監視装置収納)	ポンプ室	製番200-2840	2000	三星電機
A3	-	007	A	境原中継ポンプ場	ポンプ室	ポンプ室	CB19m2 ポンプ井30m3	1988	
A4	-	001	E	小峰台配水池	取引用電力量計箱	配水池		1994	
A4	-	002	C	小峰台配水池	配水池	配水池	PC2.720m3	1994	
A4	-	003	K	小峰台配水池	水位計	配水池	検出器SL-130B 中継箱JB-333M 変換器PSB-130A	1994	JFEアドバンテック
A4	-	004	K	小峰台配水池	流量計	配水池	Φ400/型式AM340DG	1994	横河電機
A4	-	005	M	小峰台配水池	流入電動弁	配水池	φ400	1994	
A4	-	006	M	小峰台配水池	緊急遮断弁	配水池	Φ400/工番112074102	2012	前澤工業
A4	-	007	E	小峰台配水池	滅菌装置収納盤	配水池		2004	
A4	-	008	E	小峰台配水池	滅菌装置盤	配水池(滅菌装置収納盤内)		2004	
A4	-	009	M	小峰台配水池	次亜タンク	配水池(滅菌装置収納盤内)	型式YT-200F/製番304-0306-0	2004	オーヤラックス
A4	-	010	M	小峰台配水池	No.1注入ポンプ	配水池(滅菌装置収納盤内)	型式DSP-1S-1/製番2219/吐出し量22.8ml/min/出力33w	2004	オーヤラックス

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A4	-	011	M	小峰台配水池	No.2注入ポンプ（現在なし）	配水池(滅菌装置収納盤内)	型式DSP-1S-1/製番2218/吐出し量22.8ml/min/出力33w	2004	オーヤラックス
A4	-	012	E	小峰台配水池	照明分電盤	電気室	分電盤/製番8334	1994	因幡電機製作所
A4	-	013	E	小峰台配水池	接地端子盤	電気室		1994	
A4	-	014	E	小峰台配水池	保安器盤	電気室		1994	
A4	-	015	E	小峰台配水池	計装盤	電気室	製番9H3652MH	1994	明電舎
A4	-	016	E	小峰台配水池	テレメータ盤(子局)	電気室	製番9H3652MH	1994	明電舎
A4	-	017	E	小峰台配水池	直流電源盤	電気室	製番9H3652MH	1994	明電舎
A4	-	018	E	小峰台配水池	直流電源装置	電気室(直流電源盤内)	型式SGB1-129-20MV/製番F76476H	1994	日本電池
A4	-	019	E	小峰台配水池	緊急遮断弁操作盤	電気室	型式LCB/工番112074105/4	2012	前澤工業
A4	-	020	K	小峰台配水池	地震検出器	電気室(緊急遮断弁操作盤内)	型式SCL-D/製番2529/2530	2012	中部精機
A4	-	021	E	小峰台配水池	直流電源装置	電気室(緊急遮断弁操作盤内)	型式SGF1-24-7SWB24DATH/製番130918-3	2013	和晃技研
A4	-	022	K	小峰台配水池	自動水質監視装置	電気室	型式WM500/製番22D500067	2004	横河電機
A4	-	023	K	小峰台配水池	水温計	電気室(自動水質監視装置内)		1994	横河電機
A4	-	024	K	小峰台配水池	水圧計	電気室		1994	横河電機
A4	-	025	K	小峰台配水池	pH計	電気室		1994	
A4	-	026	K	小峰台配水池	残留塩素計	電気室		1994	
A4	-	027	A	小峰台配水池	電気室	電気室	25m2	1994	
A5	-	001	E	細川中継ポンプ場	避雷接地端子箱	引込柱		2017	
A5	-	002	C	細川中継ポンプ場	No.1ポンプ井	ポンプ室	700m3	1979	
A5	-	003	C	細川中継ポンプ場	No.2ポンプ井	ポンプ室	700m3	1979	
A5	-	004	K	細川中継ポンプ場	No.1ポンプ井水位計	ポンプ室	検出器SL-130B-01 中継箱JB-433M 変換器PSB-130A	2002	JFEアドバンテック
A5	-	005	K	細川中継ポンプ場	No.2ポンプ井水位計	ポンプ室	検出器SL-180B 中継箱JB-483M 変換器PSB-180A	2015	JFEアドバンテック
A5	-	006	M	細川中継ポンプ場	No.1流入電動弁	ポンプ室	φ500 バタ	1979	
A5	-	007	M	細川中継ポンプ場	No.2流入電動弁	ポンプ室	φ500 バタ	1979	
A5	-	008	E	細川中継ポンプ場	流入弁動力制御盤	ポンプ室	制御盤/形式VS-5/製番6Q3998MHY 13K28	2017	明電舎
A5	-	009	E	細川中継ポンプ場	城山台送水ポンプ動力盤	ポンプ室(城山台系)	制御盤/形式VS-5/製番6Q3999MHY 11K28	2017	明電舎
A5	-	010	E	細川中継ポンプ場	城山台補助継電器盤	ポンプ室(城山台系)	形式VS-17/製番6Q3999MHY 14K28	2017	明電舎
A5	-	011	M	細川中継ポンプ場	No.1送水ポンプ	ポンプ室(城山台系)	型式MV-OF2/枠番1502FZA/吐出し量2.7m3/m/全揚程68m/回転速度1780min-1/製造番号1C17400101	2016	クボタ
A5	-	012	M	細川中継ポンプ場	No.2送水ポンプ	ポンプ室(城山台系)	型式MV-OF2/枠番1502FZA/吐出し量2.7m3/m/全揚程68m/回転速度1780min-1/製造番号1C17400102	2016	クボタ
A5	-	013	M	細川中継ポンプ場	No.1吐出弁	ポンプ室(城山台系)	スルース弁φ150/型式LTKD-01/製番161HNB086301-1	2,017	清水合金、西部電機
A5	-	014	M	細川中継ポンプ場	No.2吐出弁	ポンプ室(城山台系)	スルース弁φ150/型式LTKD-01/製番161HNB086301-2	2017	清水合金、西部電機
A5	-	015	M	細川中継ポンプ場	城山台真空ポンプ動力制御盤	ポンプ室(城山台系)	制御盤/形式VS-5/製番6Q3999MHY 12K28	2017	明電舎
A5	-	016	M	細川中継ポンプ場	No.1真空ポンプ	ポンプ室(城山台系)	型式40NV 63.7B/製番P16731663.1 吐出し量1.6m3/min VACUUM 61.4kPa 3.7kw1800min-1	2016	荏原製作所
A5	-	017	M	細川中継ポンプ場	No.2真空ポンプ	ポンプ室(城山台系)	型式40NV 63.7B/製番P16731663.2 吐出し量1.6m3/min VACUUM 61.4kPa 3.7kw1800min-1	2016	荏原製作所
A5	-	018	M	細川中継ポンプ場	補水槽	ポンプ室(城山台系)		2016	
A5	-	019	E	細川中継ポンプ場	三石台送水ポンプ動力盤	ポンプ室(三石台系)	制御盤/形式VS-5/製番6Q4161MHY 14K28	2016	明電舎
A5	-	020	E	細川中継ポンプ場	三石台補助継電器盤	ポンプ室(三石台系)	形式VS-17/製番6Q4161MHY 11K28	2016	明電舎
A5	-	021	M	細川中継ポンプ場	No.1送水ポンプ	ポンプ室(三石台系)	型式MV-OF2/枠番1303FZA/吐出し量1.3m3/min/全揚程87m/回転速度1780min-1/製造番号1C17400301	2016	クボタ
A5	-	022	M	細川中継ポンプ場	No.2送水ポンプ	ポンプ室(三石台系)	型式MV-OF2/枠番1303FZA/吐出し量1.3m3/min/全揚程87m/回転速度1780min-1/製造番号1C17400302	2016	クボタ
A5	-	023	M	細川中継ポンプ場	No.1吐出弁	ポンプ室(三石台系)	スルース弁φ150/型式LTKD-01/製番171HNB016801-1	2017	清水合金、西部電機
A5	-	024	M	細川中継ポンプ場	No.2吐出弁	ポンプ室(三石台系)	スルース弁φ150/型式LTKD-01/製番171HNB016801-2	2017	清水合金、西部電機
A5	-	025	M	細川中継ポンプ場	三石台真空ポンプ動力制御盤	ポンプ室(三石台系)	制御盤/形式VS-5/製番6Q4161MHY 15K28	2016	明電舎
A5	-	026	M	細川中継ポンプ場	No.1真空ポンプ	ポンプ室(三石台系)	型式40NV 63.7B/製番P16731663.5 吐出し量1.6m3/min VACUUM 61.4kPa 3.7kw1800min-1	2016	荏原製作所
A5	-	027	M	細川中継ポンプ場	No.2真空ポンプ	ポンプ室(三石台系)	型式40NV 63.7B/製番P16731663.6 吐出し量1.6m3/min VACUUM 61.4kPa 3.7kw1800min-1	2016	荏原製作所
A5	-	028	M	細川中継ポンプ場	補水槽	ポンプ室(三石台系)		2016	
A5	-	029	E	細川中継ポンプ場	紀見ヶ丘送水ポンプ動力盤	ポンプ室(紀見ヶ丘系)	制御盤/形式VS-5/製番6Q3998MHY 11K28	2017	明電舎
A5	-	030	E	細川中継ポンプ場	紀見ヶ丘補助継電器盤	ポンプ室(紀見ヶ丘系)	形式VS-17/製番6Q3998MHY 14K28	2017	明電舎
A5	-	031	M	細川中継ポンプ場	No.1送水ポンプ	ポンプ室(紀見ヶ丘系)	型式MV-OF2/枠番1304FZA/吐出し量1.2m3/min/全揚程120m/回転速度1780min-1/製造番号1C17400401	2017	クボタ
A5	-	032	M	細川中継ポンプ場	No.2送水ポンプ	ポンプ室(紀見ヶ丘系)	型式MV-OF2/枠番1304FZA/吐出し量1.2m3/min/全揚程120m/回転速度1780min-1/製造番号1C17400402	2017	クボタ
A5	-	033	M	細川中継ポンプ場	No.1吐出弁	ポンプ室(紀見ヶ丘系)	スルース弁φ125/型式LTKD-01/製番161HNB034001-1	2017	清水合金、西部電機
A5	-	034	M	細川中継ポンプ場	No.2吐出弁	ポンプ室(紀見ヶ丘系)	スルース弁φ125/型式LTKD-01/製番161HNB034001-2	2017	清水合金、西部電機
A5	-	035	M	細川中継ポンプ場	紀見ヶ丘真空ポンプ動力制御盤	ポンプ室(紀見ヶ丘系)	制御盤/形式VS-5/製番6Q3998MHY 12K28	2017	明電舎
A5	-	036	M	細川中継ポンプ場	No.1真空ポンプ	ポンプ室(紀見ヶ丘系)	型式40NV 63.7B/製番P16731663.3 吐出し量1.6m3/min VACUUM 61.4kPa 3.7kw1800min-1	2016	荏原製作所
A5	-	037	M	細川中継ポンプ場	No.2真空ポンプ	ポンプ室(紀見ヶ丘系)	型式40NV 63.7B/製番P16731663.4 吐出し量1.6m3/min VACUUM 61.4kPa 3.7kw1800min-1	2016	荏原製作所
A5	-	038	M	細川中継ポンプ場	補水槽	ポンプ室(紀見ヶ丘系)		2016	
A5	-	039	E	細川中継ポンプ場	作業用電源盤	ポンプ室	制御盤/形式WM-2/製番6Q4000MHY 11K28	2017	明電舎
A5	-	040	M	細川中継ポンプ場	排風機 FE-1	ポンプ室		1979	
A5	-	041	M	細川中継ポンプ場	排風機 FE-2	ポンプ室		1979	
A5	-	042	E	細川中継ポンプ場	引込受電盤	電気室	スイッチギヤ/形式VS-5/製番6Q3575MHY 11K28	2016	明電舎
A5	-	043	E	細川中継ポンプ場	真空しゃ断器	電気室(引込受電盤内)	形式VBJD-6213BC-M/製造番号MN9086DS	2016	明電舎
A5	-	044	E	細川中継ポンプ場	変圧器盤	電気室	スイッチギヤ/形式VS-5/製番6Q3575MHY 12K28	2016	明電舎

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A5	-	045	E	細川中継ポンプ場	動力主幹盤	電気室	スイッチギヤ/形式VS-5/製番6Q3575MHY 14K28	2016	明電舎
A5	-	046	E	細川中継ポンプ場	照明主幹盤	電気室	スイッチギヤ/形式VS-5/製番6Q3575MHY 15K28	2016	明電舎
A5	-	047	E	細川中継ポンプ場	計装変換器盤	電気室	形式VS-5/製番6Q3998MHY 17K28	2017	明電舎
A5	-	048	E	細川中継ポンプ場	UPS盤	電気室	交流無停電電源装置形式RE-UWTT51007/製造番号30555303	2017	GSユアサ
A5	-	049	E	細川中継ポンプ場	入出力盤	電気室	製造番号30555305	2017	GSユアサ
A5	-	050	E	細川中継ポンプ場	蓄電池盤	電気室	製造番号30555307	2017	GSユアサ
A5	-	051	E	細川中継ポンプ場	蓄電池	電気室(蓄電池盤内)	据置鉛蓄電池(制御弁式)組電池名称SNSX-50 180セル/単電池形式SNS-50-12 180セル/製造番号SLIRPP	2017	GSユアサ
A5	-	052	E	細川中継ポンプ場	細川中継ポンプ場TC/TM子局1	電気室	製番0N6824SVA	2003	明電舎
A5	-	053	E	細川中継ポンプ場	細川中継ポンプ場TC/TM子局2	電気室	製番0N6824SVA	2003	明電舎
A5	-	054	E	細川中継ポンプ場	柿の木坂・紀見ヶ丘遠方監視制御装置盤	電気室	製番0T8715SV	2017	明電舎
A5	-	055	E	細川中継ポンプ場	城山台・三石台遠方監視制御装置盤	電気室	製番0T7737SV	2017	明電舎
A5	-	056	E	細川中継ポンプ場	照明及びコンセント分電盤	電気室	分電盤/製番BN10612 9B	1997	松下電工
A5	-	057	E	細川中継ポンプ場	排風機操作盤	電気室	制御盤/製番K3274 2	1979	松下電工
A5	-	058	E	細川中継ポンプ場	火災報知器	電気室	P型2級受信機 型名PR-2NK/製番H-2928	1976	ニッタン
A5	-	059	M	細川中継ポンプ場	排風機 FE-1	電気室		1979	
A5	-	060	E	細川中継ポンプ場	発電機補機動力制御盤	発電機室	制御盤/形式VS-3/製番6Q4001MHY 11K28	2017	明電舎
A5	-	061	E	細川中継ポンプ場	防災用自家発電装置	発電機室	製造番号4B6026LD製造者形式番号ZXV450LPBSS 定格出力300kw	2017	明電舎
A5	-	062	E	細川中継ポンプ場	自動始動発電機盤	発電機室(防災用自家発電装置内)	形式VS-3E/製番4B6026LD	2017	明電舎
A5	-	063	E	細川中継ポンプ場	発電機	発電機室(防災用自家発電装置内)	形式ZXV450LPBSS機関番号2013722373 ディーゼル発電装置375kVA/220V/984A/60Hz	2017	明電舎
A5	-	064	E	細川中継ポンプ場	据置鉛電池	発電機室(防災用自家発電装置内)	形式MSE-200製造番号24391	2017	古河電池
A5	-	065	M	細川中継ポンプ場	エンジン	発電機室(防災用自家発電装置内)	形式 TAD1344GE/SPEC NO 869392/SERIAL 2013722373	2017	VOLVO PENTA
A5	-	066	M	細川中継ポンプ場	燃料タンク	発電機室	390L	2017	
A5	-	067	M	細川中継ポンプ場	燃料移送ポンプ1号	発電機室	製造番号P17701227.1/型式20GPA6.4A/吐出量30l/min/全揚程30m	2017	荏原製作所
A5	-	068	M	細川中継ポンプ場	燃料移送ポンプ2号	発電機室	製造番号P17701227.2/型式20GPA6.4A/吐出量30l/min/全揚程30m	2017	荏原製作所
A5	-	069	M	細川中継ポンプ場	第1消音器	発電機室		2017	
A5	-	070	M	細川中継ポンプ場	第2消音器	発電機室		2017	
A5	-	071	M	細川中継ポンプ場	1号給気ファン	発電機室		2017	
A5	-	072	M	細川中継ポンプ場	2号給気ファン	発電機室		2017	
A5	-	073	M	細川中継ポンプ場	換気ファン	発電機室		2017	
A5	-	074	M	細川中継ポンプ場	排風機 FE-3	発電機室		1979	
A5	-	075	M	細川中継ポンプ場	燃料タンク	地下燃料タンク貯蔵所	1500L	2017	
A5	-	076	A	細川中継ポンプ場	ポンプ所		400m2	1979	
A6	-	001	E	城山台配水池	引込盤	配水池	製造番号H46457-02-84029	2017	河村電器産業
A6	-	002	C	城山台配水池	低区配水池	配水池	RC2.490m3	1979	
A6	-	003	K	城山台配水池	No.1配水池水位計	配水池	検出器SL-180B 中継箱JB-483M 変換器PSB-180A-01	2017	JFEアドバンテック
A6	-	004	K	城山台配水池	No.2配水池水位計	配水池	検出器SL-130B-01 中継箱JB-433M 変換器PSB-130A	2002	JFEアドバンテック
A6	-	005	M	城山台配水池	緊急遮断弁	配水池	呼び径350mm/工番112074104	2012	前澤工業
A6	-	006	E	城山台配水池	安定器箱盤	電気室1F		1979	
A6	-	007	E	城山台配水池	電灯盤	電気室1F		1979	
A6	-	008	E	城山台配水池	火災報知器	電気室1F	P型2級受信機 型名PRE-EW03	1979	ホーチキ
A6	-	009	E	城山台配水池	動力盤	電気室1F	(発電排気ファン、常用排気ファン用)	1979	
A6	-	010	E	城山台配水池	可変電圧始動器	電気室1F	型MVS式A/製番V30012	1979	電光工業
A6	-	011	E	城山台配水池	遠方監視制御装置盤	電気室1F	配電盤/形式VS-17/製番6Q9420MHY 11K28	2017	明電舎
A6	-	012	E	城山台配水池	UPS	電気室1F	YUMIC-SHA030AH1/製造番号0869-2570601473	2017	GSユアサ
A6	-	013	E	城山台配水池	バッテリー	電気室1F	YUMIC-SHA030AB1/BATTERY/PXL12072J/製造番号0005-3470702689	2017	GSユアサ
A6	-	014	E	城山台配水池	緊急遮断弁操作盤	電気室1F	型式LCB/工番112074105/3	2012	前澤工業
A6	-	015	K	城山台配水池	地震検出装置	電気室1F(緊急遮断弁操作盤内)	型式SCL-D/製番2531	2012	中部精機
A6	-	016	E	城山台配水池	直流電源装置	電気室1F(緊急遮断弁操作盤内)	型式SGF1-24-7SWB24DATH/製番	2013	和晃技研
A6	-	017	M	城山台配水池	排気ファン	電気室1F	型式No5AIR2/製造番号P17761916/CAP4140m ³ /h/PRESS130Pa	2018	
A6	-	018	M	城山台配水池	排気ファン	電気室1F	型式No5AIR2/製造番号P17761912/CAP4140m ³ /h/PRESS130Pa	2018	
A6	-	019	E	城山台配水池	流入弁・高区送水ポンプ動力制御盤	ポンプ室B1F	制御盤/形式VS-5/製番6Q4003MHY 11K28	2017	明電舎
A6	-	020	E	城山台配水池	低圧動力盤	ポンプ室B1F	スイッチギヤ/形式VS-5/製番6Q4003MHY 11K28	2017	明電舎
A6	-	021	M	城山台配水池	1号城山台高区送水ポンプ	ポンプ室B1F	型式SV-JA/枠番134AZA/全揚程32m/吐出し量1.5m ³ /min/製造番号1C17400201	2017	クボタ
A6	-	022	M	城山台配水池	2号城山台高区送水ポンプ	ポンプ室B1F	型式SV-JA/枠番134AZA/全揚程32m/吐出し量1.5m ³ /min/製造番号1C17400202	2017	クボタ
A6	-	023	E	城山台配水池	防災用自家発電装置	ポンプ室B1F	製造番号4B6027LD	2017	明電舎
A6	-	024	E	城山台配水池	自動始動発電機盤	ポンプ室B1F	配電盤/形式VS-3E/製番4B6027LD	2017	明電舎
A6	-	025	E	城山台配水池	発電機	ポンプ室B1F(防災用自家発電装置内)	形式ZXMA80P10BS ディーゼル発電装置75kVA/220V/197A/60Hz	2017	明電舎
A6	-	026	M	城山台配水池	エンジン	ポンプ室B1F(防災用自家発電装置内)	型式6D16	2017	三菱フソウ
A6	-	027	M	城山台配水池	第1消音器	ポンプ室B1F		2017	
A6	-	028	M	城山台配水池	第2消音器	ポンプ室B1F		2017	
A6	-	029	M	城山台配水池	No.1流入電動弁	ポンプ室B1F	スルース弁φ300製番20-79-08124-010LTKD-05製番9511237-2	1979	

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A6	-	030	M	城山台配水池	No.2流入電動弁	ポンプ室B1F	スルース弁φ300製番20-79-08124-010LTKD-05製番9511237-1	1979	
A6	-	031	K	城山台配水池	高区配水池流量計	ポンプ室B1F	検出器:型式MF210/Φ100/製番943PJ010 変換器:型式AXFA11G/製番S5MC06839 249	1979	横河電機変換器は2012更新
A6	-	032	K	城山台配水池	低区配水池流量計	ポンプ室B1F	検出器:型式MF225/Φ250/製番943PJ011 変換器:型式AXFA11G/製番S5MC06838 249	1979	横河電機変換器は2012更新
A6	-	033	C	城山台配水池	高区配水池	高架水槽	RC100m3	1979	
A6	-	034	K	城山台配水池	高区配水池水位計	高架水槽	検出器SL-130B-01 中継箱JB-433M 変換器PSB-130A	2005	JFEアドバンテック
A6	-	035	A	城山台配水池	ポンプ室	ポンプ室	199m2	1979	
A8	-	001	E	三石台配水池	引込開閉器盤	配水池	型式WM-2/製番6Q3579MHY 11K28	2017	明電舎
A8	-	002	C	三石台配水池	配水池	配水池	PC1,460m3	1988	
A8	-	003	K	三石台配水池	配水池水位計	配水池	検出器SL-180B 中継箱JB-483M 変換器PSB180A	2013	JFEアドバンテック
A8	-	004	K	三石台配水池	高区配水流量計	配水池	電磁式 φ80 型式YM208W/製番F061DA003 530	1988	横河電機
A8	-	005	K	三石台配水池	低区配水流量計	配水池	電磁式 φ200 型式YM320W/製番F064GA006 821	1988	横河電機
A8	-	006	E	三石台配水池	中継端子・計装盤	ポンプ室	型式PEA-FF/電圧AC200V/周波数60Hz/製番1E5529MHY 101	1988	明電舎
A8	-	007	M	三石台配水池	No.1送水ポンプ	ポンプ室	型式50MS5M/5.5kw/1800rpm/製番PL746485.1	1990	荏原製作所
A8	-	008	M	三石台配水池	No.2送水ポンプ	ポンプ室	型式50MS5M/5.5kw/1800rpm/製番PL746485.2	1990	荏原製作所
A8	-	009	M	三石台配水池	圧力用タンク	ポンプ室	型式50UYPMS465.5/5.5kw/タンク容量0.8m3/重量1.5t/製番P5814350	1985	荏原製作所
A8	-	010	E	三石台配水池	制御盤No.1	ポンプ室	型式EPF2-5.5DX/MOTOR5.5kw/製番P5814350・ED201533	1985	荏原製作所
A8	-	011	E	三石台配水池	制御盤No.2	ポンプ室	製番P0276078	1980	荏原製作所
A8	-	012	E	三石台配水池	遠方監視制御装置盤	ポンプ室	型式VS-16/製番6Q9420MHY 14K28	2017	明電舎
A8	-	013	E	三石台配水池	UPS	ポンプ室(遠方監視制御装置盤内)	YUMIC-SHA020AH1/製造番号0871-2170600763	2017	GSユアサ
A8	-	014	E	三石台配水池	バッテリー	ポンプ室(遠方監視制御装置盤内)	YUMIC-SHA020AB1/製造番号0004-3470700961	2017	GSユアサ
A8	-	015	K	三石台配水池	低区配水流量計 変換器	ポンプ室	型式AXFA11G/製番S5P802480 430	2014	横河電機
A8	-	016	K	三石台配水池	高区配水流量計 変換器	ポンプ室	型式YMA11-A1/製番F001DC904 530	1988	横河電機
A8	-	017	A	三石台配水池	ポンプ室		24m2	1988	
A9	-	001	E	紀見峠中継ポンプ場	取引用計器箱	ポンプ場		1986	
A9	-	002	E	紀見峠中継ポンプ場	紀見峠加圧ポンプ盤(クラウド監視装置収納)	電気室		1986	
A9	-	003	M	紀見峠中継ポンプ場	1号ポンプ	ポンプ室	型式40MSH5M/製番P6814429.1/回転数3550	1985	荏原製作所
A9	-	004	M	紀見峠中継ポンプ場	2号ポンプ	ポンプ室	型式40MSH5M/製番P6814429.1	1986	荏原製作所
A9	-	005	M	紀見峠中継ポンプ場	1号ポンプ吐出弁(不使用)	ポンプ室	形式SS2-7A/型番A1M2078-1	1986	島津製作所
A9	-	006	M	紀見峠中継ポンプ場	2号ポンプ吐出弁(不使用)	ポンプ室	形式SS2-7A/型番A1M2078-2	1986	島津製作所
A9	-	007	A	紀見峠中継ポンプ場	ポンプ室		13.5m2	1986	
A9	-	008	M	紀見峠中継ポンプ場	薬注ユニット	ポンプ室	ETU-50VR-B11-1M 容量50L/製番M061724244	2017	イワキ
A9	-	009	M	紀見峠中継ポンプ場	薬注ポンプ	ポンプ室	EHN-B11VC1MR-55/製番M061703872	2017	イワキ
A10	-	001	C	紀見峠配水池	配水池	配水池	RC40m3	1986	
A11	-	001	C	柱本配水池	配水池	配水池	RC400m3	1991	
A11	-	002	K	柱本配水池	No.1配水池水位計	配水池	検出器SL-120B 中継箱JB-322S 変換器PSB120AS	1990	JFEアドバンテック
A11	-	003	K	柱本配水池	No.2配水池水位計	配水池	検出器SL-120B 中継箱JB-322S 変換器PSB120AS	1990	JFEアドバンテック
A11	-	004	K	柱本配水池	No.1配水池流量計	配水池		1990	
A11	-	005	K	柱本配水池	No.2配水池流量計	配水池		1990	
A11	-	006	E	柱本配水池	計装盤	電気室		1990	
A11	-	007	E	柱本配水池	直流電源盤	電気室		1990	
A11	-	008	E	柱本配水池	直流電源装置	電気室(直流電源盤内)	形名SGB1-129-20MV/製番E78812H	1990	日本電池
A11	-	009	E	柱本配水池	蓄電池	電気室(直流電源盤内)	アルカリ蓄電池/形式AHHE52/製番O01037	1990	日本電池
A11	-	010	E	柱本配水池	テレメータ子局盤	電気室	制御盤/製番9H2419MH	1990	明電舎
A11	-	011	A	柱本配水池	電気室		CB11m2	1991	
A12	-	001	E	紀見ヶ丘配水池	引込盤	配水池		1984	
A12	-	002	M	紀見ヶ丘配水池	1号流入弁	配水池	スルース弁φ200番号MV-5007形式LTKD-02/製番D611001-1	1985	森田鉄工所
A12	-	003	M	紀見ヶ丘配水池	2号流入弁	配水池	スルース弁φ200番号MV-5007形式LTKD-02/製番D611001-2	1985	森田鉄工所
A12	-	004	C	紀見ヶ丘配水池	低区配水池	配水池	RC1,060m3	1984	
A12	-	005	C	紀見ヶ丘配水池	高区配水池	配水池	RC115m3	1984	
A12	-	006	E	紀見ヶ丘配水池	1号低区投げ込み式水位計中継函	配水池	中継箱JB-433M	1984	JFEアドバンテック
A12	-	007	K	紀見ヶ丘配水池	1号低区水位計	配水池	検出器SL-130B-01 変換器PSB-130A	2002	JFEアドバンテック
A12	-	008	E	紀見ヶ丘配水池	2号低区投げ込み式水位計中継函	配水池	中継箱JB-433M	1984	JFEアドバンテック
A12	-	009	K	紀見ヶ丘配水池	2号低区水位計	配水池	検出器SL-130B-01 変換器PSB-130A	2003	JFEアドバンテック
A12	-	010	M	紀見ヶ丘配水池	1号送水ポンプ	ポンプ室	形式150×100 IBLJAM/製番RE40124-02/吐出し量1.9m3/m/全揚程27m/回転速度1750/軸受番号6310	1984	荏原製作所
A12	-	011	M	紀見ヶ丘配水池	2号送水ポンプ	ポンプ室	形式150×100 IBLJAM/製番RE40124-03/吐出し量1.9m3/m/全揚程24.1m/回転速度1750/軸受番号6310	1984	荏原製作所
A12	-	012	M	紀見ヶ丘配水池	1号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ150製番B72642形式LTKD-02/製番D610231-2	1984	泉製作所
A12	-	013	M	紀見ヶ丘配水池	2号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ150製番B72642形式LTKD-02/製番D610231-1	1984	泉製作所
A12	-	014	E	紀見ヶ丘配水池	2号送水ポンプ用エンジン	ポンプ室	形式4T95LT-GN/出力54PS/回転速度1800rpm + 発電機	1984	ヤンマーディーゼル
A12	-	015	M	紀見ヶ丘配水池	2号送水ポンプ用燃料タンク	ポンプ室		1984	
A12	-	016	E	紀見ヶ丘配水池	インバータ盤	ポンプ室	製番1P7029MF	1984	明電舎
A12	-	017	E	紀見ヶ丘配水池	整流器	ポンプ室(インバータ盤内)	自動定電圧サイリスタ整流器/形式SGB3-140-30CA/製番C77573N	1984	日本電池

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A12	-	018	E	紀見ヶ丘配水池	蓄電池	ポンプ室(インバータ盤内)	形式AH50S×30	1984	日本電池
A12	-	019	E	紀見ヶ丘配水池	計装・テレメータ盤	ポンプ室	配電盤/形式BCA-FW/製番1P7028MSY08 K3	1984	明電舎
A12	-	020	E	紀見ヶ丘配水池	動力操作盤	ポンプ室	配電盤/形式BCA-FW/製番1P7028MSY07 K3	1984	明電舎
A12	-	021	E	紀見ヶ丘配水池	充電器盤	ポンプ室	自動盤/型式TLO-8442/製番009-18	1984	エイコーパネル
A12	-	022	E	紀見ヶ丘配水池	電灯分電盤	ポンプ室	分電盤/製番M1102	1984	河村電器産業
A12	-	023	E	紀見ヶ丘配水池	蓄電池盤	ポンプ室		1984	
A12	-	024	E	紀見ヶ丘配水池	蓄電池	ポンプ室(蓄電池盤内)	アルカリ蓄電池/形式AHH40E/製番G8019	1984	日本電池
A12	-	025	K	紀見ヶ丘配水池	低区配水流量計	流出管室	形式YM210G/製番F018CA153 430	1984	横河電機
A12	-	026	K	紀見ヶ丘配水池	高区配水流量計	流出管室	形式YM210G/製番F018CA154 430	1984	横河電機
A12	-	027	E	紀見ヶ丘配水池	柱本配水池送水ポンプ盤	ポンプ室(柱本)	形式HD-XX/製番8380-1	1990	東光精機
A12	-	028	E	紀見ヶ丘配水池	柱本配水池遠方監視盤	ポンプ室(柱本)	制御盤/製番9H2419MH	1990	明電舎
A12	-	029	M	紀見ヶ丘配水池	1号送水ポンプ	ポンプ室(柱本)	型式80MS3M/製番PL746070.2/吐出し量0.66m3/m/全揚程60m/回転速度1735rpm	1999	荏原製作所
A12	-	030	M	紀見ヶ丘配水池	2号送水ポンプ	ポンプ室(柱本)	型式80MS3M/製番PL746070.1/吐出し量0.66m3/m/全揚程60m/回転速度1735rpm	1999	荏原製作所
A12	-	031	M	紀見ヶ丘配水池	1号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室(柱本)	スルース弁φ75製番89SST1364形式LTKD-01G/製番J712970-2	1990	前澤工業
A12	-	032	M	紀見ヶ丘配水池	2号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室(柱本)	スルース弁φ75製番89SST1364形式LTKD-01G/製番J712970-1	1990	前澤工業
A12	-	033	K	紀見ヶ丘配水池	高区配水池水位計	高架水槽	検出器SL-180B 中継箱JB-483M 変換器PSB180A-01/製番0188132	2018	JFEアドバンテック
A13	-	001	C	原田配水池	配水池	配水池	RC47m3	1955	
A14	-	001	E	運動公園配水池	取引計器箱	配水池		1988	
A14	-	002	C	運動公園配水池	配水池	配水池	PC600m3	1988	
A14	-	003	K	運動公園配水池	配水池水位計	配水池	検出器SL-180B 中継箱JB-483S 変換器PSB-180A-02/製番019X410	2019	JFEアドバンテック
A14	-	004	E	運動公園配水池	隔測メーター	配水池		1991	愛知時計電機
A14	-	005	E	運動公園配水池	配水池計装盤	電気室	制御盤/製番9H2831MH	1991	明電舎
A14	-	006	E	運動公園配水池	分電盤	電気室	分電盤/	1991	内外電機
A14	-	007	E	運動公園配水池	火災受信機	電気室		1991	能美防災
A14	-	008	E	運動公園配水池	UPS	電気室	製品YUMIC-SHA020AH1/製番	2020	GSユアサ・コーポレーション
A14	-	009	K	運動公園配水池	配水流量計	流量計室1	ウォルトマン式/Φ75/型承L094号27	1991	愛知時計電機
A14	-	010	K	運動公園配水池	配水流量計	流量計室2	電磁式/Φ80/型式AM208DG/製番F147KA383 143/	1991	横河電機
A14	-	011	M	運動公園配水池	床排水ポンプ	流量計室2	水中ポンプ/型式ST-10493248/製番32PNA2.15S-61/口径32mm/吐出量0.08/0.15m3/min/全揚程5/2m	1991	鶴見製作所
A14	-	012	K	運動公園配水池	配水流量計	流量計室3	電磁式/Φ150/型式AM215DG/製番F147KA333 143/	1991	横河電機
A14	-	013	A	運動公園配水池	電気室		20m2	1988	
A15	-	001	E	運動公園中継ポンプ場	引込開閉器盤	ポンプ場		1991	
A15	-	002	C	運動公園中継ポンプ場	ポンプ井	ポンプ場	102m3	1991	
A15	-	003	E	運動公園中継ポンプ場	水位計収納盤	ポンプ場	型式JB-433M/製番044089	2004	JFEアドバンテック
A15	-	004	K	運動公園中継ポンプ場	ポンプ井水位計	ポンプ場	投込式検出器SL-130B-01 変換器PSB130A	2004	JFEアドバンテック
A15	-	005	E	運動公園中継ポンプ場	照明分電盤	管理棟 電気室	標準分電盤/製番25013T	1990	内外電機製作所
A15	-	006	E	運動公園中継ポンプ場	火災受信機	管理棟 電気室	型名FAP120/種別 P型1級/型式番号 受第3～12号/製番100153	1992	能美防災
A15	-	007	E	運動公園中継ポンプ場	送水ポンプ盤	管理棟 電気室		1991	横河電機
A15	-	008	E	運動公園中継ポンプ場	計装盤	管理棟 電気室	制御盤/製番9H2831MH	1991	明電舎
A15	-	009	E	運動公園中継ポンプ場	テレメータ盤(クラウド監視装置収納)	管理棟 電気室	制御盤/製番9H2831MH	1991	明電舎
A15	-	010	E	運動公園中継ポンプ場	直流電源装置盤	管理棟 電気室		1991	湯浅電池
A15	-	011	E	運動公園中継ポンプ場	整流器	管理棟 電気室(直流電源装置盤内)	サイリスタ整流装置/形式GTFQ100-60V/製番914744	1991	湯浅電池
A15	-	012	E	運動公園中継ポンプ場	蓄電池	管理棟 電気室(直流電源装置盤内)	アルカリ蓄電池/形式/製番37164	1991	湯浅電池
A15	-	013	E	運動公園中継ポンプ場	インバータ盤	管理棟 電気室	形式1S16-5ST/製番914744	1991	湯浅電池
A15	-	014	M	運動公園中継ポンプ場	1号送水ポンプ	ポンプ室	口径形式CE80-40/2/製番P687570/吐出量1.3m3/m/全揚程55m/回転数1760pm/軸受6307C3-2個	1991	西島製作所
A15	-	015	M	運動公園中継ポンプ場	2号送水ポンプ	ポンプ室	口径形式CE80-40/2/製番P687588/吐出量1.3m3/m/全揚程55m/回転数1755pm/軸受6307C3-2個	1991	西島製作所
A15	-	016	M	運動公園中継ポンプ場	1号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁Φ100製番91SST0064/形式LTKD-01/製番9110TB503-1	1991	前澤工業
A15	-	017	M	運動公園中継ポンプ場	2号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁Φ100製番91SST1490/形式LTKD-01/製番K713359-1	1991	前澤工業
A15	-	018	M	運動公園中継ポンプ場	ポンプ井流入弁	流入弁室	バタフライ弁	2018	
A15	-	019	A	運動公園中継ポンプ場	ポンプ室		52.5m2	1991	
A16	-	001	E	古佐田配水池	引込開閉器盤	配水池		2014	
A16	-	002	E	古佐田配水池	保安器盤(不使用)	配水池		2014	三星電機
A16	-	003	C	古佐田配水池	配水池	配水池	PC1,900m3	2014	
A16	-	004	K	古佐田配水池	配水池水位計1	配水池	投込式/型名JB-483M/製番014Z141	2014	JFEアドバンテック
A16	-	005	K	古佐田配水池	配水池水位計2	配水池	投込式/型名JB-483M/製番014Z142	2014	JFEアドバンテック
A16	-	006	E	古佐田配水池	通信装置収納盤(クラウド監視装置収納)	電気室1F	PJ.No.W1C-J1028210-01	2017	メタウォーター
A16	-	007	E	古佐田配水池	緊急遮断弁操作盤	電気室1F	操作盤/工番114034802	2014	前澤工業
A16	-	008	K	古佐田配水池	地震検出装置	電気室1F(緊急遮断弁操作盤)	形名SCR-D形/製番2611	2014	中部精機
A16	-	009	E	古佐田配水池	直流電源装置	電気室1F(緊急遮断弁操作盤)	型名SGF1-24-7SWB24DATH/製番140624	2014	和晃技研
A16	-	010	E	古佐田配水池	電気室配水池盤	電気室1F	制御盤/製番214-1230	2014	三星電機
A16	-	011	E	古佐田配水池	UPS	電気室1F(古佐田配水池盤内)		2014	湯浅電機
A16	-	012	K	古佐田配水池	配水池残留塩素計	電気室1F	ポーラグラフ回転電極式/型式ST401G/製番92R100439	2014	横河電機

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A16	-	013	K	古佐田配水池	配水池pH計	電気室1F	電極式/型式ST401G-PH5/製番92R100438	2014	横河電機
A16	-	014	M	古佐田配水池	配水池流入弁	電気室B1F	Φ300/バタフライ弁/形式LTRH-01/製番141CTB012001-1	2014	西部電機
A16	-	015	K	古佐田配水池	配水池流量計	電気室B1F	Φ200/電磁式/型式AXF200W/製番S5PB02373 445	2014	横河電機
A16	-	016	M	古佐田配水池	緊急遮断弁	電気室B1F	Φ300/型名FCG-01-4-N-11	2014	前澤工業
A16	-	017	M	古佐田配水池	サンプリングポンプ	電気室B1F	Φ25/型名25LPS 6.25S/製番T1451106CZ/吐出量20L/min/70L/min/全揚程13.5m/8.8m/回転速度3380min-1/軸受L.S. 6204DDW O.S. 6202VV	2014	荏原製作所
A16	-	018	M	古佐田配水池	エンジンポンプ	電気室B1F	Φ80/型式TE4-80R/製番T-0128276/吐出量840L/min/全揚程30m	2014	鶴見製作所
A16	-	019	M	古佐田配水池	床排水ポンプ	電気室B1F	Φ40/型名40PNA2.25S-63/製番ST-10993713/吐出量0.08L/min/全揚程6.5m	2014	鶴見製作所
A16	-	020	A	古佐田配水池	電気室		20m2	2014	
A17	-	001	E	小原田中継ポンプ場	保安器盤(不使用)	引込柱		1995	
A17	-	002	C	小原田中継ポンプ場	ポンプ井	ポンプ場	352m3	1995	
A17	-	003	K	小原田中継ポンプ場	ポンプ井水位計	ポンプ場	検出器SL-130B中継箱型式JB-433K/製番16206 変換器PSB130A	1994	JFEアドバンテック
A17	-	004	M	小原田中継ポンプ場	火災報知設備受信機	電気室	P型2級 品番BV1217/型式番号 受第53-107号/製番1002010	1994	松下電工
A17	-	005	E	小原田中継ポンプ場	排気ファン制御盤(P-A)	電気室	制御盤/製番G1009-02	1994	松下電工
A17	-	006	E	小原田中継ポンプ場	分電盤(I-A)	電気室	分電盤/製番G1009-01	1994	松下電工
A17	-	007	E	小原田中継ポンプ場	高圧引込盤	電気室		1998	日動電工株式会社
A17	-	008	E	小原田中継ポンプ場	断路器	電気室(高圧引込盤内)	形式L1-2R/製番58119	1998	明電舎
A17	-	009	E	小原田中継ポンプ場	高圧受電盤	電気室		1998	
A17	-	010	E	小原田中継ポンプ場	真空しゃ断器	電気室(高圧受電盤内)	形式VBJD-6213BG-M1	1998	明電舎
A17	-	011	E	小原田中継ポンプ場	動力変圧器盤	電気室		1998	
A17	-	012	E	小原田中継ポンプ場	変圧器	電気室(動力変圧器盤内)		1995	明電舎
A17	-	013	E	小原田中継ポンプ場	変圧器二次切換盤	電気室	制御盤/形式VS-5/製番9H3854MR	1995	明電舎
A17	-	014	E	小原田中継ポンプ場	直流電源インバータ盤	電気室		1999	
A17	-	015	E	小原田中継ポンプ場	インバータ	電気室(直流電源インバータ盤内)	形名IUW1-108/100-1CSFN/製番88786	1998	日本電池
A17	-	016	E	小原田中継ポンプ場	蓄電池	電気室(直流電源インバータ盤内)	GS据置鉛蓄電池/形式MSE-50-12/製番CSE885A	1998	日本電池
A17	-	017	E	小原田中継ポンプ場	計装盤	電気室		1995	
A17	-	018	E	小原田中継ポンプ場	光ケーブル接続箱	電気室(計装盤内)		1995	住友電気工業
A17	-	019	E	小原田中継ポンプ場	テレコン・テレメータ子局盤(クラウド監視装置収納)	電気室	製番0L5473SV	1999	明電舎
A17	-	020	E	小原田中継ポンプ場	補助継電器盤	電気室	形式VS-3EJEM-形	1999	明電舎
A17	-	021	E	小原田中継ポンプ場	送水ポンプ設備コントロールセンタ	電気室		1999	
A17	-	022	E	小原田中継ポンプ場	1号送水ポンプ盤	電気室	形式VS-3EJEM-形	1999	明電舎
A17	-	023	E	小原田中継ポンプ場	2号送水ポンプ盤	電気室	形式VS-3EJEM-形	1999	明電舎
A17	-	024	E	小原田中継ポンプ場	接地端子盤	電気室		1995	
A17	-	025	M	小原田中継ポンプ場	1号排気ファン	電気室		1995	
A17	-	026	M	小原田中継ポンプ場	2号排気ファン	電気室		1995	
A17	-	027	E	小原田中継ポンプ場	送水ポンプ現場操作盤	ポンプ室	配電盤/形式VS-3 JEM-形/製番200V23	1998	明電舎
A17	-	028	M	小原田中継ポンプ場	1号送水ポンプ	ポンプ室	Φ150/型式150MS4202M/製番98M0132-02.1/吐出量2.75m3/m/全揚程81m/回転速度1785min-1/軸受NU214C3	1998	荏原製作所
A17	-	029	M	小原田中継ポンプ場	2号送水ポンプ	ポンプ室	Φ150/型式150MS4202M/製番98M0132-02.2/吐出量2.75m3/m/全揚程81m/回転速度1785min-1/軸受NU214C3	1998	荏原製作所
A17	-	030	M	小原田中継ポンプ場	1号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ150製番32-0465-010LTKD-01/製番9810DB2052-1	1998	クボタ
A17	-	031	M	小原田中継ポンプ場	2号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ150製番32-0465-010LTKD-01/製番9810DB2052-2	1998	クボタ
A17	-	032	E	小原田中継ポンプ場	流入電動弁盤	ポンプ室	制御盤/形式VS-3/製番9H3354MH	1995	明電舎
A17	-	033	M	小原田中継ポンプ場	流入電動弁	ポンプ室	バタフライ弁Φ350製番94SST1173LTKD-01G製番9410TB3550-1	1995	前澤工業
A17	-	034	E	小原田中継ポンプ場	給水加圧ユニット制御盤(不使用)	ポンプ室	型式1RFG222LZX	1994	荏原製作所
A17	-	035	M	小原田中継ポンプ場	1号加圧ポンプ(不使用)	ポンプ室	Φ80/吐出量670L/min/全揚程105m/回転速度1800min-1	1994	荏原製作所
A17	-	036	M	小原田中継ポンプ場	2号加圧ポンプ(不使用)	ポンプ室	Φ80/吐出量670L/min/全揚程105m/回転速度1800min-1	1994	荏原製作所
A17	-	037	E	小原田中継ポンプ場	第二種圧力容器(不使用)	ポンプ室	型式AWX-100RS43005-02	1994	日立金属
A17	-	038	M	小原田中継ポンプ場	排気ファン	ポンプ室		1995	
A17	-	039	E	小原田中継ポンプ場	電源切換盤	倉庫(自家発電室)	製番14-36012-1	2014	久保誠電気興業
A17	-	040	E	小原田中継ポンプ場	発電機	倉庫(自家発電室)	100kVA/型名SDG100S-3A5/製番153EA51690	2014	北越工業
A17	-	041	M	小原田中継ポンプ場	次亜貯留槽	倉庫(自家発電室)	200L	1995	
A17	-	042	M	小原田中継ポンプ場	次亜注入ポンプ	倉庫(自家発電室)	電磁式ダイヤフラムポンプ/型名NSP-1S-1L/吐出量22.8mL/min/製番11513	1995	オーヤラックス
A17	-	043	A	小原田中継ポンプ場	ポンプ室		210m2	1995	
A18	-	001	E	西部配水池	取引用電力計器箱	配水池		1997	
A18	-	002	C	西部配水池	配水池	配水池	PC1,640m3	1997	
A18	-	003	K	西部配水池	配水池水位計	配水池	検出器SL-130B 中継箱JB-433M 変換器PSB130A/製番9011807	1996	JFEアドバンテック
A18	-	004	M	西部配水池	火災受信機	ポンプ室		1997	
A18	-	005	E	西部配水池	ホームボリス	ポンプ室		1997	
A18	-	006	E	西部配水池	保安器盤	ポンプ室		1997	
A18	-	007	E	西部配水池	電灯分電盤	ポンプ室	分電盤/製番96529-1	1997	和歌山電機
A18	-	008	E	西部配水池	動力制御盤	ポンプ室		1997	
A18	-	009	E	西部配水池	接地端子盤	ポンプ室	製番K9609	1996	河村電器
A18	-	010	E	西部配水池	直流電源装置	ポンプ室		1996	

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A18	-	011	E	西部配水池	蓄電池	ポンプ室(直流電源装置内)	GS据置鉛蓄電池/形式MSE-50-12/製番KC2371	1996	日本電池
A18	-	012	E	西部配水池	計装盤	ポンプ室	製番9H4496M	1997	明電舎
A18	-	013	E	西部配水池	補機動力盤	ポンプ室	製番9H4496M	1997	明電舎
A18	-	014	E	西部配水池	みゆき台送水ポンプ盤	ポンプ室	製番9H4496M	1997	明電舎
A18	-	015	E	西部配水池	引込切換盤	ポンプ室	製番9H4496M	1997	明電舎
A18	-	016	E	西部配水池	インバータ盤	ポンプ室	製番9H4496M	1997	明電舎
A18	-	017	M	西部配水池	リアクター	ポンプ室(インバータ盤内)	型式AIH/製番0E3814LL	1996	明電舎
A18	-	018	E	西部配水池	光ケーブル接続箱	ポンプ室(計装盤内)		1997	住友電気工業
A18	-	019	M	西部配水池	奥室吸入側ファン×2台	ポンプ室		1997	
A18	-	020	M	西部配水池	奥室排気側ファン×2台	ポンプ室		1997	
A18	-	021	M	西部配水池	1号みゆき台送水ポンプ	ポンプ室	型式80MS3 611/製番PU841880.1/吐出量0.7m3/m/全揚程50m/回転速度1800min-1	1996	荏原製作所
A18	-	022	M	西部配水池	2号みゆき台送水ポンプ	ポンプ室	型式80MS3 611/製番PU841880.2/吐出量0.7m3/m/全揚程50m/回転速度1800min-1	1996	荏原製作所
A18	-	023	M	西部配水池	3号みゆき台送水ポンプ	ポンプ室	型式80MS3 611/製番PU841880.3/吐出量0.7m3/m/全揚程50m/回転速度1800min-1	1996	荏原製作所
A18	-	024	M	西部配水池	1号みゆき台送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ75製番96SSt0634形式LTRH-01/製番9610TB2473-2	1996	前澤工業
A18	-	025	M	西部配水池	2号みゆき台送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ75製番96SSt0634形式LTRH-01/製番9610TB2473-1	1996	前澤工業
A18	-	026	M	西部配水池	3号みゆき台送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ75製番96SSt0634形式LTRH-01/製番9610TB2473-3	1996	前澤工業
A18	-	027	K	西部配水池	配水池吐出圧力計	ポンプ室	型式EJ110/製番F350BD576 651	1997	
A18	-	028	K	西部配水池	配水流量計	ポンプ室	Φ200/電磁式/型式220DG/21W944645 039	1997	横河電機
A18	-	029	M	西部配水池	流入弁	ポンプ室	バタフライ弁Φ300製番96SST0634LTRH-01製番9610TB2579-1	1997	前澤工業
A20	-	001	E	吉原中継ポンプ場	取引計器箱	ポンプ場		1986	
A20	-	002	M	吉原中継ポンプ場	受水槽	ポンプ場	セキスイFパネルタンク/型式FJ-TA/製番233-1703/容量32t	1986	積水工事
A20	-	003	E	吉原中継ポンプ場	保安器盤(不使用)	ポンプ室	製番200-2840	2000	三星電気製作所
A20	-	004	E	吉原中継ポンプ場	異常通報装置盤(クラウド監視装置収納)	ポンプ室	制御盤/製番200-2840	2000	三星電気製作所
A20	-	005	E	吉原中継ポンプ場	操作盤	ポンプ室		1986	
A20	-	006	M	吉原中継ポンプ場	1号送水ポンプ	ポンプ室	型式80MS5 618/製番P06819592/吐出量430L/min/全揚程105m/回転速度1800min-1	1986	荏原製作所ポンプのみ2006更新
A20	-	007	M	吉原中継ポンプ場	2号送水ポンプ	ポンプ室	型式80MS5M/製番P6814394.1/吐出量430L/min/全揚程105m/回転速度1735rpm	1986	荏原製作所
A20	-	008	M	吉原中継ポンプ場	1号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁Φ75製番86SST0713型式LTKD-01/製番F711637-1	1986	前澤工業
A20	-	009	M	吉原中継ポンプ場	2号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁Φ75製番86SST0713型式LTKD-01/製番F711637-2	1986	前澤工業
A20	-	010	A	吉原中継ポンプ場	ポンプ室		CB18.5m2 ポンプ井24m3	1986	
A21	-	001	E	山田中継ポンプ場	引込開閉器盤	ポンプ場		2001	
A21	-	002	C	山田中継ポンプ場	ポンプ井	ポンプ場	19m3	2001	
A21	-	003	E	山田中継ポンプ場	保安器箱(不使用)	ポンプ室	製番160413	2001	
A21	-	004	E	山田中継ポンプ場	ポンプ制御盤(クラウド監視装置収納)	ポンプ室		2001	
A21	-	005	M	山田中継ポンプ場	1号送水ポンプ	ポンプ室	型式50MS6 675/製番P00832795.1/吐出量0.2m3/min/全揚程81m/回転速度1800min-1	2001	荏原製作所
A21	-	006	M	山田中継ポンプ場	2号送水ポンプ	ポンプ室	型式50MS6 675/製番P00832795.2/吐出量0.2m3/min/全揚程81m/回転速度1800min-1	2001	荏原製作所
A21	-	007	M	山田中継ポンプ場	次亜貯蔵タンク	ポンプ室	100L/型式PTU-100/製番01013137	2001	タクミナ
A21	-	008	M	山田中継ポンプ場	次亜注入ポンプ	ポンプ室	EHN-B11VC1MR-55/製番M121720585	2020	イワキ
A21	-	009	A	山田中継ポンプ場	ポンプ室		20m2	2001	
A22	-	001	C	山田配水池	配水池	配水池	RC104m3	2001	
A22	-	002	K	山田配水池	配水流量計	流量計室	ウォルトマン式/Φ100	2001	柏原計器工業
A23	-	001	C	吉原配水池	配水池	配水池	鉄パネルタンク/264t/型式MQ/製番SK86412	1986	積水工事
A24	-	001	E	みゆき台配水池	取引用電力計器箱	配水池		1997	
A24	-	002	E	みゆき台配水池	保安器盤	配水池		1997	
A24	-	003	C	みゆき台配水池	配水池	配水池	PC1,100m3	1997	
A24	-	004	K	みゆき台配水池	配水池水位計	配水池	型式JB-433M/製番10021925	1997	JFEアドバンテック
A24	-	005	E	みゆき台配水池	引込開閉器盤	電気室	製番200W1897	1997	明電舎
A24	-	006	E	みゆき台配水池	計装盤	電気室	製番200W1897	1997	明電舎
A24	-	007	E	みゆき台配水池	直流電源装置	電気室		1997	
A24	-	008	E	みゆき台配水池	蓄電池	電気室(直流電源装置内)	GS据置鉛蓄電池/形式MSE-50-12/製番KC4158	1997	日本電池
A24	-	009	K	みゆき台配水池	配水流量計 変換器	電気室	型式AM11/製番F134FE722	1997	横河電気
A24	-	010	K	みゆき台配水池	連絡管流量計 変換器	電気室	型式AM11/製番F134FE721	1997	横河電気
A24	-	011	K	みゆき台配水池	配水流量計	配水流量計室	Φ100	1997	横河電機
A24	-	012	K	みゆき台配水池	連絡管流量計	連絡管流量計室	Φ150/製番F160FA032 810	1997	横河電機
A24	-	013	M	みゆき台配水池	流入弁	流入弁室	型式LTKD-02/製番9810NB8-1 φ200	1997	西部電機
A24	-	014	A	みゆき台配水池	電気室		CB13m2	1997	
A25	-	001	E	橋本市浄水場	避雷接地端子箱	引込柱		2014	明電舎
A25	-	002	E	橋本市浄水場	方向性SOG制御装置	引込柱	形名LTR-P-D/製番A926981	2014	戸上電機製作所
A25	-	003	E	橋本市浄水場	6kV引込盤	屋外変電所	スイッチギヤ/形式VS-8/製番6N4107MHY 11	2014	明電舎
A25	-	004	E	橋本市浄水場	6kV受電盤	屋外変電所	スイッチギヤ/形式VS-8/製番6N4107MHY 12	2014	明電舎
A25	-	005	E	橋本市浄水場	真空しゃ断器	屋外変電所(6kV受電盤内)	形式VBJD-6213BC-M/製造番号ML1245DS	2013	明電舎
A25	-	006	E	橋本市浄水場	変圧器	屋外変電所	定格容量2000kVA/相数3/定格周波数60Hz/形式NORX/冷却ONAH/製番407196T1	2014	明電舎

番号		工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A25	-	007	C	橋本市浄水場	着水井	着水井		1979
A25	-	008	E	橋本市浄水場	着水井流入弁盤	着水井	形式VS-8/製番0S3744MHY 38	2003 明電舎
A25	-	009	M	橋本市浄水場	原水調節弁	着水井	バタフライ弁/Φ700/製番80125-2LTKD-02製番8511329-1	1979 日本スピンドル
A25	-	010	M	橋本市浄水場	返送水調節弁	着水井	バタフライ弁/Φ250/製番VG-00336LTKD-01製番0510736-1	1979 日本スピンドル
A25	-	011	K	橋本市浄水場	No.1原水流量計	着水井	型式MF407/製番905PJ001	1979 横河電機
A25	-	012	K	橋本市浄水場	返送水流量計	着水井	型式MF225/製番903PJ004	1979 横河電機
A25	-	013	M	橋本市浄水場	返送サンプリングポンプ	着水井	型式32RQG6.75C/製番P15715697.1/吐出量12.51L/min/全揚程50m/回転速度1800min-1/軸受6204DDU	2015 荏原製作所
A25	-	014	M	橋本市浄水場	原水サンプリングポンプ	着水井	型式32RQG6.75C/製番P15715697.2/吐出量12.5L/min/全揚程50m/回転速度1800min-1/軸受6204DDU	2015 荏原製作所
A25	-	015	M	橋本市浄水場	No.1原水混合水サンプリングポンプ	着水井	型式32RQG6.75C/製番P15715697.4/吐出量12.51L/min/全揚程50m/回転速度1800min-1/軸受6204DDU	2015 荏原製作所
A25	-	016	M	橋本市浄水場	No.2原水混合水サンプリングポンプ	着水井	型式32RQG6.75C/製番P15715697.3/吐出量12.51L/min/全揚程50m/回転速度1800min-1/軸受6204DDU	2015 荏原製作所
A25	-	017	E	橋本市浄水場	原水流入弁盤	着水井	形式BCS0-1F	1978 明電舎
A25	-	018	M	橋本市浄水場	No.1原水流入弁	着水井	制水弁扉/Φ700/製番20.78.04318.010LTKD-05製番8511516-2	1978 クリモト
A25	-	019	M	橋本市浄水場	No.2原水流入弁	着水井	制水弁扉/Φ700/製番20.78.04318.010LTKD-05製番8511516-1	1978 クリモト
A25	-	020	K	橋本市浄水場	着水井水位計	着水井	検出器SL-130C 中継箱JB-433S 変換器PSB130A/製番033081	2002 JFEアドバンテック
A25	-	021	E	橋本市浄水場	前次垂注入ポンプ現場操作盤	前次垂葉注室	形式VS-3/製番8P7597MHY 13	2000 明電舎
A25	-	022	K	橋本市浄水場	前次垂注入流量計	前次垂葉注室		2000
A25	-	023	M	橋本市浄水場	No.1前次垂貯蔵槽	前次垂葉注室	容量8m3	1999 水道機工
A25	-	024	M	橋本市浄水場	No.2前次垂貯蔵槽	前次垂葉注室	容量8m3	1999 水道機工
A25	-	025	K	橋本市浄水場	No.1前次垂貯蔵槽液位計	前次垂葉注室		1999
A25	-	026	K	橋本市浄水場	No.2前次垂貯蔵槽液位計	前次垂葉注室		1999
A25	-	027	M	橋本市浄水場	No.1注入ポンプ	前次垂葉注室	型式CV10-MR10/機番155842/吐出量4.27-76.9L/h/回転速度85-1485rpm	1999 兵神装備
A25	-	028	M	橋本市浄水場	No.2注入ポンプ	前次垂葉注室	型式CV10-MR10/機番155843/吐出量4.27-76.9L/h/回転速度85-1485rpm	1999 兵神装備
A25	-	029	M	橋本市浄水場	No.1注入ポンプ吐出弁	前次垂葉注室	型式SRH-003/製番9910Z-9010	1999 旭有機材工業
A25	-	030	M	橋本市浄水場	No.2注入ポンプ吐出弁	前次垂葉注室	型式SRH-003/製番9910Z-9010	1999 旭有機材工業
A25	-	031	M	橋本市浄水場	No.1貯蔵槽引出弁	前次垂葉注室	型式SRH-003/製番9910Z-9010	1999 旭有機材工業
A25	-	032	M	橋本市浄水場	No.2貯蔵槽引出弁	前次垂葉注室	型式SRH-003/製番9910Z-9010	1999 旭有機材工業
A25	-	033	E	橋本市浄水場	中次垂移送弁盤	前次垂葉注室	形式WM-2/製番0S3744MHY 34	2003 明電舎
A25	-	034	M	橋本市浄水場	中次垂移送弁	前次垂葉注室	型式PMK-005SRS/製番Z2M0038	2003 カワデン
A25	-	035	E	橋本市浄水場	オートリフター操作盤	前次垂葉注室	型式YKH08006	1999 松下電工
A25	-	036	E	橋本市浄水場	P-1・L-1	前次垂葉注室		1999
A25	-	037	E	橋本市浄水場	前次垂受入盤	前次垂葉注室 建屋外		1999
A25	-	038	E	橋本市浄水場	活性炭注入設備操作盤	活性炭設備		2004
A25	-	039	M	橋本市浄水場	No.1溶解槽	活性炭設備	ケミストロン化工機器/品番2E-03734-1 A/容量6.8m3	2004 ニッポリエンジニアリング
A25	-	040	M	橋本市浄水場	No.2溶解槽	活性炭設備	ケミストロン化工機器/品番2E-03734-2 A/容量6.8m3	2004 ニッポリエンジニアリング
A25	-	041	M	橋本市浄水場	No.1注入ポンプ	活性炭設備		2019
A25	-	042	M	橋本市浄水場	No.2注入ポンプ	活性炭設備		2020
A25	-	043	M	橋本市浄水場	No.1攪拌ポンプ	活性炭設備	型式50X40SAJG 63.7/製番P04769115.2/吐出量300L/min/全揚程13m/回転速度1800min-1/軸受6307ZZ	2004 荏原製作所
A25	-	044	M	橋本市浄水場	No.2攪拌ポンプ	活性炭設備	型式50X40SAJG 63.7/製番P04769115.1/吐出量300L/min/全揚程13m/回転速度1800min-1/軸受6307ZZ	2004 荏原製作所
A25	-	045	C	橋本市浄水場	No.1フロック形成池	1系フロック形成池	急速攪拌池込	1979
A25	-	046	E	橋本市浄水場	No.1急速攪拌機盤	1系フロック形成池		1979
A25	-	047	M	橋本市浄水場	No.1急速攪拌機	1系フロック形成池		1979
A25	-	048	E	橋本市浄水場	電灯分電盤(KL-1)	1系フロック形成池1F	形式BCW-FF/製番1F9916MHY5 4301D	1979 明電舎
A25	-	049	M	橋本市浄水場	換気扇	1系フロック形成池1F		1979
A25	-	050	E	橋本市浄水場	CC-1沈でん池設備	1系フロック形成池B1F電気室		1979
A25	-	051	E	橋本市浄水場	補助継電器1盤	1系フロック形成池B1F電気室	配電盤/形式BCA-FW/製番1F9916MHY1 3C01-2	1979 明電舎
A25	-	052	E	橋本市浄水場	補助継電器2盤	1系フロック形成池B1F電気室	配電盤/形式BCA-FW/製番1F9916MHY1 3C01-1	1979 明電舎
A25	-	053	E	橋本市浄水場	1系沈でん池RIO盤	1系フロック形成池B1F電気室	形式VS-17/製番0S3606MHY 14	2002 明電舎
A25	-	054	E	橋本市浄水場	フロキュレータ盤	1系フロック形成池B1F		1981
A25	-	055	M	橋本市浄水場	フロキュレータ1段	1系フロック形成池B1F		2017 フソウ
A25	-	056	M	橋本市浄水場	フロキュレータ2段	1系フロック形成池B1F		2017 フソウ
A25	-	057	M	橋本市浄水場	フロキュレータ3段	1系フロック形成池B1F		2017 フソウ
A25	-	058	E	橋本市浄水場	1系薬品混合池流入弁盤	1系フロック形成池B2F	配電盤/形式BCA-FF/製番1F9916MHY14101D	1979 明電舎
A25	-	059	K	橋本市浄水場	1系薬品混合池流量計	1系フロック形成池B2F	Φ600/型式MF406/製番90FJ003	1979 横河電機
A25	-	060	M	橋本市浄水場	1系薬品混和池流入調節弁	1系フロック形成池B2F	Φ600/バタフライ弁/製番VG-80125-5LTKD-02製番8511330-1	1979 日本スピンドル
A25	-	061	M	橋本市浄水場	1系PAC小出槽	1系フロック形成池B2F	縦型円筒φ1000×1000H/FRP/有効200L	2019 第一公害プラント
A25	-	062	M	橋本市浄水場	1系PAC注入機	1系フロック形成池B2F	0～1500mL/min 0.1MPa AC100V/60Hz	2019 ウォーターテック
A25	-	063	M	橋本市浄水場	1系小出槽流入弁	1系フロック形成池B2F	PVC/フランジ/EPDM 25A/JIS10K AC100V	2019 旭有機材
A25	-	064	K	橋本市浄水場	1系PAC小出槽レベル計	1系フロック形成池B2F	5P/チタン電極	2019 第一公害プラント
A25	-	065	M	橋本市浄水場	1系PAC小出槽流入弁スイッチボックス	1系フロック形成池B2F	形式AGA311KY/アルミダイカスト	2019 IDEC
A25	-	066	E	橋本市浄水場	床排水ポンプ盤	1系沈でん池池B2F	形式BCW-FF/製番1F9916MHY1 4001-C	1979 明電舎
A25	-	067	M	橋本市浄水場	床排水ポンプ×2台	1系沈でん池池B2F		1979

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年度	メーカー名
A25	-	068	E	橋本市浄水場	1系排泥・促進弁盤	1系沈でん池池B2F	制御盤/形式VS-3/製番0S9724MHY11	2003	明電舎
A25	-	069	M	橋本市浄水場	1-1排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.1	2003	
A25	-	070	M	橋本市浄水場	1-2排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.2	2003	
A25	-	071	M	橋本市浄水場	1-3排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.3	2003	
A25	-	072	M	橋本市浄水場	1-4排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.4	2003	
A25	-	073	M	橋本市浄水場	1-5排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.5	2003	
A25	-	074	M	橋本市浄水場	1-6排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.6	2003	
A25	-	075	M	橋本市浄水場	1-7排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.7	2003	
A25	-	076	M	橋本市浄水場	1-8排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.8	2003	
A25	-	077	M	橋本市浄水場	1-9排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.9	2003	
A25	-	078	M	橋本市浄水場	1-10排泥弁	1系沈でん池B2F	Φ200/配管Φ300/工番02BZ1388-01.10	2003	
A25	-	079	M	橋本市浄水場	1-1促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	080	M	橋本市浄水場	1-2促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	081	M	橋本市浄水場	1-3促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	082	M	橋本市浄水場	1-4促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	083	M	橋本市浄水場	1-5促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	084	M	橋本市浄水場	1-6促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	085	M	橋本市浄水場	1-7促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	086	M	橋本市浄水場	1-8促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	087	M	橋本市浄水場	1-9促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	088	M	橋本市浄水場	1-10促進弁	1系沈でん池B2F	配管Φ75	1979	
A25	-	089	E	橋本市浄水場	1系空気圧縮機盤(不使用)	1系沈でん池B2F	形式BCW-FF 4001-D/製番1F9916MHY	1979	明電舎
A25	-	090	M	橋本市浄水場	No.1空気圧縮機(不使用)	1系沈でん池B2F		1979	
A25	-	091	M	橋本市浄水場	No.2空気圧縮機(不使用)	1系沈でん池B2F		1979	
A25	-	092	C	橋本市浄水場	1系沈でん池	1系沈でん池		1979	
A25	-	093	E	橋本市浄水場	污泥掻寄機区分開閉器盤	1系沈でん池		1979	
A25	-	094	M	橋本市浄水場	污泥掻寄機	1系沈でん池	ミーダ式/製番	1979	田原電機製作所
A25	-	095	E	橋本市浄水場	自動掻寄機制御盤	1系沈でん池		1979	
A25	-	096	C	橋本市浄水場	No.2フロック形成池	2系フロック形成池	急速攪拌池込	2003	
A25	-	097	E	橋本市浄水場	No.2急速攪拌機盤	2系フロック形成池		2003	
A25	-	098	M	橋本市浄水場	No.2急速攪拌機	2系フロック形成池	型式C17VM206-6215-43/製番C3025302	2003	住友
A25	-	099	M	橋本市浄水場	換気扇	2系フロック形成池1F		2003	
A25	-	100	E	橋本市浄水場	2系沈でん池設備コントロールセンタ	2系フロック形成池B1F電気室		2003	
A25	-	101	E	橋本市浄水場	補助継電器1盤	2系フロック形成池B1F電気室	形式VS-17/製番0S3744MHY 11	2003	明電舎
A25	-	102	E	橋本市浄水場	補助継電器2盤	2系フロック形成池B1F電気室	形式VS-17/製番0S3744MHY 12	2003	明電舎
A25	-	103	E	橋本市浄水場	2系沈でん池RIO	2系フロック形成池B1F電気室	形式VS-17/製番0S4155MHY 14	2003	明電舎
A25	-	104	E	橋本市浄水場	2系1号フロキュレータ速度制御盤	2系フロック形成池B1F電気室	制御盤/形式VS-5/製番6A5128APY.VV1-2A	2003	明電舎
A25	-	105	E	橋本市浄水場	2系2号フロキュレータ速度制御盤	2系フロック形成池B1F電気室	制御盤/形式VS-5/製番6A5128APY.VV2-2B	2003	明電舎
A25	-	106	E	橋本市浄水場	2系フロキュレータ盤	2系フロック形成池B1F	形式VS-3/製番0S3744MHY 16	2003	明電舎
A25	-	107	M	橋本市浄水場	2-1フロキュレータ1段	2系フロック形成池B1F	形式CHH-6175DB-TL-319/製番C3018044/2.2kW/1800r/min	2003	住友
A25	-	108	M	橋本市浄水場	2-1フロキュレータ2段	2系フロック形成池B1F	形式CHH-6175DB-TL-319/製番C3018045/2.2kW/1800r/min	2003	住友
A25	-	109	M	橋本市浄水場	2-1フロキュレータ3段	2系フロック形成池B1F	形式CHH-6140DB-TL-341/製番C3017317/0.4kW/1800r/min	2003	住友
A25	-	110	M	橋本市浄水場	2-2フロキュレータ1段	2系フロック形成池B1F	形式CHH-6175DB-TL-319/製番C3025553/2.2kW/1800r/min	2003	住友
A25	-	111	M	橋本市浄水場	2-2フロキュレータ2段	2系フロック形成池B1F	形式CHH-6175DB-TL-319/製番C3025554/2.2kW/1800r/min	2003	住友
A25	-	112	M	橋本市浄水場	2-2フロキュレータ3段	2系フロック形成池B1F	形式CHH-6140DC-TL-841/製番C3025552/0.4kW/1800r/min	2003	住友
A25	-	113	E	橋本市浄水場	2系沈殿池分電盤(KL-4)	2系フロック形成池1F	型式WM-2/製番0S3744MHY 36	2003	明電舎
A25	-	114	E	橋本市浄水場	2系薬品混和池流入調節弁盤	2系フロック形成池B2F	形式VS-3/製番0S3744MHY 14	2003	明電舎
A25	-	115	K	橋本市浄水場	2系薬品混和池流量計	2系フロック形成池B2F	Φ600/型式406DW/製番266203047 311	2003	横河電機
A25	-	116	M	橋本市浄水場	2系薬品混和池流入弁	2系フロック形成池B2F	Φ600	2003	日本ギア
A25	-	117	M	橋本市浄水場	2系PAC小出槽	2系フロック形成池B2F	縦型円筒φ1000×1000H/FRP/有効200L	2019	第一公害プラント
A25	-	118	M	橋本市浄水場	2系PAC注入機	2系フロック形成池B2F	0～1500mL/min 0.1MPa AC100V/60Hz	2019	ウォーターテック
A25	-	119	M	橋本市浄水場	2系小出槽流入弁	2系フロック形成池B2F	PVC/フランジ/EPDM 25A/JIS10K AC100V	2019	旭有機材
A25	-	120	K	橋本市浄水場	2系PAC小出槽レベル計	2系フロック形成池B2F	5P/チタン電極	2019	第一公害プラント
A25	-	121	M	橋本市浄水場	2系PAC小出槽流入弁スイッチボックス	2系フロック形成池B2F	形式AGA311KY/アルミダイカスト	2019	IDEC
A25	-	122	E	橋本市浄水場	2系沈でん池分電盤	2系沈でん池B2F	形式WM-2/製番0S3744MHY 36	2003	明電舎
A25	-	123	E	橋本市浄水場	2系空気圧縮機盤	2系沈でん池B2F	形式WM-2/製番0S3744MHY 18	2003	明電舎
A25	-	124	M	橋本市浄水場	No.1空気圧縮機	2系沈でん池B2F	型式0.750P-9.5G6 60Hz/製番EK469492	2002	日立製作所
A25	-	125	M	橋本市浄水場	No.2空気圧縮機	2系沈でん池B2F	型式0.750P-9.5G6 60Hz/製番EK469493	2002	日立製作所
A25	-	126	E	橋本市浄水場	2系沈でん池床排水ポンプ盤	2系沈でん池B2F	形式WM-2/製番0S3744MHY 20	2003	明電舎
A25	-	127	M	橋本市浄水場	No.1床排水ポンプ	2系沈でん池B2F	水中型三相誘導電動機/型式50SF21.5-62/製番H-10012133/口径50/吐出量0.1m3/min/全揚程20m	2004	鶴見製作所
A25	-	128	M	橋本市浄水場	No.2床排水ポンプ	2系沈でん池B2F	水中型三相誘導電動機/型式50SF21.5-62/製番H-10012134/口径50/吐出量0.1m3/min/全揚程20m	2004	鶴見製作所

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A25	-	129	E	橋本市浄水場	2系排泥・促進弁盤	2系沈でん池B2F	形式VS-3/製番0S3744MHY 19	2003	明電舎
A25	-	130	M	橋本市浄水場	2-1排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.10	2003	
A25	-	131	M	橋本市浄水場	2-2排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.9	2003	
A25	-	132	M	橋本市浄水場	2-3排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.8	2003	
A25	-	133	M	橋本市浄水場	2-4排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.7	2003	
A25	-	134	M	橋本市浄水場	2-5排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.6	2003	
A25	-	135	M	橋本市浄水場	2-6排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.5	2003	
A25	-	136	M	橋本市浄水場	2-7排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.4	2003	
A25	-	137	M	橋本市浄水場	2-8排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.3	2003	
A25	-	138	M	橋本市浄水場	2-9排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.2	2003	
A25	-	139	M	橋本市浄水場	2-10排泥弁	2系沈でん池B2F	配管Φ350/型式SKD-200/工番02B-0062.1.1	2003	
A25	-	140	M	橋本市浄水場	2-1促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	141	M	橋本市浄水場	2-2促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	142	M	橋本市浄水場	2-3促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	143	M	橋本市浄水場	2-4促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	144	M	橋本市浄水場	2-5促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	145	M	橋本市浄水場	2-6促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	146	M	橋本市浄水場	2-7促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	147	M	橋本市浄水場	2-8促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	148	M	橋本市浄水場	2-9促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	149	M	橋本市浄水場	2-10促進弁	2系沈でん池B2F	配管Φ100	2003	
A25	-	150	K	橋本市浄水場	フロキュレータ3段目 残留塩素計	2系沈でん池B2F	AN465-3（九重配水池からの撤去品）		
A25	-	151	C	橋本市浄水場	2系沈でん池	2系沈でん池		2003	
A25	-	152	E	橋本市浄水場	2系汚泥掻寄機区分開閉器盤	2系沈でん池		2003	
A25		153	K	橋本市浄水場	紀の川右岸送水流量計		φ600	2013	横河電機
A25	-	154	M	橋本市浄水場	汚泥掻寄機	2系沈でん池	ミーダ式/製番21919	2003	田原電機製作所
A25	-	155	E	橋本市浄水場	自動掻寄機制御盤	2系沈でん池		2003	
A25	-	156	E	橋本市浄水場	1系沈でん水サンプリングポンプ盤	沈でん池B2F(共通通路)		2014	
A25	-	157	M	橋本市浄水場	1系沈でん水サンプリングポンプ	沈でん池B2F(共通通路)	型式40ROE 61.5B/製番T14 52401A5/吐出量33-118L/min/全揚程50.0-6.0m/回転速度60-1800Hz/min/軸受6205DDH	2014	荏原製作所
A25	-	158	E	橋本市浄水場	2系沈でん水サンプリングポンプ盤	沈でん池B2F(共通通路)		2003	
A25	-	159	M	橋本市浄水場	2系沈でん水サンプリングポンプ	沈でん池B2F(共通通路)	型式40ROE 61.5B/製番T31673/吐出量43-90L/min/全揚程50.0-6.0m/回転速度60-1800Hz/min軸受6205ZZ	2003	荏原製作所
A25	-	160	E	橋本市浄水場	排泥促進ポンプ盤	沈でん池B2F(共通通路)		1979	
A25	-	161	M	橋本市浄水場	1号排泥促進ポンプ	沈でん池B2F(共通通路)	型式50X40IBLGC67.5/製番P03702495.1/吐出量0.5m3/m/全揚程50m/回転速度3495min-1/軸受6306	2003	荏原製作所
A25	-	162	M	橋本市浄水場	2号排泥促進ポンプ	沈でん池B2F(共通通路)	型式50X40IBLGC67.5/製番P03702495.2/吐出量0.5m3/m/全揚程50m/回転速度3495min-1/軸受6306	2003	荏原製作所
A25	-	163	M	橋本市浄水場	1号排泥促進ポンプ吐出弁	沈でん池B2F(共通通路)	スルース弁製番02S320062LTRH-01/製番JU0212207601-1	2003	クリモト
A25	-	164	M	橋本市浄水場	2号排泥促進ポンプ吐出弁	沈でん池B2F(共通通路)	スルース弁製番02S320062LTRH-01/製番JU0212207601-2	2003	クリモト
A25	-	165	E	橋本市浄水場	中次垂注入ポンプ盤	沈でん池B2F(共通通路)		2002	
A25	-	166	K	橋本市浄水場	1系中次垂注入量計	沈でん池B2F(共通通路)	型式AM102DG/製番26C203053 312	2002	横河電機
A25	-	167	K	橋本市浄水場	2系中次垂注入量計	沈でん池B2F(共通通路)	型式AM102DG/製番26C203054 312	2002	横河電機
A25	-	168	M	橋本市浄水場	1号中次垂小出槽	沈でん池B2F(共通通路)	容量0.5m3	2003	水道機工
A25	-	169	M	橋本市浄水場	2号中次垂小出槽	沈でん池B2F(共通通路)	容量0.5m3	2003	水道機工
A25	-	170	K	橋本市浄水場	No.1中次垂小出槽液位計	沈でん池B2F(共通通路)	製品VEGA SON 51/型式SON51K.XBBAGN/製番26C301232 315	2002	横河電機
A25	-	171	K	橋本市浄水場	No.2中次垂小出槽液位計	沈でん池B2F(共通通路)	製品VEGA SON 51/型式SON51K.XBBAGN/製番26C301233 315	2002	横河電機
A25	-	172	K	橋本市浄水場	No.1中次垂小出槽液位計	沈でん池B2F(共通通路)	電極式/型式FE4-6/製番592011010001	2003	横河電機
A25	-	173	K	橋本市浄水場	No.2中次垂小出槽液位計	沈でん池B2F(共通通路)	電極式/型式FE4-6/製番592011010002	2003	横河電機
A25	-	174	M	橋本市浄水場	No.1中次垂小出槽受入弁	沈でん池B2F(共通通路)		2002	
A25	-	175	M	橋本市浄水場	No.2中次垂小出槽受入弁	沈でん池B2F(共通通路)		2002	
A25	-	176	M	橋本市浄水場	No.1中次垂小出槽引出弁	沈でん池B2F(共通通路)	アサヒAVバルブ/型式SRH-003/製番SS 0301038386	2002	旭有機材
A25	-	177	M	橋本市浄水場	No.2中次垂小出槽引出弁	沈でん池B2F(共通通路)	アサヒAVバルブ/型式SRH-003/製番SS 0301038386	2002	旭有機材
A25	-	178	M	橋本市浄水場	1系中次垂注入ポンプ	沈でん池B2F(共通通路)	型式CV08-MR10/製番168186/吐出量0.4-36L/h/回転速度15-1475min-1	2003	兵神装備
A25	-	179	M	橋本市浄水場	予備中次垂注入ポンプ	沈でん池B2F(共通通路)	型式CV08-MR10/製番168188/吐出量0.4-36L/h/回転速度15-1475min-1	2003	兵神装備
A25	-	180	M	橋本市浄水場	2系中次垂注入ポンプ	沈でん池B2F(共通通路)	型式CV08-MR10/製番168187/吐出量0.4-36L/h/回転速度15-1475min-1	2003	兵神装備
A25	-	181	M	橋本市浄水場	1系中次垂注入ポンプ吐出弁	沈でん池B2F(共通通路)	アサヒAVバルブ/型式SRH-003/製番SS 0301038386	2002	旭有機材
A25	-	182	M	橋本市浄水場	予備中次垂注入ポンプ吐出弁	沈でん池B2F(共通通路)	アサヒAVバルブ/型式SRH-003/製番SS 0301038386	2002	旭有機材
A25	-	183	M	橋本市浄水場	2系中次垂注入ポンプ吐出弁	沈でん池B2F(共通通路)	アサヒAVバルブ/型式SRH-003/製番SS 0301038386	2002	旭有機材
A25	-	184	M	橋本市浄水場	1系中次垂切替弁	沈でん池B2F(共通通路)	アサヒAVバルブ/型式SRH-003/製番SS 0301038386	2002	旭有機材
A25	-	185	M	橋本市浄水場	2系中次垂切替弁	沈でん池B2F(共通通路)	アサヒAVバルブ/型式SRH-003/製番SS 0301038386	2002	旭有機材
A25	-	186	E	橋本市浄水場	中次垂注入ポンプ速度制御盤	沈でん池B2F(共通通路)		2002	明電舎
A25	-	187	K	橋本市浄水場	中次垂排液ビット液位計	沈でん池B2F(共通通路)	電極式	2002	
A25	-	188	M	橋本市浄水場	中次垂換気ファン	沈でん池B2F(共通通路)		2002	
A25	-	189	M	橋本市浄水場	1-1流出トラフ	1系流出トラフ		1979	

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A25	-	190	M	橋本市浄水場	1-2流出トラフ	1系流出トラフ		1979	
A25	-	191	K	橋本市浄水場	1系沈でん池水位計	1系流出トラフ	検出器SL-10S 変換器PSB-10C-20/製番14779	1979	JFEアドバンテック
A25	-	192	K	橋本市浄水場	1系ろ過池水位計	1系流入渠	検出器SL-10S 変換器PSB-10C-20/製番14780	1979	JFEアドバンテック
A25	-	193	M	橋本市浄水場	2-1流出トラフ	2系流出トラフ		2002	
A25	-	194	M	橋本市浄水場	2-2流出トラフ	2系流出トラフ		2002	
A25	-	195	K	橋本市浄水場	2系沈でん池水位計	2系流出トラフ	検出器SL-130B 中継箱JB-433M 変換器PSB130A/製番033214	2002	JFEアドバンテック
A25	-	196	K	橋本市浄水場	2系ろ過池水位計	2系流入渠	検出器SL-130B-1 中継箱JB-233M 変換器PSB130A/製番033213	2002	JFEアドバンテック
A25	-	197	C	橋本市浄水場	1系急速ろ過池	1系ろ過池		1979	
A25	-	198	M	橋本市浄水場	1-1号原水扉	1系ろ過池	呑口寸法400X400/製番20-78-04318-070LTKD-01製番8511306-1	1978	クリモト
A25	-	199	M	橋本市浄水場	1-2号原水扉	1系ろ過池	呑口寸法400X400/製番20-78-04318-070LTKD-01製番8511306-2	1978	クリモト
A25	-	200	M	橋本市浄水場	1-3号原水扉	1系ろ過池	呑口寸法400X400/製番20-78-04318-070LTKD-01製番8511306-4	1978	クリモト
A25	-	201	M	橋本市浄水場	1-4号原水扉	1系ろ過池	呑口寸法400X400/製番20-78-04318-070LTKD-01製番8511306-3	1978	クリモト
A25	-	202	M	橋本市浄水場	1-1号排水扉	1系ろ過池	呑口寸法900X900/製番20-78-04318-110LTKD-02製番8511307-4	1978	クリモト
A25	-	203	M	橋本市浄水場	1-2号排水扉	1系ろ過池	呑口寸法900X900/製番20-78-04318-110LTKD-02製番8511307-2	1978	クリモト
A25	-	204	M	橋本市浄水場	1-3号排水扉	1系ろ過池	呑口寸法900X900/製番20-78-04318-110LTKD-02製番8511307-3	1978	クリモト
A25	-	205	M	橋本市浄水場	1-4号排水扉	1系ろ過池	呑口寸法900X900/製番20-78-04318-110LTKD-02製番8511307-1	1978	クリモト
A25	-	206	E	橋本市浄水場	電灯分電盤(KL-2)	1系ろ過池1F	形式BCW-FF/製番1F9916MHY5 4301D	1979	明電舎
A25	-	207	M	橋本市浄水場	換気扇	1系ろ過池1F		1979	
A25	-	208	E	橋本市浄水場	1号急速ろ過池盤	1系ろ過池B1F	形式BCA-FF/製番1F9916MHY24001A	1979	明電舎
A25	-	209	E	橋本市浄水場	2号急速ろ過池盤	1系ろ過池B1F	形式BCA-FF/製番1F9916MHY24001B	1979	明電舎
A25	-	210	E	橋本市浄水場	3号急速ろ過池盤	1系ろ過池B1F	形式BCA-FF/製番1F9916MHY24001C	1979	明電舎
A25	-	211	E	橋本市浄水場	4号急速ろ過池盤	0	形式BCA-FF/製番1F9916MHY24001D	1979	明電舎
A25	-	212	M	橋本市浄水場	1-1表洗弁	1系ろ過池B1F	バタフライ弁/製番VG-80124-3/配管Φ350LTKD-01製番8511326-3	1978	日本スピンドル
A25	-	213	M	橋本市浄水場	1-2表洗弁	1系ろ過池B1F	バタフライ弁/製番VG-80124-3/配管Φ350LTKD-01製番8511326-2	1978	日本スピンドル
A25	-	214	M	橋本市浄水場	1-3表洗弁	1系ろ過池B1F	バタフライ弁/製番VG-80124-3/配管Φ350LTKD-01製番8511326-1	1978	日本スピンドル
A25	-	215	M	橋本市浄水場	1-4表洗弁	1系ろ過池B1F	バタフライ弁/製番VG-80124-3/配管Φ350LTKD-01製番8511326-4	1978	日本スピンドル
A25	-	216	E	橋本市浄水場	1系急速ろ過池設備 コントロールセンタ	1系ろ過池B1F		1979	
A25	-	217	E	橋本市浄水場	補助継電器1盤	1系ろ過池B1F	配電盤/形式BCA-FW/製番1F9916MHY2 3001A	1979	明電舎
A25	-	218	E	橋本市浄水場	補助継電器2盤	1系ろ過池B1F	配電盤/形式BCA-FW/製番1F9916MHY2 3001B	1979	明電舎
A25	-	219	E	橋本市浄水場	補助継電器3盤	1系ろ過池B1F	配電盤/形式BCA-FW/製番1F9916MHY2 3001C	1979	明電舎
A25	-	220	E	橋本市浄水場	補助継電器4盤	1系ろ過池B1F	配電盤/形式BCA-FW/製番1F9916MHY2 3001D	1979	明電舎
A25	-	221	E	橋本市浄水場	1系ろ過池RIO	1系ろ過池B1F	形式VS-17/製番0S3606MHY 15	2002	明電舎
A25	-	222	K	橋本市浄水場	1-1ろ過流量計	1系ろ過池B2F		1979	横河電機
A25		223	K	橋本市浄水場	1-2ろ過流量計	1系ろ過池B2F		1979	横河電機
A25		224	K	橋本市浄水場	1-3ろ過流量計	1系ろ過池B2F		1979	横河電機
A25		225	K	橋本市浄水場	1-4ろ過流量計	1系ろ過池B2F		1979	横河電機
A25	-	226	K	橋本市浄水場	1-1損失水頭計	1系ろ過池B2F		1979	
A25		227	K	橋本市浄水場	1-2損失水頭計	1系ろ過池B2F		1979	
A25		228	K	橋本市浄水場	1-3損失水頭計	1系ろ過池B2F		1979	
A25		229	K	橋本市浄水場	1-4損失水頭計	1系ろ過池B2F		1979	
A25	-	230	M	橋本市浄水場	1-1逆洗弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ700/製番VG-80124-4LTKD-02製番8511327-4	1978	日本スピンドル
A25	-	231	M	橋本市浄水場	1-2逆洗弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ700/製番VG-80124-4LTKD-02製番8511327-1	1978	日本スピンドル
A25	-	232	M	橋本市浄水場	1-3逆洗弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ700/製番VG-80124-4LTKD-02製番8511327-2	1978	日本スピンドル
A25	-	233	M	橋本市浄水場	1-4逆洗弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ700/製番VG-80124-4LTKD-02製番8511327-3	1978	日本スピンドル
A25	-	234	M	橋本市浄水場	1-1捨水弁	1系ろ過池B2F	スルース弁/Φ150製番20-78-04318-090LTKD-01製番8511517-3	1978	日本スピンドル
A25	-	235	M	橋本市浄水場	1-2捨水弁	1系ろ過池B2F	スルース弁/Φ150製番20-78-04318-090LTKD-01製番8511517-2	1978	日本スピンドル
A25	-	236	M	橋本市浄水場	1-3捨水弁	1系ろ過池B2F	スルース弁/Φ150製番20-78-04318-090LTKD-01製番8511517-1	1978	日本スピンドル
A25	-	237	M	橋本市浄水場	1-4捨水弁	1系ろ過池B2F	スルース弁/Φ150製番20-78-04318-090LTKD-01製番8511517-4	1978	日本スピンドル
A25	-	238	M	橋本市浄水場	1-1浄水弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ300/製番VG-80124-7MBR-1製番8511437-1	1978	日本スピンドル
A25	-	239	M	橋本市浄水場	1-2浄水弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ300/製番VG-80124-7MBR-1製番8511437-3	1978	日本スピンドル
A25	-	240	M	橋本市浄水場	1-3浄水弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ300/製番VG-80124-7MBR-1製番8511437-4	1978	日本スピンドル
A25	-	241	M	橋本市浄水場	1-4浄水弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ300/製番VG-80124-7MBR-1製番8511437-2	1978	日本スピンドル
A25	-	242	M	橋本市浄水場	1-1浄水(ろ過水)調節弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ300製番VG-80124-2LTKD-01製番8511436-2	1978	日本スピンドル
A25	-	243	M	橋本市浄水場	1-2浄水(ろ過水)調節弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ300製番VG-80124-2LTKD-01製番8511436-1	1978	日本スピンドル
A25	-	244	M	橋本市浄水場	1-3浄水(ろ過水)調節弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ300製番VG-80124-2LTKD-01製番8511436-4	1978	日本スピンドル
A25	-	245	M	橋本市浄水場	1-4浄水(ろ過水)調節弁	1系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ300製番VG-80124-2LTKD-01製番8511436-3	1978	日本スピンドル
A25	-	246	E	橋本市浄水場	ろ過水サンプリングポンプ盤	1系ろ過池B2F	形式BCS-FF/製番1F9916MHY2 4101	1979	明電舎
A25	-	247	M	橋本市浄水場	ろ過水サンプリングポンプ	1系ろ過池B2F	型式40ROE 61.5B/製番T02 31671/吐出量33-118L/min/全揚程50.0-6.0m/回転速度60-1800Hz/min軸受6205ZZ	2003	荏原製作所
A25	-	248	C	橋本市浄水場	2系急速ろ過池	2系ろ過池		2003	
A25	-	249	M	橋本市浄水場	2-1号原水扉	2系ろ過池	呑口寸法900X900/製番01E-0426.2.1	2002	前澤工業
A25	-	250	M	橋本市浄水場	2-2号原水扉	2系ろ過池	呑口寸法900X900/製番01E-0426.2.2	2002	前澤工業

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年度	メーカー名
A25	-	251	M	橋本市浄水場	2-3号原水扉	2系ろ過池	呑口寸法900X900/製番01E-0426.2.3	2002	前澤工業
A25	-	252	M	橋本市浄水場	2-4号原水扉	2系ろ過池	呑口寸法900X900/製番01E-0426.2.4	2002	前澤工業
A25	-	253	M	橋本市浄水場	2-1号排水扉	2系ろ過池	呑口寸法400X400/製番01E-0426.1.1	2002	前澤工業
A25	-	254	M	橋本市浄水場	2-2号排水扉	2系ろ過池	呑口寸法400X400/製番01E-0426.1.2	2002	前澤工業
A25	-	255	M	橋本市浄水場	2-3号排水扉	2系ろ過池	呑口寸法400X400/製番01E-0426.1.3	2002	前澤工業
A25	-	256	M	橋本市浄水場	2-4号排水扉	2系ろ過池	呑口寸法400X400/製番01E-0426.1.4	2002	前澤工業
A25	-	257	M	橋本市浄水場	換気扇	2系ろ過池1F		2003	
A25	-	258	E	橋本市浄水場	2系ろ過池分電盤(KL-5)	2系ろ過池B1F	型式WM-2/製番OS3744MHY 37	2003	明電舎
A25	-	259	E	橋本市浄水場	2系1号急速ろ過池盤	2系ろ過池B1F		2003	
A25	-	260	E	橋本市浄水場	2系2号急速ろ過池盤	2系ろ過池B1F		2003	
A25	-	261	E	橋本市浄水場	2系3号急速ろ過池盤	2系ろ過池B1F		2003	
A25	-	262	E	橋本市浄水場	2系4号急速ろ過池盤	2系ろ過池B1F		2003	
A25	-	263	M	橋本市浄水場	2-1表洗弁	2系ろ過池B1F	バタフライ弁/工番02A-0217.3.1/配管Φ400	2002	前澤工業
A25	-	264	M	橋本市浄水場	2-2表洗弁	2系ろ過池B1F	バタフライ弁/工番02A-0217.3.2/配管Φ400	2002	前澤工業
A25	-	265	M	橋本市浄水場	2-3表洗弁	2系ろ過池B1F	バタフライ弁/工番02A-0217.3.3/配管Φ400	2002	前澤工業
A25	-	266	M	橋本市浄水場	2-4表洗弁	2系ろ過池B1F	バタフライ弁/工番02A-0217.3.4/配管Φ400	2002	前澤工業
A25	-	267	E	橋本市浄水場	2系急速ろ過池設備 コントロールセンタ	2系ろ過池B1F		2003	
A25	-	268	E	橋本市浄水場	補助継電器1盤	2系ろ過池B1F	形式VS-17/製番OS3744MHY 23	2003	明電舎
A25	-	269	E	橋本市浄水場	補助継電器2盤	2系ろ過池B1F		2003	明電舎
A25	-	270	E	橋本市浄水場	補助継電器3盤	2系ろ過池B1F		2003	明電舎
A25	-	271	E	橋本市浄水場	補助継電器4盤	2系ろ過池B1F		2003	明電舎
A25	-	272	E	橋本市浄水場	2系ろ過池RIO	2系ろ過池B1F		2003	
A25	-	273	K	橋本市浄水場	2-1ろ過流量計	2系ろ過池B2F	型式EJ110/製番12C306202 309	2003	横河電機
A25		274	K	橋本市浄水場	2-2ろ過流量計	2系ろ過池B2F	型式EJ110/製番12C306202 309	2003	横河電機
A25		275	K	橋本市浄水場	2-3ろ過流量計	2系ろ過池B2F	型式EJ110/製番12C306202 309	2003	横河電機
A25		276	K	橋本市浄水場	2-4ろ過流量計	2系ろ過池B2F	型式EJ110/製番12C306202 309	2003	横河電機
A25	-	277	K	橋本市浄水場	2-1損失水頭計	2系ろ過池B2F		2003	
A25		278	K	橋本市浄水場	2-2損失水頭計	2系ろ過池B2F		2003	
A25		279	K	橋本市浄水場	2-3損失水頭計	2系ろ過池B2F		2003	
A25		280	K	橋本市浄水場	2-4損失水頭計	2系ろ過池B2F		2003	
A25	-	281	M	橋本市浄水場	2-1逆洗弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.2.1/Φ700	2002	前澤工業
A25	-	282	M	橋本市浄水場	2-2逆洗弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.2.2/Φ700	2002	前澤工業
A25	-	283	M	橋本市浄水場	2-3逆洗弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.2.3/Φ700	2002	前澤工業
A25	-	284	M	橋本市浄水場	2-4逆洗弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.2.4/Φ700	2002	前澤工業
A25	-	285	M	橋本市浄水場	2-1捨水弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ150	2002	前澤工業
A25	-	286	M	橋本市浄水場	2-2捨水弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ150	2002	前澤工業
A25	-	287	M	橋本市浄水場	2-3捨水弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ150	2002	前澤工業
A25	-	288	M	橋本市浄水場	2-4捨水弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/Φ150	2002	前澤工業
A25	-	289	M	橋本市浄水場	2-1浄水弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.5.1/Φ300	2002	前澤工業
A25	-	290	M	橋本市浄水場	2-2浄水弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.5.2/Φ300	2002	前澤工業
A25	-	291	M	橋本市浄水場	2-3浄水弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.5.3/Φ300	2002	前澤工業
A25	-	292	M	橋本市浄水場	2-4浄水弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.5.4/Φ300	2002	前澤工業
A25	-	293	M	橋本市浄水場	2-1浄水(ろ過水)調節弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.5.1/Φ300	2002	前澤工業
A25	-	294	M	橋本市浄水場	2-2浄水(ろ過水)調節弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.5.2/Φ300	2002	前澤工業
A25	-	295	M	橋本市浄水場	2-3浄水(ろ過水)調節弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.5.3/Φ300	2002	前澤工業
A25	-	296	M	橋本市浄水場	2-4浄水(ろ過水)調節弁	2系ろ過池B2F	バタフライ弁/工番02A-0217.5.4/Φ300	2002	前澤工業
A25	-	297	E	橋本市浄水場	2系ろ過水サンプリングポンプ盤	2系ろ過池B2F		2003	
A25	-	298	M	橋本市浄水場	2系ろ過水サンプリングポンプ	2系ろ過池B2F	型式40ROE 61.5/製番T03 31673/吐出量43-90L/min/全揚程50.0-6.0m/回転速度60-1800Hz/min軸受6205ZZ	2003	荏原製作所
A25	-	299	E	橋本市浄水場	電灯分電盤(L-B2)	ポンプ室	型式D420-17	1979	九州電機工業
A25	-	300	E	橋本市浄水場	表洗・逆洗流量調節弁盤	ポンプ室		1979	
A25	-	301	E	橋本市浄水場	ポンプ室RIO盤	ポンプ室		2002	
A25	-	302	E	橋本市浄水場	補助継電器1	ポンプ室		1979	
A25	-	303	E	橋本市浄水場	高区浄水池送水ポンプ補助継電器盤	ポンプ室		2000	
A25	-	304	E	橋本市浄水場	補助継電器4	ポンプ室		1979	
A25	-	305	E	橋本市浄水場	補助継電器5	ポンプ室		1979	
A25	-	306	E	橋本市浄水場	補助継電器6	ポンプ室		1979	
A25	-	307	E	橋本市浄水場	CC-3ポンプ設備	ポンプ室		1979	
A25	-	308	M	橋本市浄水場	表洗流量調節弁	ポンプ室		1979	
A25	-	309	M	橋本市浄水場	逆洗流量調節弁	ポンプ室	バタフライ弁φ800製番VG-80123-4LTKD-05製番8511325	1979	日本スピンドル
A25	-	310	M	橋本市浄水場	逆洗非常用停止弁	ポンプ室		1979	
A25	-	311	E	橋本市浄水場	揚水・表洗ポンプ盤	ポンプ室		1979	

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A25	-	312	M	橋本市浄水場	揚水ポンプ	ポンプ室	型式300X250CFM/製番P840140-05.2/吐出量12.6m3/m/全揚程30m/回転速度1750min-1	1979	荏原製作所
A25	-	313	M	橋本市浄水場	揚水・表洗ポンプ	ポンプ室	型式300X250CFM/製番P840140-06/吐出量12.6m3/m/全揚程30m/回転速度1750min-1	1979	荏原製作所
A25	-	314	M	橋本市浄水場	表洗ポンプ	ポンプ室	型式200X260CFM/製番P840140-05.1/吐出量12.6m3/m/全揚程30m/回転速度1750min-1	1979	荏原製作所
A25	-	315	M	橋本市浄水場	揚水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ400製番20-78-09019-131LTKD-05/製番9510500-3	1979	クリモト
A25	-	316	M	橋本市浄水場	揚水・表洗ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ400製番20-78-09019-131LTKD-05/製番9510500-2	1979	クリモト
A25	-	317	M	橋本市浄水場	表洗ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ400製番20-78-09019-131LTKD-05/製番9510500-1	1979	クリモト
A25	-	318	E	橋本市浄水場	高区浄水池送水ポンプ盤	ポンプ室		1999	
A25	-	319	M	橋本市浄水場	1号高区浄水池送水ポンプ	ポンプ室	型式300X200CGNM/製番J99M017402/吐出量10.4m3/min/全揚程44m/回転速度1790min-1/軸受6212	1999	荏原製作所
A25	-	320	M	橋本市浄水場	2号高区浄水池送水ポンプ	ポンプ室	型式300X200CGNM/製番J99M017403/吐出量10.4m3/min/全揚程44m/回転速度1790min-1/軸受6212	1999	荏原製作所
A25	-	321	M	橋本市浄水場	1号高区浄水池送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ300製番99TST7313LTKD-05製番9910TB2481-1	2000	前澤工業
A25	-	322	M	橋本市浄水場	2号高区浄水池送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ300製番99TST7313LTKD-05製番9910TB2481-2	2000	前澤工業
A25	-	323	E	橋本市浄水場	細川系送水ポンプ盤	ポンプ室		1979	
A25	-	324	M	橋本市浄水場	1号細川系送水ポンプ	ポンプ室	型式250X150CHM/製番R15M0355402/吐出量8.09m3/m/全揚程63m/回転速度1750min-1	2016	荏原製作所
A25	-	325	M	橋本市浄水場	2号細川系送水ポンプ	ポンプ室	型式250X150CHM/製番R15M0355404/吐出量8.09m3/m/全揚程63m/回転速度1750min-1	2016	荏原製作所
A25	-	326	M	橋本市浄水場	3号細川系送水ポンプ(不使用)	ポンプ室	型式250X150CHM/製番R840140-02.1/吐出量8.09m3/m/全揚程63m/回転速度1750min-1	1979	荏原製作所
A25	-	327	M	橋本市浄水場	1号細川系送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	バタフライ弁φ250/製番20-9-07029-011LTKD-01製番9710DB1634-1	1997	クリモト
A25	-	328	M	橋本市浄水場	2号細川系送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	バタフライ弁φ250/製番20-88-04046-010SER-060製番H510225-1	1988	クリモト
A25	-	329	M	橋本市浄水場	3号細川系送水ポンプ吐出弁(不使用)	ポンプ室	バタフライ弁φ250/製番20-92-09053-010SER-060製番9210DB1792-1	1992	クリモト
A25	-	330	E	橋本市浄水場	中島系送水ポンプ盤(不使用)	ポンプ室		1979	
A25	-	331	M	橋本市浄水場	1.2号中島高区送水ポンプ(不使用)	ポンプ室		1979	
A25	-	332	M	橋本市浄水場	1.2号中島高区送水ポンプ吐出弁(不使用)	ポンプ室		1979	
A25	-	333	E	橋本市浄水場	赤塚継電器盤	ポンプ室		1996	
A25	-	334	E	橋本市浄水場	赤塚系電動機盤	ポンプ室		1996	
A25	-	335	M	橋本市浄水場	1号赤塚系送水ポンプ	ポンプ室	型式125MS3 645/製番RW4043-01/吐出量1.6m3/min/全揚程89m/回転速度1800min-1	1996	荏原製作所
A25	-	336	M	橋本市浄水場	2号赤塚系送水ポンプ	ポンプ室	型式125MS3 645/製番RW4043-02/吐出量1.6m3/min/全揚程89m/回転速度1800min-1	1996	荏原製作所
A25	-	337	M	橋本市浄水場	1号赤塚系送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ150製番96SST1075形式LTKD-1/製番9610TB4052-1	1997	前澤工業
A25	-	338	M	橋本市浄水場	2号赤塚系送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ150製番96SST1075形式LTKD-1/製番9610TB4052-2	1997	前澤工業
A25	-	339	E	橋本市浄水場	浄水サンプリングポンプ盤	ポンプ室	形式BCS-FF/製番あF9916MHY4 4101-D	1979	明電舎
A25	-	340	M	橋本市浄水場	1号浄水サンプリングポンプ	ポンプ室	型式40RQE61.5C/製番P15715687.1/吐出量33L/min/全揚程50m/回転速度1800min-1/軸受6205DDU	2015	荏原製作所
A25	-	341	M	橋本市浄水場	2号浄水サンプリングポンプ	ポンプ室	型式40RQE61.5C/製番P15715687.2/吐出量33L/min/全揚程50m/回転速度1800min-1/軸受6205DDU	2015	荏原製作所
A25	-	342	E	橋本市浄水場	高架水槽・給水ポンプ盤	ポンプ室		1979	
A25	-	343	M	橋本市浄水場	1号高架水槽ポンプ	ポンプ室	型式100X80IFWM/製番R840140-14.1/吐出量1.0m3/m/全揚程25m/回転速度1735min-1	1979	荏原製作所
A25	-	344	M	橋本市浄水場	2号高架水槽ポンプ	ポンプ室	型式100X80IFWM/製番R840140-14.2/吐出量1.0m3/m/全揚程25m/回転速度1735min-1	1979	荏原製作所
A25	-	345	M	橋本市浄水場	1号高架水槽ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ100製番20-79-09019-190形式LTKD-21/製番9510501-2	1979	クリモト
A25	-	346	M	橋本市浄水場	2号高架水槽ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ100製番20-79-09019-190形式LTKD-21/製番9510501-1	1979	クリモト
A25	-	347	M	橋本市浄水場	1号給水ポンプ	ポンプ室	型式40MS4M/製番P9271124/吐出量0.185m3/m/全揚程40m/回転速度1720min-1	1979	荏原製作所
A25	-	348	M	橋本市浄水場	2号給水ポンプ	ポンプ室	型式40MS4M/製番P9271124/吐出量0.185m3/m/全揚程40m/回転速度1720min-1	1979	荏原製作所
A25	-	349	M	橋本市浄水場	消火ポンプ	ポンプ室	型式65MSF5M/製番P9271114/吐出量0.45m3/m/全揚程66m/回転速度1735min-1	1979	荏原製作所
A25	-	350	E	橋本市浄水場	床排水ポンプ盤	ポンプ室		1979	
A25	-	351	M	橋本市浄水場	1号排水ポンプ	ポンプ室		1979	
A25	-	352	M	橋本市浄水場	2号排水ポンプ	ポンプ室		1979	
A25	-	353	E	橋本市浄水場	天井クレーン区分開閉器	ポンプ室		1979	
A25	-	354	M	橋本市浄水場	天井ホイストクレーン	ポンプ室	吊り上げ荷重 5.1t	1979	
A25	-	355	E	橋本市浄水場	ホイスト区分開閉器	搬入室		1979	
A25	-	356	M	橋本市浄水場	テルハクレーン	搬入室	吊り上げ荷重 5.1t	1979	
A25	-	357	E	橋本市浄水場	動力操作盤BM-D	換気機械室B	操作盤/製番D425-5	1979	九州電機工業
A25	-	358	M	橋本市浄水場	FS-2 ポンプ室給気	換気機械室B	型式NO5 SRP-30/製番P9290195/吐出量15930m3/h/回転速度910rpm	1979	荏原製作所
A25	-	359	M	橋本市浄水場	FS-3 ポンプ室給気	換気機械室B	型式NO5 SRP-30/製番P9290196/吐出量15930m3/h/回転速度910rpm	1979	荏原製作所
A25	-	360	E	橋本市浄水場	ホイスト電源盤	塩素ボンベ室		1979	
A25	-	361	M	橋本市浄水場	テルハクレーン	塩素ボンベ室	吊り上げ荷重 2.8t	1979	
A25	-	362	C	橋本市浄水場	1系浄水池	浄水池		1979	
A25	-	363	C	橋本市浄水場	2系浄水池	浄水池		1979	
A25	-	364	K	橋本市浄水場	1系浄水池水位計	浄水池	検出器SL-180B 中継箱JB-483M 変換器PSB180A/製番0146169	2014	
A25	-	365	K	橋本市浄水場	2系浄水池水位計	浄水池	検出器SL-180B 中継箱JB-483M 変換器PSB180A/製番0158127	2015	
A25	-	366	M	橋本市浄水場	排ガス処理装置1	管理本館屋上	型式SBS/処理ガス名CL2/製番1121	1979	セイコー化工機
A25	-	367	M	橋本市浄水場	排ガス処理装置2	管理本館屋上	型式SBS/処理ガス名CL2 HCL/製番1122	1979	セイコー化工機
A25	-	368	M	橋本市浄水場	高架水槽	管理本館屋上		1979	
A25	-	369	E	橋本市浄水場	管理本館監視カメラ	管理本館屋上	型式FC13U/製番220300010	2000	横河電機
A25	-	370	E	橋本市浄水場	端子中継箱	管理本館屋上		2000	
A25	-	371	E	橋本市浄水場	テレビ分配器箱	管理本館屋上 換気機械室		2000	
A25	-	372	E	橋本市浄水場	動力操作盤	管理本館屋上 換気機械室	操作盤/製番D420-10	1979	九州電機工業

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A25	-	373	M	橋本市浄水場	スクラバーファン1	管理本館屋上 換気機械室	型式FTF-3B.RH/製番9E3007	1979	セイコー化工機
A25	-	374	M	橋本市浄水場	スクラバーファン2	管理本館屋上 換気機械室	型式FTF-3B.RH/製番9E3008	1979	セイコー化工機
A25	-	375	M	橋本市浄水場	FE-13理化学試験室排気ファン	管理本館屋上 換気機械室		1979	
A25	-	376	E	橋本市浄水場	動力監視盤	管理本館2F 中央管理室	警報盤/型式V100/製番420-1	1979	九州電機工業
A25	-	377	E	橋本市浄水場	自動火災報知器副受信機盤	管理本館2F 中央管理室		2000	
A25	-	378	E	橋本市浄水場	非常用放送設備	管理本館2F 中央管理室	型式WL-6000	1979	松下電工
A25	-	379	E	橋本市浄水場	高区浄水池防犯受信機	管理本館2F 中央管理室		2000	
A25	-	380	E	橋本市浄水場	紫外線処理装置監視盤	管理本館2F 中央管理室	型式DWM-2/製番H1010-10	2010	磯村豊水機工
A25	-	381	E	橋本市浄水場	監視カメラ受信機(高野口)	管理本館2F 中央管理室		2000	
A25	-	382	E	橋本市浄水場	中央監視装置1(高野口)	管理本館2F 中央管理室		2000	
A25	-	383	E	橋本市浄水場	中央監視装置2(高野口)	管理本館2F 中央管理室		2002	
A25	-	384	E	橋本市浄水場	監視モニタ(高野口)	管理本館2F 中央管理室	リモート操作器/製番P68658	1987	日立電子
A25	-	385	E	橋本市浄水場	中央監視装置1(橋本)	管理本館2F 中央管理室		2000	明電舎
A25	-	386	E	橋本市浄水場	中央監視装置2(橋本)	管理本館2F 中央管理室		2003	明電舎
A25	-	387	E	橋本市浄水場	ITV操作卓	管理本館2F 中央管理室		2003	横河電機
A25	-	388	E	橋本市浄水場	ITV用モニター×3台	管理本館2F 中央管理室			
A25	-	389	E	橋本市浄水場	ハードコピー用プリンター	管理本館2F 中央管理室			
A25	-	390	E	橋本市浄水場	ロギングプリンター(不使用)	管理本館2F 中央管理室			
A25	-	391	E	橋本市浄水場	大型ディスプレイ装置×2台	管理本館2F 中央管理室			パイオニア
A25	-	392	E	橋本市浄水場	LCD監視装置(薬注)	管理本館2F 中央管理室	形式FC-P33W-S2 Windows10 64bit日本語版	2019	NEC
A25	-	393	E	橋本市浄水場	LCD表示装置(薬注)	管理本館2F 中央管理室	形式XUB2493HS-B1 カラー液晶23.8型	2019	Iiyama
A25	-	394	E	橋本市浄水場	プリンター(薬注)	管理本館2F 中央管理室	形式HL-L3230CDW A4カラー	2019	ブラザー
A25	-	395	E	橋本市浄水場	無停電電源装置(薬注)	管理本館2F 中央管理室	形式FW-A10H-1.0K AC81V~124V±3V	2019	三菱電機
A25	-	396	E	橋本市浄水場	神々野配水池テレメータ(親局)(不使用)	管理本館2F 中央管理室裏	制御盤/製番BA80493	2003	東芝
A25	-	397	E	橋本市浄水場	中央監視盤(幡天神 不使用)	管理本館2F 中央管理室裏	制御盤/製番200-3380	2000	三星電機製作所
A25	-	398	E	橋本市浄水場	テレメータ受信装置(幡天神 不使用)	管理本館2F 中央管理室裏(中央監視盤内)		2000	
A25	-	399	E	橋本市浄水場	観測装置(国交省 不使用)	管理本館2F 中央管理室裏	形式GWD-480-0B/製番DY 40448	1979	日本無線
A25	-	400	E	橋本市浄水場	無線装置(国交省 不使用)	管理本館2F 中央管理室裏	形式GWD-71-01/製番DG 40448	1979	日本無線
A25	-	401	E	橋本市浄水場	直流電源装置(国交省 不使用)	管理本館2F 中央管理室裏	形式KK-12-5A/製番40674	1979	サンケン電気
A25	-	402	E	橋本市浄水場	計装テレメータ盤(西部高区)	管理本館2F 中央管理室裏		2008	ピーエス三菱
A25	-	403	E	橋本市浄水場	ITV制御装置	管理本館2F 中央管理室裏	製番BCRL90	2002	松下電工
A25	-	404	E	橋本市浄水場	小原田中継ポンプ場TM(不使用)	管理本館2F 中央管理室裏	製番0L5473SV	1999	明電舎
A25	-	405	E	橋本市浄水場	あやの台配水池TM	管理本館2F 中央管理室裏		1999	
A25	-	406	E	橋本市浄水場	遠方監視制御装置	管理本館2F 中央管理室裏(あやの台配水池TM盤内)	形式ZI-TM/製番99491N4	2000	松下電工
A25	-	407	E	橋本市浄水場	中継端子盤	管理本館2F 中央管理室裏	形式VS-17/製番0S3606MHY 20	2002	明電舎
A25	-	408	E	橋本市浄水場	公園TM盤(不使用)	管理本館2F 中央管理室裏		1991	
A25	-	409	E	橋本市浄水場	赤塚配水池TM盤	管理本館2F 中央管理室裏		1997	
A25	-	410	E	橋本市浄水場	入出力制御盤	管理本館2F 中央管理室裏		1999	
A25	-	411	E	橋本市浄水場	テレメータ盤	管理本館2F 中央管理室裏		1999	
A25	-	412	E	橋本市浄水場	分電盤	管理本館2F 中央管理室裏		1999	
A25	-	413	E	橋本市浄水場	計装テレメータ盤	管理本館2F 中央管理室裏		1999	
A25	-	414	E	橋本市浄水場	場外設備コントローラ1	管理本館2F 計算機室	形式VS-17/製番0Q5326MHY 11	2000	明電舎
A25	-	415	E	橋本市浄水場	場外設備コントローラ2	管理本館2F 計算機室	形式VS-17/製番0Q5326MHY 12	2000	明電舎
A25	-	416	E	橋本市浄水場	場外設備コントローラ3	管理本館2F 計算機室	製番0N68255V	2003	明電舎
A25	-	417	E	橋本市浄水場	管理本館計装変換器	管理本館2F 計算機室	形式VS-5/製番8P7728MHY 13	2000	明電舎
A25	-	418	E	橋本市浄水場	管理本館コントローラ1	管理本館2F 計算機室	形式VS-17/製番8P7728MHY 11	2000	明電舎
A25	-	419	E	橋本市浄水場	管理本館コントローラ2	管理本館2F 計算機室	形式VS-17/製番8P7728MHY 12	2000	明電舎
A25	-	420	E	橋本市浄水場	管理本館コントローラ3	管理本館2F 計算機室	形式VS-17/製番0S3606MHY 17	2002	明電舎
A25	-	421	E	橋本市浄水場	光伝送装置	管理本館2F 計算機室		2002	
A25	-	422	E	橋本市浄水場	1系沈でん池・ろ過池コントローラ	管理本館2F 計算機室	形式VS-17/製番0S3606MHY 11	2002	明電舎
A25	-	423	E	橋本市浄水場	2系沈でん池・ろ過池コントローラ	管理本館2F 計算機室	形式VS-17/製番0S4155MHY 11	2003	明電舎
A25	-	424	E	橋本市浄水場	計装変換器盤	管理本館2F 計算機室	形式VS-5/製番0S3606MHY 21	2002	明電舎
A25	-	425	E	橋本市浄水場	電灯分電盤(L-2)	管理本館2F 空調機械室	型式D420-19	1979	九州電機工業
A25	-	426	E	橋本市浄水場	動力操作盤2M(不使用)	管理本館2F 空調機械室		1979	
A25	-	427	C	橋本市浄水場	洗浄水槽	管理本館2F 洗浄水槽置場	ステンレスパネルタンク/型式MP/容量450m3/製番04010111-01	2000	森松工業
A25	-	428	K	橋本市浄水場	洗浄水槽水位計	管理本館2F 洗浄水槽置場	検出器SL-130B 中継箱JB-433M 変換器PSB130A/製番002224	2000	JFEアドバンテック
A25	-	429	E	橋本市浄水場	電灯分電盤(L-1)	管理本館1F		1979	
A25	-	430	K	橋本市浄水場	混合水濁度計	管理本館1F 水質計器室	型式 8562-2625/100	1979	横河電機
A25	-	431	K	橋本市浄水場	混合水水温計	管理本館1F 水質計器室		1979	横河電機
A25	-	432	K	橋本市浄水場	返送水濁度計	管理本館1F 水質計器室	型式 8562-2626/200/製番922HM107	2007	横河電機
A25	-	433	K	橋本市浄水場	1系沈でん水濁度計	管理本館1F 水質計器室	型式TB700G/製番92H201493	2007	横河電機

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年度	メーカー名
A25	-	434	K	橋本市浄水場	1系ろ過水濁度計	管理本館1F 水質計器室	型式TB700G/製番92R900390	2015	横河電機
A25	-	435	K	橋本市浄水場	2系沈でん水濁度計	管理本館1F 水質計器室	型式 8562-2625/10MG/製番220400833	2003	横河電機
A25	-	436	K	橋本市浄水場	2系ろ過水濁度計	管理本館1F 水質計器室	型式 8562-2623/3.3/製番220400834	2003	横河電機
A25	-	437	K	橋本市浄水場	浄水濁度計	管理本館1F 水質計器室	型式 8562-2625/3	1979	横河電機
A25	-	438	K	橋本市浄水場	混合水pH計	管理本館1F 水質計器室		2002	横河電機
A25	-	439	K	橋本市浄水場	返送水pH計	管理本館1F 水質計器室		2002	横河電機
A25	-	440	K	橋本市浄水場	1系沈でん水pH計	管理本館1F 水質計器室		2002	横河電機
A25	-	441	K	橋本市浄水場	1系ろ過水pH計	管理本館1F 水質計器室		2002	横河電機
A25	-	442	K	橋本市浄水場	2系沈でん水pH計	管理本館1F 水質計器室		2002	横河電機
A25	-	443	K	橋本市浄水場	2系ろ過水pH計	管理本館1F 水質計器室		2002	横河電機
A25	-	444	K	橋本市浄水場	浄水pH計	管理本館1F 水質計器室		2002	横河電機
A25	-	445	K	橋本市浄水場	アンモニア性窒素自動測定装置(不使用)	管理本館1F 水質計器室		1999	
A25	-	446	K	橋本市浄水場	1系沈でん水残留塩素計	管理本館1F 水質計器室	試薬式/型式RC400G/製番11VC26267	1999	横河電機
A25	-	447	K	橋本市浄水場	2系沈でん水残留塩素計	管理本館1F 水質計器室	試薬式/型式RC400G/製番22C400832	2003	横河電機
A25	-	448	K	橋本市浄水場	1系ろ過水残留塩素計	管理本館1F 水質計器室		2003	横河電機
A25	-	449	K	橋本市浄水場	2系ろ過水残留塩素計	管理本館1F 水質計器室		2003	横河電機
A25	-	450	K	橋本市浄水場	浄水残留塩素計	管理本館1F 水質計器室		2003	横河電機
A25	-	451	E	橋本市浄水場	中継端子盤	管理本館1F 水質計器室		2002	
A25	-	452	E	橋本市浄水場	電灯分電盤(L-B1)	管理棟本館B1F	型式D420-16	1979	九州電機工業
A25	-	453	E	橋本市浄水場	動力操作盤BM-B	管理棟本館B1F 換気機械室A		1979	
A25	-	454	M	橋本市浄水場	FE-4 自家発電機室排気	管理棟本館B1F 換気機械室A	型式T939592-12/製番2SRM/吐出量31.5m3/min/回転速度1010rpm	1979	荏原製作所
A25	-	455	M	橋本市浄水場	FS-5 換気機械室(A)給気	管理棟本館B1F 換気機械室A	型式T939589-12/製番1.5SRM/吐出量20.5m3/min/回転速度1265rpm	1979	荏原製作所
A25	-	456	M	橋本市浄水場	FS-6 設備機械室(B)給気	管理棟本館B1F 換気機械室A	型式T739594-12/製番2.5SRM/吐出量42m3/min/回転速度665rpm	1979	荏原製作所
A25	-	457	M	橋本市浄水場	FS-7 換気機械室(A)給気	管理棟本館B1F 換気機械室A	型式T939591-12/製番2SRM/吐出量25.5m3/min/回転速度810rpm	1979	荏原製作所
A25	-	458	M	橋本市浄水場	FS-8 管廊給気	管理棟本館B1F 換気機械室A	型式T939613-12/製番4SRM/吐出量154m3/min/回転速度480rpm	1979	荏原製作所
A25	-	459	M	橋本市浄水場	FE-9 オイルタンク室排気	管理棟本館B1F 換気機械室A	型式T939591-12/製番2SRM/吐出量25.5m3/min/回転速度810rpm	1979	荏原製作所
A25	-	460	E	橋本市浄水場	動力操作盤BM-E(消火ポンプ盤)	管理棟本館B1F 換気機械室A		1979	
A25	-	461	E	橋本市浄水場	後次亜注入ポンプ現場操作盤(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	462	K	橋本市浄水場	後次亜注入流量計(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	463	M	橋本市浄水場	1号後次亜貯蔵槽(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室	漏れあり使用不可	2001	水道機工
A25	-	464	M	橋本市浄水場	2号後次亜貯蔵槽(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	水道機工
A25	-	465	K	橋本市浄水場	1号後次亜貯蔵槽液位計(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	466	K	橋本市浄水場	2号後次亜貯蔵槽液位計(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	467	M	橋本市浄水場	1号後次亜貯蔵槽引出弁(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	468	M	橋本市浄水場	2号後次亜貯蔵槽引出弁(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	469	M	橋本市浄水場	1号注入ポンプ(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	470	M	橋本市浄水場	2号注入ポンプ(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	471	M	橋本市浄水場	1号注入ポンプ吐出弁(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	472	M	橋本市浄水場	2号注入ポンプ吐出弁(不使用)	管理棟本館B1F 後次亜室		2001	
A25	-	473	E	橋本市浄水場	動力操作盤BM-C	管理棟本館B1F 設備機械室A	操作盤/製番420-4	1979	九州電機工業
A25	-	474	M	橋本市浄水場	FE-5 自家発電電気室排気	管理棟本館B1F 設備機械室A	型式NO5SRP-3/製番P9290391	1979	荏原製作所
A25	-	475	M	橋本市浄水場	FE-6 自家発電電気室排気	管理棟本館B1F 設備機械室A	型式NO5SRP-30/製番P9290193.2	1979	荏原製作所
A25	-	476	M	橋本市浄水場	FE-7 換気室(A)排気	管理棟本館B1F 設備機械室A	型式T739573-15/製番NO1.5SRM/吐出量15.5m3/min/回転速度990min-1	1979	荏原製作所
A25	-	477	M	橋本市浄水場	FE-8 設備機械室(B)排気	管理棟本館B1F 設備機械室A	型式T939592-12/製番No.2SRM/吐出量31.5m3/min/回転速度1010min-1	1979	
A25	-	478	E	橋本市浄水場	発電機盤	管理棟本館B1F 自家発電機室		2014	明電舎
A25	-	479	E	橋本市浄水場	自動始動盤	管理棟本館B1F 自家発電機室		2014	明電舎
A25	-	480	E	橋本市浄水場	発電機	管理棟本館B1F 自家発電機室	型式ED-AFT/1500kVA/900rpm/製番1F9814R1	1979	明電舎
A25	-	481	E	橋本市浄水場	主空気槽	管理棟本館B1F 自家発電機室	400L	1979	
A25	-	482	M	橋本市浄水場	補空気槽	管理棟本館B1F 自家発電機室	400L	1979	
A25	-	483	M	橋本市浄水場	空気圧縮機	管理棟本館B1F 自家発電機室		1979	
A25	-	484	M	橋本市浄水場	燃料移送ポンプ	管理棟本館B1F 自家発電機室		1979	
A25	-	485	M	橋本市浄水場	潤滑油ブライミングポンプ	管理棟本館B1F 自家発電機室		1979	
A25	-	486	M	橋本市浄水場	消音器	管理棟本館B1F 自家発電機室		1979	
A25	-	487	M	橋本市浄水場	減圧水槽	管理棟本館B1F 自家発電機室	2000L	1979	
A25	-	488	M	橋本市浄水場	燃料サービスタンク	管理棟本館B1F 自家発電機室	1500L	1979	
A25	-	489	E	橋本市浄水場	ハロゲン1301消火設備制御盤	管理棟本館B1F ハロゲン消火設備室	製番C13-2020	1979	日昭産業
A25	-	490	E	橋本市浄水場	直流電源装置	管理棟本館B1F ハロゲン消火設備室	型式RN/製番76A9007	1979	古河電池
A25	-	491	E	橋本市浄水場	1号照明変圧器盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	492	E	橋本市浄水場	2号照明変圧器盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	493	E	橋本市浄水場	1号動力変圧器盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	494	E	橋本市浄水場	1号動力変圧器2次盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年度	メーカー名
A25	-	495	E	橋本市浄水場	2号動力変圧器盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	496	E	橋本市浄水場	2号動力変圧器2次盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	497	E	橋本市浄水場	1号動力主幹盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	498	E	橋本市浄水場	2号動力主幹盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	499	E	橋本市浄水場	200V母線連絡盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	500	E	橋本市浄水場	蓄電池盤	管理棟本館B1F 電気室		2002	日本電池
A25	-	501	E	橋本市浄水場	充電器盤	管理棟本館B1F 電気室		2002	日本電池
A25	-	502	E	橋本市浄水場	直流出力盤	管理棟本館B1F 電気室		2002	日本電池
A25	-	503	E	橋本市浄水場	CVCF蓄電池(1)	管理棟本館B1F 電気室		2000	日本電池
A25	-	504	E	橋本市浄水場	CVCF蓄電池(2)	管理棟本館B1F 電気室		2000	日本電池
A25	-	505	E	橋本市浄水場	CVCF盤	管理棟本館B1F 電気室		2000	明電舎
A25	-	506	E	橋本市浄水場	交流出力盤	管理棟本館B1F 電気室		2000	明電舎
A25	-	507	E	橋本市浄水場	薬注設備(2)コントロールセンタ	管理棟本館B1F 電気室		2000	明電舎
A25	-	508	E	橋本市浄水場	CC-6薬注設備盤	管理棟本館B1F 電気室		1979	明電舎
A25	-	509	E	橋本市浄水場	薬注設備(2)補助継電器盤	管理棟本館B1F 電気室	(休止中)	2000	明電舎
A25	-	510	E	橋本市浄水場	薬注設備補助継電器盤	管理棟本館B1F 電気室	(休止中)	2002	明電舎
A25	-	511	E	橋本市浄水場	速度制御装置盤	管理棟本館B1F 電気室		2000	明電舎
A25	-	512	E	橋本市浄水場	1号高区浄水池送水ポンプ盤	管理棟本館B1F 電気室		2000	明電舎
A25	-	513	E	橋本市浄水場	2号高区浄水池送水ポンプ盤	管理棟本館B1F 電気室		2000	明電舎
A25	-	514	E	橋本市浄水場	コンデンサ盤	管理棟本館B1F 電気室		2000	明電舎
A25	-	515	E	橋本市浄水場	1号細川系送水ポンプ盤	管理棟本館B1F 電気室		1979	明電舎
A25	-	516	E	橋本市浄水場	2号細川系送水ポンプ盤	管理棟本館B1F 電気室		1979	明電舎
A25	-	517	E	橋本市浄水場	コンデンサ盤	管理棟本館B1F 電気室		1979	明電舎
A25	-	518	E	橋本市浄水場	3号細川系送水ポンプ盤(不使用)	管理棟本館B1F 電気室		1979	明電舎
A25	-	519	E	橋本市浄水場	4号細川系送水ポンプ盤(不使用)	管理棟本館B1F 電気室		1979	明電舎
A25	-	520	E	橋本市浄水場	コンデンサ盤	管理棟本館B1F 電気室		1979	明電舎
A25	-	521	E	橋本市浄水場	表洗ポンプ盤	管理棟本館B1F 電気室		2003	明電舎
A25	-	522	E	橋本市浄水場	表洗・揚水ポンプ盤	管理棟本館B1F 電気室		2003	明電舎
A25	-	523	E	橋本市浄水場	揚水ポンプ盤	管理棟本館B1F 電気室		2003	明電舎
A25	-	524	E	橋本市浄水場	1号コンデンサ盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	525	E	橋本市浄水場	2号コンデンサ盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	526	E	橋本市浄水場	母線変換盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	527	E	橋本市浄水場	1号動力変圧器1次盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	528	E	橋本市浄水場	2号動力変圧器1次盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	529	E	橋本市浄水場	予備盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	530	E	橋本市浄水場	高区浄水池き電盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	531	E	橋本市浄水場	送水ポンプ1次盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	532	E	橋本市浄水場	導水ポンプき電盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	533	E	橋本市浄水場	自家発引込盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	534	E	橋本市浄水場	3kV引込盤	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	535	E	橋本市浄水場	接地端子箱	管理棟本館B1F 電気室		2014	明電舎
A25	-	536	E	橋本市浄水場	計量装置盤(関西電力設置)	管理棟本館B1F 電気室		1979	東光精機
A25	-	537	E	橋本市浄水場	外灯分電盤	管理棟本館B1F 電気室		2003	明電舎
A25	-	538	M	橋本市浄水場	FS-3 電機室排気	管理棟本館B1F 電気室		1979	
A25	-	539	M	橋本市浄水場	FS-4 電機室給気	管理棟本館B1F 電気室		1979	
A25	-	540	M	橋本市浄水場	1号PAC貯蔵槽	管理棟本館B1F 薬注室	縦型円筒 φ 2500 × 3600H/FRP/有効12.7m3	2019	第一公害プラント
A25	-	541	M	橋本市浄水場	2号PAC貯蔵槽	管理棟本館B1F 薬注室	縦型円筒 φ 2500 × 3600H/FRP/有効12.7m3	2019	第一公害プラント
A25	-	542	M	橋本市浄水場	1号苛性ソーダ貯蔵槽	管理棟本館B1F 薬注室	縦型円筒 φ 2500 × 3050H/FRP/有効10.0m3	2019	第一公害プラント
A25	-	543	M	橋本市浄水場	2号苛性ソーダ貯蔵槽	管理棟本館B1F 薬注室	縦型円筒 φ 2500 × 3050H/FRP/有効10.0m3	2019	第一公害プラント
A25	-	544	M	橋本市浄水場	苛性ソーダ注入機	管理棟本館B1F 薬注室	0～750mL/min 0.1MPa AC100V/60Hz	2019	ウォーターテック
A25	-	545	M	橋本市浄水場	1系PAC移送ポンプ	管理棟本館B1F 薬注室	形式MG-20S-FTF-F マグネットポンプ 0.26kW/200V/60Hz 8m*70L/min	2019	タクミナ
A25	-	546	M	橋本市浄水場	2系PAC移送ポンプ	管理棟本館B1F 薬注室	形式MG-20S-FTF-F マグネットポンプ 0.26kW/200V/60Hz 8m*70L/min	2019	タクミナ
A25	-	547	M	橋本市浄水場	予備PAC移送ポンプ	管理棟本館B1F 薬注室	形式MG-20S-FTF-F マグネットポンプ 0.26kW/200V/60Hz 8m*70L/min	2019	タクミナ
A25	-	548	E	橋本市浄水場	薬注制御盤	管理棟本館B1F 薬注室	屋内全閉鎮形垂直自立形 W1400 × D800 × H2350	2019	ヤシマコントロールシステムズ
A25	-	549	M	橋本市浄水場	1号PAC貯蔵槽出口弁	管理棟本館B1F 薬注室	PVC/フランジ/EPDM 50A/JIS10K AC100V	2019	旭有機材
A25	-	550	M	橋本市浄水場	2号PAC貯蔵槽出口弁	管理棟本館B1F 薬注室	PVC/フランジ/EPDM 50A/JIS10K AC100V	2019	旭有機材
A25	-	551	M	橋本市浄水場	1号苛性ソーダ貯蔵槽出口弁	管理棟本館B1F 薬注室	PVC/フランジ/EPDM 50A/JIS10K AC100V	2019	旭有機材
A25	-	552	M	橋本市浄水場	2号苛性ソーダ貯蔵槽出口弁	管理棟本館B1F 薬注室	PVC/フランジ/EPDM 50A/JIS10K AC100V	2019	旭有機材
A25	-	553	K	橋本市浄水場	1号PAC貯蔵槽液位計	管理棟本館B1F 薬注室	形式KHD1200/ABS 発信機:PP/TS40-5	2019	関西オートメーション
A25	-	554	K	橋本市浄水場	2号PAC貯蔵槽液位計	管理棟本館B1F 薬注室	形式KHD1200/ABS 発信機:PP/TS40-5	2019	関西オートメーション
A25	-	555	K	橋本市浄水場	1号苛性ソーダ貯蔵槽液位計	管理棟本館B1F 薬注室	形式KHD1200/ABS 発信機:PP/TS40-5	2019	関西オートメーション

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年度	メーカー名
A25	-	556	K	橋本市浄水場	2号苛性ソーダ貯蔵槽液位計	管理棟本館B1F 薬注室	形式KHD1200/ABS 発信機:PP/TS40-5	2019	関西オートメーション
A25	-	557	K	橋本市浄水場	1号PAC貯蔵槽レベル計	管理棟本館B1F 薬注室	4P/チタン電極	2019	第一公害プラント
A25	-	558	K	橋本市浄水場	2号PAC貯蔵槽レベル計	管理棟本館B1F 薬注室	4P/チタン電極	2019	第一公害プラント
A25	-	559	K	橋本市浄水場	1号苛性ソーダ貯蔵槽 レベル計	管理棟本館B1F 薬注室	4P/SUS電極	2019	第一公害プラント
A25	-	560	K	橋本市浄水場	2号苛性ソーダ貯蔵槽 レベル計	管理棟本館B1F 薬注室	4P/SUS電極	2019	第一公害プラント
A25	-	561	E	橋本市浄水場	苛性ソーダ貯蔵槽出口弁スイッチボックス	管理棟本館B1F 薬注室	形式AGA580Y/アルミダイカスト	2019	IDEC
A25	-	562	E	橋本市浄水場	PAC貯蔵槽出口弁・移送ポンプスイッチボックス	管理棟本館B1F 薬注室	形式AGA691Y/アルミダイカスト	2019	IDEC
A25	-	563	E	橋本市浄水場	薬注コンセント盤	管理棟本館B1F 薬注室	形式ST-2/製番0S7915MHY 16	2002	明電舎
A25	-	564	M	橋本市浄水場	FE-2 薬注室排気ファン	管理棟本館B1F エアードクト室	型式T939597-11/製番No.3SRM/吐出量68m3/min/回転速度615rpm	1979	荏原製作所
A25	-	565	E	橋本市浄水場	後次垂受入盤	管理棟本館B1F 薬注室 屋外車庫	形式WM-2/製番8P7597MHY 16	2000	明電舎
A25	-	566	M	橋本市浄水場	浄化槽	浄化槽		1979	
A25	-	567	K	橋本市浄水場	場内排水流量計	浄化槽付近	超音波レベル計SUN61-G15VS-ALBNA/AD2	2015	横河電機
A25	-	568	C	橋本市浄水場	1号洗浄排水池	洗浄排水池		1979	
A25	-	569	C	橋本市浄水場	2号洗浄排水池	洗浄排水池		1979	
A25	-	570	C	橋本市浄水場	3号洗浄排水池	洗浄排水池		1979	
A25	-	571	C	橋本市浄水場	4号洗浄排水池	洗浄排水池		1979	
A25	-	572	E	橋本市浄水場	1号洗浄排水池攪拌機盤	洗浄排水池	形式BCS0-FF/製番1F9916MHY34001A.1	1979	明電舎
A25	-	573	E	橋本市浄水場	2号洗浄排水池攪拌機盤	洗浄排水池	形式BCS0-FF/製番1F9916MHY34001A.2	1979	明電舎
A25	-	574	E	橋本市浄水場	3号洗浄排水池攪拌機盤	洗浄排水池	形式BCS0-FF/製番1F9916MHY34001A.3	1979	明電舎
A25	-	575	E	橋本市浄水場	4号洗浄排水池攪拌機盤	洗浄排水池	形式BCS0-FF/製番1F9916MHY34001A.4	1979	明電舎
A25	-	576	M	橋本市浄水場	1号洗浄排水池攪拌機	洗浄排水池	型式MV84180-15S/製番C51063	1979	
A25	-	577	M	橋本市浄水場	2号洗浄排水池攪拌機	洗浄排水池	型式MV84180-15S/製番C51061	1979	
A25	-	578	M	橋本市浄水場	3号洗浄排水池攪拌機	洗浄排水池	型式MV84180-15S/製番C51064	1979	
A25	-	579	M	橋本市浄水場	4号洗浄排水池攪拌機	洗浄排水池	型式MV84180-15S/製番C51062	1979	
A25	-	580	K	橋本市浄水場	排水池水位計	洗浄排水池	投込み式検出器SL-10S	1979	JFEアドバンテック
A25	-	581	E	橋本市浄水場	返送ポンプ盤	洗浄排水池		1979	明電舎
A25	-	582	M	橋本市浄水場	1号返送ポンプ	洗浄排水池	型式150VWSM/製番J99M017404/吐出量2.6m3/m/全揚程20m/回転速度1750min-1/軸受6312ZZ	2000	荏原製作所
A25	-	583	M	橋本市浄水場	2号返送ポンプ	洗浄排水池	型式150VWSM/製番R947209.2/吐出量2.6m3/m/全揚程20m/回転速度1750min-1/軸受6312ZZ	1979	荏原製作所
A25	-	584	M	橋本市浄水場	3号返送ポンプ	洗浄排水池	型式150VWSM/製番R947209.1/吐出量2.6m3/m/全揚程20m/回転速度1750min-1/軸受6312ZZ	2000	荏原製作所
A25	-	585	M	橋本市浄水場	1号返送ポンプ吐出弁	洗浄排水池	スルース弁φ150製番B32325型式LTKD-01/製番9610275-1	1979	クリモト
A25	-	586	M	橋本市浄水場	2号返送ポンプ吐出弁	洗浄排水池	スルース弁φ150製番B32325型式LTKD-01/製番9610275-2	1979	クリモト
A25	-	587	M	橋本市浄水場	3号返送ポンプ吐出弁	洗浄排水池	スルース弁φ150製番B32325型式LTKD-01/製番9610275-3	1979	クリモト
A25	-	588	E	橋本市浄水場	燃料移送ポンプ盤	燃料タンク貯蔵所	配電盤/形式BCSO-FF/製番1F9953MBY301K20	1979	明電舎
A25	-	589	M	橋本市浄水場	燃料移送ポンプ	燃料タンク貯蔵所		2017	
A25	-	590	M	橋本市浄水場	燃料タンク	燃料タンク貯蔵所	A重油/最大数量10,000L	1979	
A25	-	591	C	橋本市浄水場	1号排泥池	排泥池		1979	
A25	-	592	C	橋本市浄水場	2号排泥池	排泥池		1979	
A25	-	593	E	橋本市浄水場	1号排泥池掻寄機盤	排泥池	形式BCSO-FF/製番1F9916MHY4001C.1	1979	明電舎
A25	-	594	E	橋本市浄水場	2号排泥池掻寄機盤	排泥池	形式BCSO-FF/製番1F9916MHY4001C.2	1979	明電舎
A25	-	595	M	橋本市浄水場	1号排泥池掻寄機	排泥池	型式HAM3-596/製番9006925/回転数1500/1800rpm	1979	住友
A25	-	596	M	橋本市浄水場	2号排泥池掻寄機	排泥池	型式HAM3-596/製番9006926/回転数1500/1800rpm	1979	住友
A25	-	597	C	橋本市浄水場	1号濃縮槽	濃縮槽		1979	
A25	-	598	C	橋本市浄水場	2号濃縮槽	濃縮槽		1979	
A25	-	599	E	橋本市浄水場	1号濃縮槽掻寄機盤	濃縮槽	形式BCSO-FF/製番1F9916MHY4001B.1	1979	明電舎
A25	-	600	E	橋本市浄水場	2号濃縮槽掻寄機盤	濃縮槽	形式BCSO-FF/製番1F9916MHY4001B.2	1979	明電舎
A25	-	601	M	橋本市浄水場	1号濃縮槽掻寄機	濃縮槽	型式HAM3-596/製番9006928/回転数1500/1800rpm	1979	住友
A25	-	602	M	橋本市浄水場	2号濃縮槽掻寄機	濃縮槽	型式CHHBMN3A-6190DA-1225/製番C5138246/回転数1800r/min	1979	住友
A25	-	603	E	橋本市浄水場	電灯分電盤(KL-3)	排泥池1F		1979	
A25	-	604	M	橋本市浄水場	換気扇×2台	排泥池1F		1979	
A25	-	605	E	橋本市浄水場	排泥池流入計装盤	排泥池B1F	配電盤/形式BCA-FF11/製番1F9916MHY34401A	1979	明電舎
A25	-	606	K	橋本市浄水場	排泥池流量計	排泥池B1F	Φ350/型式MF230/製番903PJ006	1979	横河電機
A25	-	607	K	橋本市浄水場	排泥池濃度計	排泥池B1F	型式494S 12WR/製番9003	1979	長瀬産業
A25	-	608	E	橋本市浄水場	補助継電器1盤	排泥池B1F	配電盤/形式BCA-FW/製番1F9916MHY3 3001A	1979	明電舎
A25	-	609	E	橋本市浄水場	補助継電器2盤	排泥池B1F	配電盤/形式BCA-FW/製番1F9916MHY3 3001B	1979	明電舎
A25	-	610	E	橋本市浄水場	補助継電器3盤	排泥池B1F	配電盤/形式BCA-FW/製番1F9916MHY3 3001C	1979	明電舎
A25	-	611	E	橋本市浄水場	CC-5-1洗浄排水池設備	排泥池B1F	形式CC75-D/製番1G9548Z0006	1979	明電舎
A25	-	612	E	橋本市浄水場	CC-5-2洗浄排水池設備	排泥池B1F		1979	
A25	-	613	E	橋本市浄水場	濃縮汚泥引抜計装盤	排泥池B1F	配電盤/形式BCA-FF11/製番1F9916MHY34401C	1979	明電舎
A25	-	614	E	橋本市浄水場	排水・排泥RIO盤	排泥池B1F	配電盤/形式VS-17/製番0S3606MHY 16	2002	明電舎
A25	-	615	K	橋本市浄水場	濃縮汚泥流量計	排泥池B1F	型式MF208/製番903PJ007	1979	横河電機
A25	-	616	K	橋本市浄水場	濃縮汚泥濃度計	排泥池B1F	型式494S 3WR/製番9001	1979	

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A25	-	617	E	橋本市浄水場	排泥引抜ポンプ盤	排泥池B2F	形式BCS-FF/製番1F9916MHY4201C	1979	明電舎
A25	-	618	M	橋本市浄水場	No.1排泥引抜ポンプ	排泥池B2F	型式80X50ULRSR/製番R821097-02.1/吐出力0.38m3/m/全揚程10m/回転速度1500min-1	1979	荏原製作所
A25	-	619	M	橋本市浄水場	No.2排泥引抜ポンプ	排泥池B2F	型式80X50ULRSR/製番R821097-02.2/吐出力0.38m3/m/全揚程10m/回転速度1500min-1	1979	荏原製作所
A25	-	620	E	橋本市浄水場	排泥引抜計装盤	排泥池B2F		1979	
A25	-	621	K	橋本市浄水場	排泥引抜流量計	排泥池B2F	Φ350	1979	横河電機
A25	-	622	K	橋本市浄水場	排泥引抜濃度計	排泥池B2F	型式494S 6/4WR/製番9002	1979	長瀬産業
A25	-	623	E	橋本市浄水場	濃縮槽引抜ポンプ盤	排泥池B2F	形式BCS-FF/製番1F9916MHY34201A	1979	明電舎
A25	-	624	M	橋本市浄水場	No.1濃縮槽引抜ポンプ	排泥池B2F	型式50X40ULRSR/製番R821097-01.2/吐出力0.18m3/m/全揚程20m/回転速度2400min-1	1979	荏原製作所
A25	-	625	M	橋本市浄水場	No.2濃縮槽引抜ポンプ	排泥池B2F	型式50X40ULRSR/製番R821097-01.1/吐出力0.18m3/m/全揚程20m/回転速度2400min-1	1979	荏原製作所
A25	-	626	M	橋本市浄水場	No.1濃縮槽引抜ポンプ吐出弁	排泥池B2F	型式SMB-000/製番80493	1979	日本ギア
A25	-	627	M	橋本市浄水場	No.2濃縮槽引抜ポンプ吐出弁	排泥池B2F	型式SMB-000/製番80492	1979	日本ギア
A25	-	628	E	橋本市浄水場	床排水ポンプ盤	排泥池B2F	形式BCW-FF/製番1F9916MHY34301	1979	明電舎
A25	-	629	M	橋本市浄水場	床排水ポンプ	排泥池B2F		1979	
A25	-	630	E	橋本市浄水場	コンセント盤	排泥池B2F	形式BCS-FF/製番1F9916MHY34201B.2	1979	明電舎
A25	-	631	E	橋本市浄水場	コンセント盤	排泥池B2F	形式BCS-FF/製番1F9916MHY34201B.3	1979	明電舎
A25	-	632	C	橋本市浄水場	天日乾燥床	天日乾燥床		1979	
A25	-	633	A	橋本市浄水場	管理本館		6,192m2	1979	
A25	-	634	E	橋本市浄水場	高区浄水池受電盤	高区浄水池 電気室	形式VS-5/製番0P9681MHX 01	2000	明電舎
A25	-	635	E	橋本市浄水場	真空しゃ断器	高区浄水池 電気室(高区浄水池受電盤内)	形式VBJD-6213BC-M/製番MB3957DS-1/絶縁階級3号A	2000	明電舎
A25	-	636	E	橋本市浄水場	高区浄水池変圧器1次盤	高区浄水池 電気室	形式VS-5/製番0P9681MHX 02	2000	明電舎
A25	-	637	E	橋本市浄水場	真空しゃ断器	高区浄水池 電気室(高区浄水池変圧器1次盤内)	形式VBJD-6213BC-M/製番MB3957DS-2/絶縁階級3号A	2000	明電舎
A25	-	638	E	橋本市浄水場	1号あやの台系送水ポンプ盤	高区浄水池 電気室		2000	明電舎
A25	-	639	E	橋本市浄水場	2号あやの台系送水ポンプ盤	高区浄水池 電気室		2000	明電舎
A25	-	640	E	橋本市浄水場	3号あやの台系送水ポンプ盤	高区浄水池 電気室		2000	明電舎
A25	-	641	E	橋本市浄水場	コンデンサ	高区浄水池 電気室	形式VS-5/製番0P9681MHX 03	2000	明電舎
A25	-	642	E	橋本市浄水場	コンデンサ	高区浄水池 電気室	形式VS-5/製番0P9681MHX 04	2000	明電舎
A25	-	643	E	橋本市浄水場	高区浄水池変圧器	高区浄水池 電気室	形式VS-5/製番0P9681MHX 05	2000	明電舎
A25	-	644	E	橋本市浄水場	高区浄水池低圧分岐	高区浄水池 電気室	形式VS-5/製番0P9681MHX 06	2000	明電舎
A25	-	645	E	橋本市浄水場	高区浄水池直流電源	高区浄水池 電気室		2000	
A25	-	646	E	橋本市浄水場	直流電源装置	高区浄水池 電気室(高区浄水池直流電源盤内)	製番1G6445TH	2000	明電舎
A25	-	647	E	橋本市浄水場	蓄電池	高区浄水池 電気室(高区浄水池直流電源盤内)	GSシール形据置鉛蓄電池/形式SNS-100-6	2018	GSユアサ
A25	-	648	E	橋本市浄水場	高区浄水池インバータ	高区浄水池 電気室		2000	
A25	-	649	E	橋本市浄水場	静止形逆変換装置	高区浄水池 電気室(高区浄水池インバータ盤内)	形式YNUP-020/600/製番1G8445TH	2000	明電舎
A25	-	650	E	橋本市浄水場	高区浄水池計装変換器	高区浄水池 電気室	形式VS-5/製番0P9681MHY 16	2000	明電舎
A25	-	651	E	橋本市浄水場	高区浄水池コントローラ1	高区浄水池 電気室	形式VS-17/製番0P9681MHY 14	2000	明電舎
A25	-	652	E	橋本市浄水場	高区浄水池コントローラ2	高区浄水池 電気室	形式VS-17/製番0P9681MHY 15	2000	明電舎
A25	-	653	E	橋本市浄水場	高区浄水池補助継電器1	高区浄水池 電気室	形式VS-17/製番0P9681MHY 11	2000	明電舎
A25	-	654	E	橋本市浄水場	高区浄水池補助継電器2	高区浄水池 電気室	形式VS-17/製番0P9681MHY 12	2000	明電舎
A25	-	655	E	橋本市浄水場	高区浄水池コントロールセンタ	高区浄水池 電気室	形式CC300-D/製番0F6972A004	2000	明電舎
A25	-	656	E	橋本市浄水場	PL-1	高区浄水池 電気室	分電盤/製番00-344-3	2000	下平電機
A25	-	657	E	橋本市浄水場	PT-1	高区浄水池 電気室	端子盤/形式SB/製番00-344-5	2000	下平電機
A25	-	658	E	橋本市浄水場	接地端子盤	高区浄水池 電気室	端子盤/形式SB/製番00-344-6	2000	下平電機
A25	-	659	E	橋本市浄水場	真土系配水流量計変換機	高区浄水池 電気室		2000	
A25	-	660	M	橋本市浄水場	換気ファン1	高区浄水池 電気室	0.2kW	2000	三菱電機
A25	-	661	M	橋本市浄水場	換気ファン2	高区浄水池 電気室	0.2kW	2000	三菱電機
A25	-	662	E	橋本市浄水場	PP-1	高区浄水池 送風機室	制御盤/形式SM/製番00-344-2	2000	下平電機
A25	-	663	M	橋本市浄水場	ポンプ室給気ファン	高区浄水池 送風機室	2.2kW	2000	荏原製作所
A25	-	664	M	橋本市浄水場	電気室給気ファン	高区浄水池 送風機室	1.5kW	2000	荏原製作所
A25	-	665	M	橋本市浄水場	ロールフィルタ	高区浄水池 送風機室	型式RF-NYZ-S120B/風量4860m3/h/製番R000902	2000	日本スピンドル技研
A25	-	666	E	橋本市浄水場	あやの台系送水ポンプ盤	高区浄水池 ポンプ室	形式VS-3/製番0P9681MHY 17	2000	明電舎
A25	-	667	M	橋本市浄水場	換気ファン1	高区浄水池 ポンプ室	0.8kW	2000	三菱電機
A25	-	668	M	橋本市浄水場	換気ファン2	高区浄水池 ポンプ室	0.8kW	2000	三菱電機
A25	-	669	M	橋本市浄水場	1号あやの台系送水ポンプ	高区浄水池 ポンプ室	両吸込渦巻ポンプ/型式TDN-250/150/製番H-686703/揚水量6.5m3/min/全揚程71m/回転速度1800min-1	2000	鶴見製作所
A25	-	670	M	橋本市浄水場	2号あやの台系送水ポンプ	高区浄水池 ポンプ室	両吸込渦巻ポンプ/型式TDN-250/150/製番H-686704/揚水量6.5m3/min/全揚程71m/回転速度1800min-1	2000	鶴見製作所
A25	-	671	M	橋本市浄水場	1号あやの台系送水ポンプ吐出弁	高区浄水池 ポンプ室	スルース弁φ250製番99BZ1632A.1形式LTKD-05/製番9910TB4511-1	2000	前澤工業
A25	-	672	M	橋本市浄水場	2号あやの台系送水ポンプ吐出弁	高区浄水池 ポンプ室	スルース弁φ250製番99BZ1632A.1形式LTKD-05/製番9910TB4511-2	2000	前澤工業
A25	-	673	E	橋本市浄水場	1号あやの台系送水ポンプ電動機起動装置	高区浄水池 ポンプ室	コントローラー/型式DS361-W11A1/製番232189S1-1	2000	東芝
A25	-	674	E	橋本市浄水場	2号あやの台系送水ポンプ電動機起動装置	高区浄水池 ポンプ室	コントローラー/型式DS361-W11A1/製番232189S1-2	2000	東芝
A25	-	675	M	橋本市浄水場	1号あやの台系送水ポンプレジスタ	高区浄水池 ポンプ室	型式DGP600W-B3M/製番630060G1-1	2000	東芝
A25	-	676	M	橋本市浄水場	2号あやの台系送水ポンプレジスタ	高区浄水池 ポンプ室	型式DGP600W-B3M/製番630060G1-2	2000	東芝
A25	-	677	M	橋本市浄水場	1号あやの台系送水ポンプ電動機	高区浄水池 ポンプ室	形式TIP DCK-EM/製番02291223M/軸受6220	2000	東芝

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年度	メーカー名
A25	-	678	M	橋本市浄水場	2号あやの台系送水ポンプ電動機	高区浄水池 ポンプ室	形式TIP DCK-EM/製番02291224M/軸受6220	2000	東芝
A25	-	679	M	橋本市浄水場	1号あやの台系送水ポンプフライホイール	高区浄水池 ポンプ室	軸受6318	2000	鶴見製作所
A25	-	680	M	橋本市浄水場	2号あやの台系送水ポンプフライホイール	高区浄水池 ポンプ室	軸受6318	2000	鶴見製作所
A25	-	681	K	橋本市浄水場	あやの台系送水流量計	高区浄水池 ポンプ室	Φ300/電磁式/型式AM330DG/製番21W934809 038	2000	横河電機
A25	-	682	K	橋本市浄水場	真土系配水流量計	高区浄水池 流量計室	Φ100/電磁式/型式210DW	2000	横河電機
A25	-	683	C	橋本市浄水場	高区浄水池	高区浄水池	PC4,000m3	2000	
A25	-	684	K	橋本市浄水場	高区浄水池水位計	高区浄水池	投込式	2000	
A25	-	685	E	橋本市浄水場	監視カメラ	高区浄水池	型式FC13U/製番22030000S	2000	横河電機
A25	-	686	E	橋本市浄水場	端子中継箱	高区浄水池		2000	
A25	-	687	A	橋本市浄水場	ポンプ室	高区浄水池 ポンプ室	310m2	2000	
A25	-	688	M	橋本市浄水場	重金属排液処理装置	理化学試験室	EF-58S	1979	ヤマト科学
A25	-	689	M	橋本市浄水場	三脚懸垂式遠心機	理化学試験室	H-100E2~F2	1979	国産遠心器
A25	-	690	M	橋本市浄水場	ウォーターバス	理化学試験室	BS-44	1979	ヤマト科学
A25	-	691	M	橋本市浄水場	ウォーターバス	理化学試験室	BS-64	1979	ヤマト科学
A25	-	692	M	橋本市浄水場	マッフルファーンズ(電気炉)	理化学試験室	FM-31 休止	1979	ヤマト科学
A25	-	693	M	橋本市浄水場	定温乾燥器1	理化学試験室		1979	ヤマト科学
A25	-	694	M	橋本市浄水場	定温乾燥器2	理化学試験室		1979	ヤマト科学
A25	-	695	M	橋本市浄水場	定温乾燥器3	理化学試験室		1979	ヤマト科学
A25	-	696	M	橋本市浄水場	定温乾燥器4	理化学試験室		1979	ヤマト科学
A25	-	697	M	橋本市浄水場	振とう器	理化学試験室	SA-31 休止	1979	ヤマト科学
A25	-	698	E	橋本市浄水場	デジタル直示天びん	理化学試験室	8AG	1979	研精工業
A25	-	699	M	橋本市浄水場	恒温水槽	理化学試験室	BK-52	1979	ヤマト科学
A25	-	700	M	橋本市浄水場	顕微鏡	理化学試験室		1979	ニコンオリンパス
A25	-	701	K	橋本市浄水場	コロナ型濁度計	理化学試験室		1979	
A25	-	702	M	橋本市浄水場	ホットプレート	理化学試験室	ヤマト	1979	
A25	-	703	K	橋本市浄水場	卓上pH計	理化学試験室	HORIBA F-12 休止	1992	
A25	-	704	K	橋本市浄水場	GMサーベイメーター	理化学試験室	TGS-121	1993	
A25	-	705	K	橋本市浄水場	分光光度計	理化学試験室	HITACHI U-3000 休止	1994	
A25	-	706	K	橋本市浄水場	電子天秤	理化学試験室	PB602	1994	
A25	-	707	K	橋本市浄水場	携帯型高感度濁度計	理化学試験室	横河 TB650G	2001	
A25	-	708	K	橋本市浄水場	ガスクロマトグラフ分析装置	理化学試験室	VARIAN-CP-3800 休止中	2002	
A25	-	709	K	橋本市浄水場	原子吸光分析装置	理化学試験室	HITACHI 2-5710 休止	2002	
A25	-	710	M	橋本市浄水場	超音波ビペット洗浄器	理化学試験室	ヤマト AW31	2003	
A25	-	711	K	橋本市浄水場	全有機炭素測定装置	理化学試験室	HIRANUMA TOC-2000	2004	
A25	-	712	K	橋本市浄水場	イオンクロマトグラフ分析装置	理化学試験室	日本ダイオネクス 休止	2004	
A25	-	713	K	橋本市浄水場	精密電子天秤	理化学試験室	エーアンドデイ 故障休止	2005	
A25	-	714	K	橋本市浄水場	水銀測定装置	理化学試験室	HIRANUMA HG-350	2007	
A25	-	715	M	橋本市浄水場	薬品及び試料保存用冷凍庫	理化学試験室	日本フリーザー	2008	
A25	-	716	M	橋本市浄水場	純水製造装置	理化学試験室	ヤマト WA200	2009	
A25	-	717	M	橋本市浄水場	オートクレーブ	理化学試験室	ヤマト SP300	2010	
A25	-	718	M	橋本市浄水場	低温インキュベーター	理化学試験室	naiwa	2011	
A25	-	719	M	橋本市浄水場	固相抽出用加圧システム	理化学試験室	GL Sciences アクアローダーⅡ	2012	
A25	-	720	K	橋本市浄水場	ガスクロマトグラフ分析装置	理化学試験室	Thermo TRACE1300	2013	
A25	-	721	M	橋本市浄水場	冷凍冷蔵庫	理化学試験室	シャープ	2014	
A25	-	722	M	橋本市浄水場	卓上型超純水製造装置	理化学試験室	メルク	2014	
A25	-	723	M	橋本市浄水場	卓上型超音波洗浄器	理化学試験室	エスエヌディ	2015	
A25	-	724		橋本市浄水場	イオンクロマトグラフ分析装置	理化学試験室	アニオン/カチオン ・ シアン/臭素酸(ポストカラムユニット)	2017	島津製作所
A25	-	725		橋本市浄水場	ICP発光分光分析装置	理化学試験室	iCAP7400Duo	2017	サーモフィッシャー
A25	-	726		橋本市浄水場	冷却水循環機(ICP付常設備)	理化学試験室	CFI701	2017	ヤマト科学
A25	-	727		橋本市浄水場	卓上pH計	理化学試験室	D-71	2018	HORIBA
A25	-	728		橋本市浄水場	分光光度計(色度測定)	理化学試験室	U-5100	2018	HITACHI
A25	-	729		橋本市浄水場	精密電子天秤	理化学試験室	HR-250AZ	2018	A&D
A25	-	730		橋本市浄水場	振とう器	理化学試験室	SA300	2019	ヤマト科学
A25	-	731		橋本市浄水場	マッフルファーンズ(電気炉)	理化学試験室	FO300	2019	ヤマト科学
A25	-	732		橋本市浄水場	ポータブル濁度・色度計	理化学試験室	TCR-30	2019	笠原理化学工業
A25	-	733		橋本市浄水場	ジャーテスター	理化学試験室	SF-6	2019	M TOPS
A25	-	734		橋本市浄水場	原水濁度計	理化学試験室	AN450-3 (九重配水池からの撤去品)	2002	日立
A25	-	735	C	橋本市浄水場	場内配管			1979	
A26	-	001	E	橋本取水場	取水口監視カメラ	取水場	型式FC13U/製番220300009	2000	横河電機
A26	-	002	E	橋本取水場	端子中継箱	取水場		2000	
A26	-	003	E	橋本取水場	取水口サンドポンプ盤(不使用)	取水場		1978	

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A26	-	004	M	橋本取水場	取水口サンドポンプ(可搬式)	取水場		2012	
A26	-	005	M	橋本取水場	低水位ゲート1号	取水場		1978	久保田鉄工
A26	-	006	M	橋本取水場	低水位ゲート2号	取水場		1978	久保田鉄工
A26	-	007	M	橋本取水場	管理ゲート1号	取水場		1978	久保田鉄工
A26	-	008	M	橋本取水場	管理ゲート2号	取水場		1978	久保田鉄工
A26	-	009	M	橋本取水場	高水位ゲート1号	取水場		1978	久保田鉄工
A26	-	010	M	橋本取水場	高水位ゲート2号	取水場		1978	久保田鉄工
A26	-	011	E	橋本取水場	沈砂池流入ゲート操作盤	取水場		1978	
A26	-	012	M	橋本取水場	1号沈砂池流入ゲート	取水場	口径1000X2000/製番22-1073-040LTKD-3製番8510495-1	1978	久保田鉄工
A26	-	013	M	橋本取水場	2号沈砂池流入ゲート	取水場	口径1000X2000/製番22-1073-040LTKD-3製番8510495-2	1978	久保田鉄工
A26	-	014	K	橋本取水場	1系取水口水位計	取水場	検出器SL-130C-01 中継箱JB-433M 変換器PSB130A/製番04X013	2004	JFEアドバンテック
A26	-	015	K	橋本取水場	2系取水口水位計	取水場	検出器SL-130C-01 中継箱JB-433M 変換器PSB130A/製番04X014	2004	JFEアドバンテック
A26	-	016	E	橋本取水場	ホッパー盤(不使用)	取水場		1978	
A26	-	017	M	橋本取水場	1号ホッパー(不使用)	取水場		1978	
A26	-	018	M	橋本取水場	2号ホッパー(不使用)	取水場		1978	
A26	-	019	E	橋本取水場	ホイスト電源盤	取水場		1978	
A26	-	020	M	橋本取水場	給気用ルーフファン	取水場		1978	
A26	-	021	M	橋本取水場	排気用ルーフファン	取水場		1978	
A26	-	022	M	橋本取水場	テルハクレーン	取水場	吊り上げ荷重 7.065t	1979	
A26	-	023	E	橋本取水場	電灯分電盤	電気室		1978	
A26	-	024	M	橋本取水場	給気ファン×2台	電気室		1978	
A26	-	025	M	橋本取水場	排気ファン×2台	電気室		1978	
A26	-	026	E	橋本取水場	取水場ITV設備電源盤	電気室		2002	
A26	-	027	E	橋本取水場	ルーフファン盤	電気室	配電盤/製番	1978	
A26	-	028	E	橋本取水場	受電盤	電気室	配電盤/形式V12-3J16/製番BP30319	1979	東京芝浦電気
A26	-	029	E	橋本取水場	真空しゃ断器	電気室(受電盤内)	形式VHA5-6J13S/製番0403544	2004	東芝
A26	-	030	E	橋本取水場	変圧器盤	電気室	形式TB-3A8/製番FT1002	1979	東京芝浦電気
A26	-	031	E	橋本取水場	動力主幹盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2001	1979	東京芝浦電気
A26	-	032	E	橋本取水場	1号補機盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2002	1979	東京芝浦電気
A26	-	033	E	橋本取水場	2号補機盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2003	1979	東京芝浦電気
A26	-	034	E	橋本取水場	電灯盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2004	1979	東京芝浦電気
A26	-	035	E	橋本取水場	1号油圧ユニット盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2005	1979	東京芝浦電気
A26	-	036	E	橋本取水場	直流電源盤	電気室		2004	
A26	-	037	E	橋本取水場	水質計器盤	電気室	計装システム装置/形式7K8S1642/製番BC00907	1979	東京芝浦電気
A26	-	038	E	橋本取水場	整流器	電気室(直流電源盤内)	形式BROS10050TBGK/製番J73118	2004	GSユアサ・パワーサプライ
A26	-	039	E	橋本取水場	蓄電池	電気室(直流電源盤内)	制御弁式据置鉛蓄電池/形式STL-A-50-12/製番04X-3454	2004	ユアサコーポレーション
A26	-	040	E	橋本取水場	UPS	電気室	型式FW-S10L-3.0K	2018	三菱電機
A26	-	041	E	橋本取水場	変圧器インターフェース盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2104	1979	東京芝浦電気
A26	-	042	E	橋本取水場	ポンプ制御盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2103	1979	東京芝浦電気
A26	-	043	E	橋本取水場	入力盤	電気室		2004	
A26	-	044	E	橋本取水場	フィルタ盤	電気室		2004	
A26	-	045	E	橋本取水場	コンバータ盤	電気室	形式VT25J4701F2	2004	東芝
A26	-	046	E	橋本取水場	インバータ盤	電気室	形式VT25J4501B/製番BA80534 NP 8800	2004	東芝
A26	-	047	E	橋本取水場	インバータ操作盤	電気室		2004	東芝
A26	-	048	E	橋本取水場	電源盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2106	1979	東京芝浦電気
A26	-	049	E	橋本取水場	1号導水ポンプ盤	電気室		1982	東京芝浦電気
A26	-	050	E	橋本取水場	1号導水ポンプ始動変圧器盤	電気室		1982	東京芝浦電気
A26	-	051	E	橋本取水場	2号導水ポンプ盤	電気室	配電盤/製番BP30839FV1001	1980	東京芝浦電気
A26	-	052	E	橋本取水場	2号導水ポンプ始動変圧器盤	電気室	配電盤/製番BP30839FV1002	1980	東京芝浦電気
A26	-	053	E	橋本取水場	3号導水ポンプ盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2102	1979	東京芝浦電気
A26	-	054	E	橋本取水場	4号導水ポンプ盤	電気室	配電盤/製番BP30519FV2101	1979	東京芝浦電気
A26	-	055	E	橋本取水場	継電器(1)	電気室		1978	
A26	-	056	E	橋本取水場	継電器(2)	電気室		1978	
A26	-	057	E	橋本取水場	取水場RIO盤	電気室	形式VS-17/0S3606MHY 12	2002	明電舎
A26	-	058	M	橋本取水場	油圧ユニット	電気室		1978	住友精機工業
A26	-	059	K	橋本取水場	アルカリ度計(不使用)	電気室	型式8462-1566/製番928HD001	1979	横河電機
A26	-	060	K	橋本取水場	原水濁度計	電気室		2002	横河電機
A26	-	061	K	橋本取水場	原水pH計	電気室	型式PH8HF/製番92M303709	2012	横河電機
A26	-	062	M	橋本取水場	1号導水ポンプ補水槽	ポンプ室B3F		1978	
A26	-	063	M	橋本取水場	2号導水ポンプ補水槽	ポンプ室B3F		1978	
A26	-	064	M	橋本取水場	3号導水ポンプ補水槽	ポンプ室B3F		1978	

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年度	メーカー名
A26	-	065	M	橋本取水場	3号導水ポンプ補水槽	ポンプ室B3F		1978	
A26	-	066	E	橋本取水場	2号・3号導水ポンプ盤	ポンプ室B3F	配電盤/製番BP30639FV1005	1980	東京芝浦電気
A26	-	067	E	橋本取水場	1号・4号導水ポンプ盤	ポンプ室B4F	配電盤/製番BP30519FV2208	1979	東京芝浦電気
A26	-	068	M	橋本取水場	1号導水ポンプ	ポンプ室B4F	Φ300/水中ポンプ/形式SB-WM2/製番1184569/吐出量12m3/m/全揚程74m/回転速度1750min-1	2013	電業社機械製作所
A26	-	069	M	橋本取水場	2号導水ポンプ	ポンプ室B4F	Φ300/水中ポンプ/形式SB-WM2/吐出量12m3/m/回転速度1740min-1	2004	電業社機械製作所
A26	-	070	M	橋本取水場	3号導水ポンプ	ポンプ室B4F	Φ250/水中ポンプ/吐出量6m3/m/全揚程74m/回転速度1750min-1	2004	電業社機械製作所
A26	-	071	M	橋本取水場	4号導水ポンプ	ポンプ室B4F	Φ250/水中ポンプ/形式SB-WM2/吐出量6m3/m/回転速度1740min-1	2014	電業社機械製作所
A26	-	072	M	橋本取水場	1号導水ポンプ吐出弁	ポンプ室B4F	スルース弁Φ400/製番85-3532-1LTKD-1製番9710077-2	1979	森田鉄工所
A26	-	073	M	橋本取水場	2号導水ポンプ吐出弁	ポンプ室B4F	スルース弁Φ400/製番92-3192-1LTKD-1製番9712770-1	1980	森田鉄工所
A26	-	074	M	橋本取水場	3号導水ポンプ吐出弁	ポンプ室B4F	スルース弁Φ400/製番1281227LTKD-1R製番9310TB53-1	1993	森田鉄工所
A26	-	075	M	橋本取水場	4号導水ポンプ吐出弁	ポンプ室B4F	スルース弁Φ400/製番85-3532-1LTKD-1製番9710077-1	1979	森田鉄工所
A26	-	076	E	橋本取水場	スプレイポンプ盤	ポンプ室B4F		1978	
A26	-	077	M	橋本取水場	1号スプレイポンプ	ポンプ室B4F	Φ50/全揚程30m/回転速度3550min-1	1979	荏原製作所
A26	-	078	M	橋本取水場	2号スプレイポンプ	ポンプ室B4F	Φ50/型式50X40FS2G 637/製番P04794249/吐出量150L/min/全揚程30m/回転速度3600min-1/軸受6305UU	2005	荏原製作所
A26	-	079	K	橋本取水場	1系ポンプ井水位計	ポンプ室B4F	検出器SL-130C-01 中継箱JB-433M 変換器PSB130A/製番04X016	2004	JFEアドバンテック
A26	-	080	K	橋本取水場	2系ポンプ井水位計	ポンプ室B4F	検出器SL-130C-01 中継箱JB-433M 変換器PSB130A/製番04X017	2004	JFEアドバンテック
A26	-	081	K	橋本取水場	沈砂池水位計	ポンプ室B4F	検出器SL-130C-01 中継箱JB-433M 変換器PSB130A/製番04X015	2004	JFEアドバンテック
A26	-	082	E	橋本取水場	サンプリングポンプ盤	ポンプ室B4F		2000	荏原製作所
A26	-	083	M	橋本取水場	1号サンプリングポンプ	ポンプ室B4F		2000	荏原製作所
A26	-	084	M	橋本取水場	2号サンプリングポンプ	ポンプ室B4F		2000	荏原製作所
A26	-	085	E	橋本取水場	沈砂池監視カメラ	ポンプ室B4F	型式FC13U	2000	横河電機
A26	-	086	E	橋本取水場	端子中継箱	ポンプ室B4F		2000	
A26	-	087	E	橋本取水場	揚砂ポンプ盤	ポンプ室B4F		1978	
A26	-	088	A	橋本取水場	電気室		232m2	1979	
A26	-	089	C	橋本取水場	沈砂池			1979	
A26	-	090	C	橋本取水場	導水トンネル		1.00m H2.40m 54m 更新費は取得価格を参考	1979	
A26	-	091	C	橋本取水場	取水口			1979	
A27	-	001	E	柿の木坂中継ポンプ場	引込用開閉器盤(PL-1)	ポンプ場		1986	
A27	-	002	E	柿の木坂中継ポンプ場	分電盤(PL-3)	電気室	分電盤/製番K6529-03	1986	松下電工
A27	-	003	E	柿の木坂中継ポンプ場	火災報知設備受信機	電気室	P型2級 品番BV1217/型式番号 受第53-105号/製番601976	1986	松下電工
A27	-	004	E	柿の木坂中継ポンプ場	電話保安器盤	電気室	製番BON54209	1986	松下電工
A27	-	005	E	柿の木坂中継ポンプ場	受電盤	電気室	配電盤/形式BCA-FW/製番1T5020MSY02 K3	1986	明電舎
A27	-	006	E	柿の木坂中継ポンプ場	(PC-1)コントロールセンタ	電気室		1986	
A27	-	007	E	柿の木坂中継ポンプ場	補助継電器盤	電気室	形式BCA-FW/	1986	明電舎
A27	-	008	E	柿の木坂中継ポンプ場	直流電源盤	電気室	製番1T5021TR	1986	明電舎
A27	-	009	E	柿の木坂中継ポンプ場	整流器	電気室(直流電源盤内)	自動定電圧サイリスタ整流器/形名S6B3-140-200A	1986	明電舎
A27	-	010	E	柿の木坂中継ポンプ場	蓄電池	電気室(直流電源盤内)	GSアルカリ蓄電池/形式AH20S/製番S3001	1985	日本電池
A27	-	011	E	柿の木坂中継ポンプ場	細川系中継端子盤	電気室	配電盤/形式BCA-FF/製番1T5020MSY05A K3	1986	明電舎
A27	-	012	E	柿の木坂中継ポンプ場	配水池系中継端子盤	電気室	配電盤/形式BCA-FF/製番1T5020MSY05B K3	1986	明電舎
A27	-	013	E	柿の木坂中継ポンプ場	エンジン始動盤	ポンプ室	製番P-2800/	1986	日産自動車販売
A27	-	014	M	柿の木坂中継ポンプ場	東急1号中継ポンプ	ポンプ室	Φ100/型式100MS3M/製番RF40167-03/吐出量900L/min/全揚程68m	1986	荏原製作所
A27	-	015	M	柿の木坂中継ポンプ場	東急2号中継ポンプ	ポンプ室	Φ100/型式100MS3M/製番RF40167-02/吐出量900L/min/全揚程68m	1986	荏原製作所
A27	-	016	M	柿の木坂中継ポンプ場	東急1号中継ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁Φ125製番20-85-12142型式LTKD-01/製番E513044-1	1986	クリモト
A27	-	017	M	柿の木坂中継ポンプ場	東急2号中継ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁Φ125製番20-85-12142型式LTKD-01/製番E513044-2	1986	クリモト
A27	-	018	M	柿の木坂中継ポンプ場	原動機	ポンプ室		1986	
A27	-	019	E	柿の木坂中継ポンプ場	発電機	ポンプ室		1986	
A27	-	020	K	柿の木坂中継ポンプ場	ポンプ井水位計		検出器SL-180B 中継箱JB-483M 変換器PSB180A-01/製番0188131	2018	JFEアドバンテック
A27	-	021	A	柿の木坂中継ポンプ場	ポンプ室		57m2 ポンプ井53m3	1986	
A28	-	001	E	柿の木坂配水池	引込開閉器盤	配水池		1986	
A28	-	002	C	柿の木坂配水池	配水池	配水池	PC590m3	1986	
A28	-	003	K	柿の木坂配水池	配水池流量計	配水池	Φ100/電磁式	1986	横河電機
A28	-	004	K	柿の木坂配水池	配水池水位計	配水池	投込式検出器SL-180B/中継箱形式JB-483M/製番0143312変換器PSB-180A	2014	JFEアドバンテック
A28	-	005	E	柿の木坂配水池	電話保安器盤	電気室		1986	
A28	-	006	E	柿の木坂配水池	火災報知設備受信機	電気室	P型2級 品番BV1217/型式番号 受第53-105号/製番601995	1986	松下電工
A28	-	007	E	柿の木坂配水池	直流電源盤	電気室		1986	明電舎
A28	-	008	E	柿の木坂配水池	整流器	電気室(直流電源盤内)		1986	日本電池
A28	-	009	E	柿の木坂配水池	蓄電池	電気室(直流電源盤内)	GSアルカリ蓄電池/形式AH30S/製番S3003	1985	日本電池
A28	-	010	E	柿の木坂配水池	受電盤	電気室	形式BCA-FW/製番1T5020MSY03	1986	明電舎
A28	-	011	E	柿の木坂配水池	計装盤	電気室	形式BCA-FW/製番1T5020MSY09 K3	1986	明電舎
A29	-	001	E	赤塚配水池	引込開閉器盤	配水池		1988	
A29	-	002	C	赤塚配水池	配水池	配水池	PC1,020m3	1986	

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年度	メーカー名
A29	-	003	K	赤塚配水池	配水池水位計	配水池	投込式検出器SL-180B/中継箱/形式JB-483M/変換器PSB-180A/製番012Z223	2012	JFEアドバンテック
A29	-	004	E	赤塚配水池	電灯分電盤	電気室		1988	内外電機製作所
A29	-	005	E	赤塚配水池	電話端子箱	電気室	製番08021T	1988	
A29	-	006	E	赤塚配水池	火災報知設備受信機	電気室		1988	松下電工
A29	-	007	E	赤塚配水池	配水池計装盤	電気室	制御盤/形式BEA-FF/製番1E7281MHY01 K40	1988	明電舎
A29	-	008	E	赤塚配水池	直流電源装置盤	電気室		1988	日本電池
A29	-	009	E	赤塚配水池	蓄電池	電気室(直流電源盤内)	GSアルカリ蓄電池/形式AH80S/製番S00341	1988	日本電池
A29	-	010	K	赤塚配水池	赤塚配水流量計	流量計室	Φ300/挿入型電磁式/型式395L	2015	
A29	-	011	A	赤塚配水池	電気室		CB12m2	1986	
A33	-	001	C	横座配水池	配水池	配水池	ステンレスパネルタンク/形式MP/製番04016169-01	2010	森松工業
A33	-	003	E	横座配水池(中継ポンプ場跡地)	引込開閉器盤(遠方監視装置収納)	ポンプ場跡地		2010	
A34	-	001	C	上清水配水池	配水池	配水池	ステンレスパネルタンク/形式MP/容量36m3/製番04019715-01	2016	森松工業
A34	-	002	E	上清水配水池	引込開閉器盤	配水池	製作番号SOMS-252B/製造番号646602	2016	日東工業
A34	-	003	E	上清水配水池	西畑送水ポンプ盤(クラウド監視装置収納)	配水池	製造番号160615	2016	峰制工
A34	-	004	E	上清水配水池	次垂注入装置操作盤	配水池	型式OST-CUC/0/製造番号6249	2016	オーヤラックス
A34	-	005	M	上清水配水池	次垂塩素酸タンク	配水池	型式YT-100B/M.F.G.No. 28936/CODE No.306-0683-0	2016	オーヤラックス
A34	-	006	M	上清水配水池	次垂注入ポンプ1号	配水池	型式FSP-IS/吐出量30m,l/min/全揚程20m/製造番号3311	2016	オーヤラックス
A34	-	007	M	上清水配水池	次垂注入ポンプ2号	配水池	型式FSP-IS/吐出量30m,l/min/全揚程20m/製造番号3312	2016	オーヤラックス
A34	-	008	M	上清水配水池	西畑送水ポンプ1号	配水池	型式40MS8 65.5B/吐出量0.1m3/min/全揚程103m/製造番号P16820151.1	2016	荏原製作所
A34	-	009	M	上清水配水池	西畑送水ポンプ2号	配水池	型式40MS8 65.5B/吐出量0.1m3/min/全揚程103m/製造番号P16820151.2	2016	荏原製作所
A34	-	010	E	上清水配水池	残留塩素計	配水池	型式FRD-Ⅱ	2016	オーヤラックス
A35	-	001	E	上清水中継ポンプ場	引込開閉器盤	ポンプ場		2010	
A35	-	002	C	上清水中継ポンプ場	ポンプ井	ポンプ場	ステンレスパネルタンク/形式MP/容量17m3/製番04016406-01	2010	森松工業
A35	-	003	E	上清水中継ポンプ場	分電盤(L-1)	ポンプ室	分電盤/製番03L-D2803-1	2010	内外電機製作所
A35	-	004	E	上清水中継ポンプ場	動力制御盤	ポンプ室	EO盤/製番04L0402-3	2010	内外電機製作所
A35	-	005	E	上清水中継ポンプ場	通信装置収納盤(クラウド監視装置収納)	ポンプ室	PJ.No.W1C-J1028210-04	2017	メタウォーター
A35	-	006	M	上清水中継ポンプ場	薬注ユニット	ポンプ室	OMU Y-100KD/形式1563/製番300-0811-0	2010	
A35	-	007	M	上清水中継ポンプ場	薬注ポンプ	ポンプ室	形式DSP-1S-2/製番9083	2010	オーヤラックス
A35	-	008	M	上清水中継ポンプ場	1号送水ポンプ	ポンプ室	型式40MSL3 65.5/製番P10820135.2/吐出量0.06m3/min/全揚程88m/回転速度3525min-1	2010	荏原製作所
A35	-	009	M	上清水中継ポンプ場	2号送水ポンプ	ポンプ室	型式40MSL3 65.5/製番P10820135.1/吐出量0.06m3/min/全揚程88m/回転速度3525min-1	2010	荏原製作所
A35	-	010	A	上清水中継ポンプ場	ポンプ室		CB10m2	2010	
A36	-	001	E	上清水受水池	引込開閉器盤	受水池		2009	
A36	-	002	C	上清水受水池	受水タンク	受水池	ステンレスパネルタンク/形式MP/容量4m3/製番04015879-01	2009	森松工業
A36	-	003	E	上清水受水池	機器収納盤	受水池		2009	
A36	-	004	E	上清水受水池	電灯分電盤	受水池(機器収納盤内)	分電盤/製番03L-D1948-1	2009	内外電機製作所
A36	-	005	E	上清水受水池	通信装置収納盤(クラウド監視装置収納)	受水池(機器収納盤内)	PJ.No.W1C-J1028210-03	2017	メタウォーター
A36	-	006	E	上清水受水池	ポンプ操作盤	受水池(機器収納盤内)	形式EPC2B7.5DL/製番S115423006	2009	荏原製作所
A36	-	007	M	上清水受水池	1号送水ポンプ	受水池(機器収納盤内)	型式25EVML18 64.0/製番P09740359.1/吐出量0.9L/s/全揚程141m/回転速度3600min-1	2009	荏原製作所
A36	-	008	M	上清水受水池	2号送水ポンプ	受水池(機器収納盤内)	型式25EVML18 64.0/製番P09740359.2/吐出量0.9L/s/全揚程141m/回転速度3600min-1	2009	荏原製作所
A39	-	001	E	西畑一班配水池(旧西畑一班中継ポンプ場)	引込開閉器盤	配水池		1997	
A39	-	002	M	西畑一班配水池(旧西畑一班中継ポンプ場)	配水池タンク	配水池	FRP4m2(旧ポンプ井を減圧水槽として利用)	1997	
A39	-	003	E	西畑一班配水池(旧西畑一班中継ポンプ場)	遠隔監視盤(遠方監視装置収納)	旧ポンプ室		2011	
A39	-	004	E	西畑一班配水池(旧西畑一班中継ポンプ場)	ポンプ操作盤(不使用、電源供給のみ)	旧ポンプ室	形式EPC2A5.5DLZ/製番PW837850	1997	荏原製作所
A39	-	005	A	西畑一班配水池(旧西畑一班中継ポンプ場)	旧ポンプ室		CB10m2	1997	
C1	-	001	C	西畑配水池	配水タンク	配水池	ステンレスパネルタンク/形式MP/容量6m3/製番04020110-01	2016	森松工業
A41	-	001	E	西畑茂原受水池	引込開閉器盤	ポンプ場		2007	
A41	-	002	C	西畑茂原受水池	受水タンク	ポンプ場	ステンレスパネルタンク/形式MP/容量1.2m3/製番04014522-02	2006	森松工業
A41	-	003	E	西畑茂原受水池	電灯分電盤	ポンプ室	分電盤/製番BN565ZFA	2007	松下電工
A41	-	004	E	西畑茂原受水池	通信装置収納盤(クラウド監視装置収納)	ポンプ室	PJ.No.W1C-J1028210-02	2017	メタウォーター
A41	-	005	E	西畑茂原受水池	レベルスイッチ収納箱	ポンプ室	製番T6F398	2007	内外電機製作所
A41	-	006	E	西畑茂原受水池	ポンプ操作盤	ポンプ室	形式EPC2B3.7DL	2007	荏原製作所
A41	-	007	M	西畑茂原受水池	1号送水ポンプ	ポンプ室	型式25EVML18-64.0/製番P07719343.1/吐出量0.04m3/min/全揚程180m/回転速度3600min-1	2007	荏原製作所
A41	-	008	M	西畑茂原受水池	2号送水ポンプ	ポンプ室	型式25EVML18-64.0/製番P07719343.2/吐出量0.04m3/min/全揚程180m/回転速度3600min-1	2007	荏原製作所
A41	-	009	M	西畑茂原受水池	1号サージタンク	ポンプ室	ステンレス製/WH-39	2007	日立金属
A41	-	010	M	西畑茂原受水池	2号サージタンク	ポンプ室	ステンレス製/WH-39	2007	日立金属
A41	-	011	A	西畑茂原受水池	ポンプ室		CB10m2	2007	
A41	-	012	M	西畑茂原受水池	薬注ユニット	ポンプ室	Y-50K/形式1806		オーヤラックス
A41	-	013	M	西畑茂原受水池	薬注ポンプ	ポンプ室	EHN-B11VC1MR-55/製番M121720595		イワキ
A42	-	001	C	西畑茂原配水池	配水タンク	配水池	ステンレスパネルタンク/形式MP/容量27.6m3/製番04014522-01	2007	森松工業
A44	-	001	C	幡天神配水池	配水池	配水池	ステンレスパネルタンク型式品番MP/内容積20m ³ /2500×4000×2500H/製造番号04021499-01	2019	森松工業
A44	-	002	E	幡天神配水池	取引用計器箱(遠方監視装置収納)	配水池	品番BPC4820V	2019	パナソニック

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年度	メーカー名
		001	E	神野々流量計室	取引用計器箱	流量計室		2017	
		002	E	神野々流量計室	流量計盤(クラウド監視装置収納)	流量計室	分電盤/製番N73391	2017	日東工業
		003	K	神野々流量計室	配水流量計	流量計室	超音波式流量計	2017	富士電機

事業名:旧高野口町水道事業

番号		工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年数	メーカー名
B2	001	E	西部低区配水池	引込開閉器盤	配水池		2004	
B2	002	C	西部低区配水池	配水池(旧)(2020年度廃止予定)	配水池	PC1,500m3	1969	
B2	003	K	西部低区配水池	配水池水位計(2020年度廃止予定)	配水池	投げ込み式/型式X-ERT/製番3905986	1982	日立製作所
B2	004	C	西部低区配水池	配水池(新)	配水池	PC1,500m3	2004	
B2	005	K	西部低区配水池	配水池水位計	配水池	投げ込み式/型式X-ERT-52W	2004	日立製作所
B2	006	M	西部低区配水池	配水池流量制御弁	配水池	φ400	1994	
B2	007	M	西部低区配水池	配水池水位調整弁	配水池	φ400	1994	
B2	008	M	西部低区配水池	1号送水ポンプ	ポンプ室	型式GMN-CH/型番100X3-6185/製番H94272351J/吐出量1.15m3/min/全揚程55m/回転速度1800rpm	1994	日立製作所
B2	009	M	西部低区配水池	2号送水ポンプ	ポンプ室	型式GMN-CH/型番100X3-6185/製番H94272352J/吐出量1.15m3/min/全揚程55m/回転速度1800rpm	1994	日立製作所
B2	010	M	西部低区配水池	1号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ100製番941017-1LTKD-01/製番9410NB561-1	1994	清水合金製作所
B2	011	M	西部低区配水池	2号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ100製番941017-1LTKD-01/製番9410NB561-2	1994	清水合金製作所
B2	012	M	西部低区配水池	流入弁	ポンプ室		1994	
B2	013	E	西部低区配水池	計装盤	ポンプ室	型式CD-XX/製番5844-3	1984	日立製作所
B2	014	E	西部低区配水池	流入制御弁盤	ポンプ室	型式CD-IM/製番5844-2	1984	日立製作所
B2	015	E	西部低区配水池	ポンプ盤1	ポンプ室	型式CD-IM/製番5844-1	1984	日立製作所
B3	001	E	西部高区配水池	引込開閉器盤	配水池		2007	
B3	002	E	西部高区配水池	電話保安器箱	配水池		2007	
B3	003	C	西部高区配水池	配水池	配水池	RC1,200m3	1985	
B3	004	M	西部高区配水池	緊急遮断弁	配水池	工番112074101 φ200	2012	前澤工業
B3	005	K	西部高区配水池	配水池水位計	電気室2F	検出器SL-180B 中継箱JB-483M 変換器PSB-180A-02/製番019X411(変換器は西部低区配水池)	2019	JFEアドバンテック
B3	006	E	西部高区配水池	緊急遮断弁操作盤	電気室1F	型式LCB/工番112074105/1	2012	前澤工業
B3	007	K	西部高区配水池	地震検出装置	電気室1F(緊急遮断弁操作盤内)	型式SCL-D/製番2529	2012	中部精機
B3	008	E	西部高区配水池	蓄電池・直流電源装置	電気室1F(緊急遮断弁操作盤内)	型名SGF1-24-7SWB24DATH/製番130919	2013	和晃技研
B3	009	E	西部高区配水池	西部高区配水池送水ポンプ盤	電気室1F	製番802301	2007	サンダー電機
B3	010	E	西部高区配水池	計装テレメータ盤(クラウド監視装置収納)	電気室1F		2007	ピーエス三菱
B3	011	E	西部高区配水池	UPS	電気室1F(計装テレメータ盤内)	型式FW-V10-0.7K/製番X82121080 HE	2007	三菱電機
B3	012	E	西部高区配水池	計装盤	電気室1F	型式CD-XX/製番5844-4	1984	日立製作所
B3	013	M	西部高区配水池	床排水ポンプ	ポンプ室B1F	型式LB-250A-62/吐出量0.10m3/min/全揚程6m	2020	鶴見製作所
B3	014	M	西部高区配水池	緊急遮断弁用ユニット(不使用)	ポンプ室B1F		2012	松下電機
B3	015	M	西部高区配水池	緊急遮断弁(不使用)	ポンプ室B1F		2012	
B3	016	K	西部高区配水池	流量計	ポンプ室B1F	型式FMR-6WA 150/製番211843	1985	日立製作所
B3	017	M	西部高区配水池	1号送水ポンプ	ポンプ室B1F	型式65MS3 65.5/製番P08820513.1/吐出量0.28m3/min/全揚程45m/回転速度1800min-1	2008	荏原製作所
B3	018	M	西部高区配水池	2号送水ポンプ	ポンプ室B1F	型式65MS3 65.5/製番P08820513.2/吐出量0.28m3/min/全揚程45m/回転速度1800min-1	2008	荏原製作所
B4	001	E	北山ポンプ場	引込開閉器盤	ポンプ場		1998	
B4	002	C	北山ポンプ場	ポンプ井	ポンプ場	FRP	1998	
B4	003	E	北山ポンプ場	分電盤	ポンプ場		1998	
B4	004	E	北山ポンプ場	通信装置収納盤(クラウド監視装置収納)	ポンプ室	PJ.No.W1C-J1028210-	2017	メタウォーター
B4	005	E	北山ポンプ場	制御盤(ポンパー)	ポンプ場	制御盤/形式ECF3-7.5-AP/製番202257	1998	川本製作所
B4	006	M	北山ポンプ場	1号送水ポンプ	ポンプ場	多段タービンポンプ/形式KN2-506-C7.5/製番13D470168/吐出量0.125-0.4m3/min/全揚程87-67m	2012	川本製作所
B4	007	M	北山ポンプ場	2号送水ポンプ	ポンプ場	多段タービンポンプ/形式KN2-506-C7.5/製番13D470168/吐出量0.125-0.4m3/min/全揚程87-67m	2012	川本製作所
B4	008	M	北山ポンプ場	アキュムレータ	ポンプ場		1998	川本製作所
B5	001	E	田原第1中継ポンプ場	引込開閉器盤	ポンプ場		1982	
B5	002	E	田原第1中継ポンプ場	保安器盤(不使用)	ポンプ場		1982	
B5	003	C	田原第1中継ポンプ場	ポンプ井	ポンプ場	RC35m3	1982	
B5	004	K	田原第1中継ポンプ場	ポンプ井水位計	ポンプ場	型式X-ERT-32W/製番390544E	1982	日立製作所
B5	005	E	田原第1中継ポンプ場	ポンプ盤	ポンプ室		1982	日立製作所
B5	006	E	田原第1中継ポンプ場	計装盤(クラウド監視装置収納)	ポンプ室		1982	日立製作所
B5	007	E	田原第1中継ポンプ場	残留塩素計盤	ポンプ室	製番971842	1982	日立製作所
B5	008	M	田原第1中継ポンプ場	1号送水ポンプ	ポンプ室		1982	電業社
B5	009	M	田原第1中継ポンプ場	2号送水ポンプ	ポンプ室	型式65MF(J1)-R3-M/製番1103188-1/吐出量0.45m3/min/全揚程70m/回転速度1735min-1/軸受620811/6208ZZ	1982	電業社
B5	010	M	田原第1中継ポンプ場	1号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ65製番2X-5233-2形式LTKD-01/製番B711047-2	1982	森田鉄工所
B5	011	M	田原第1中継ポンプ場	2号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ65製番2X-5233-2形式LTKD-01/製番B711047-1	1982	森田鉄工所
B5	012	M	田原第1中継ポンプ場	次亜貯留槽	ポンプ室	型式Y1-500/製番720	1982	オーヤラックス
B5	013	M	田原第1中継ポンプ場	次亜注入ポンプ	ポンプ室	型式CF-1/製番4986/吐出量34cc/min	1982	オーヤラックス
B5	014	M	田原第1中継ポンプ場	流入弁	ポンプ室	(主弁)φ100 (副弁)電動ボールバルブ/型式5EM2-S2W/製番W1250174	1982	アイエス工業所
B5	015	A	田原第1中継ポンプ場	ポンプ室		32.6m2	1982	
B6	001	E	田原第1配水池	引込開閉器盤	配水池		1982	
B6	002	C	田原第1配水池	配水池	配水池	RC279m3	1982	

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置年数	メーカー名
B6	―	003	K	田原第1配水池	配水池水位計	配水池		1982	
B6	―	004	E	田原第1配水池	第1配水池計装盤	計装室		1982	
B6	―	005	K	田原第1配水池	流量計	計装室	型式FMR-6W-100/製番390544	1982	日立製作所
B7	―	001	E	田原第2中継ポンプ場	引込開閉器盤	ポンプ場		1982	
B7	―	002	E	田原第2中継ポンプ場	保安器盤(不使用)	ポンプ場		1982	
B7	―	003	C	田原第2中継ポンプ場	ポンプ井	ポンプ場	RC6m3	1982	
B7	―	004	K	田原第2中継ポンプ場	ポンプ井水位計	ポンプ場	型式EDR-71製番390546	1982	日立金属
B7	―	005	E	田原第2中継ポンプ場	ポンプ盤	ポンプ室	形式SDD-AM型番9719D1	1982	日立製作所
B7	―	006	E	田原第2中継ポンプ場	計装盤(クラウド監視装置収納)	ポンプ室	形式SDD-AM型番9719D2	1982	日立製作所
B7	―	007	M	田原第2中継ポンプ場	1号送水ポンプ	ポンプ室	型式JD-EFOUP-KK/型番50X40C-67.5/製番H20501901-1/吐出量0.25m3/min/全揚程62m	1982	日立製作所
B7	―	008	M	田原第2中継ポンプ場	2号送水ポンプ	ポンプ室	型式JD-EFOUP-KK/型番50X40C-67.5/製番H20501901-2/吐出量0.25m3/min/全揚程62m	1982	日立製作所
B7	―	009	M	田原第2中継ポンプ場	1号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ50製番2X-5233-1LTKD-01製番B711046-2	1982	森田鉄工
B7	―	010	M	田原第2中継ポンプ場	2号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	スルース弁φ50製番2X-5233-1LTKD-01製番B711046-1	1982	森田鉄工
B7	―	011	M	田原第2中継ポンプ場	流入弁	ポンプ室	φ100	1982	森田鉄工
B7	―	012	A	田原第2中継ポンプ場	ポンプ室		10m2	1982	
B8	―	001	E	田原第2配水池	引込開閉器盤	配水池		1982	
B8	―	002	E	田原第2配水池	保安器盤	配水池		1982	
B8	―	003	C	田原第2配水池	配水池	配水池	RC68m3	1982	
B8	―	004	K	田原第2配水池	配水池水位計	配水池	型式EDR-71製番390547	1982	
B8	―	005	E	田原第2配水池	第2配水池計装盤	ポンプ室	形式SDD-AM型番9719S1	1982	日立製作所
B8	―	006	E	田原第2配水池	ポンプ盤	ポンプ室		1982	
B8	―	007	M	田原第2配水池	1号送水ポンプ	ポンプ室	型式50MS 667.5/製番T0432362AY/吐出量160-315L/min/全揚程97.2-78.0m/回転速度1800min-1	2005	荏原製作所
B8	―	008	M	田原第2配水池	2号送水ポンプ	ポンプ室	型式50MS 6/製番TP32362-A1/吐出量0.2-0.315m3/m/全揚程92-72m/回転速度1800min-1	2005	荏原製作所
B8	―	009	M	田原第2配水池	1号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	型式LTKD-01/製番JU0504008901-1	2005	西部電機
B8	―	010	M	田原第2配水池	2号送水ポンプ吐出弁	ポンプ室	型式LTKD-01/製番JU0504008901-2	2005	西部電機
B8	―	011	K	田原第2配水池	流量計	ポンプ室	型式EDR-71-2W/工番390547	1982	日立製作所
B9	―	001	E	大野配水池	引込開閉器盤	配水池		2008	ピーエス三菱
B9	―	002	E	大野配水池	保安器盤	配水池		2008	ピーエス三菱
B9	―	003	C	大野配水池	配水池	配水池	RC200m3	2008	
B9	―	004	K	大野配水池	配水池水位計	配水池	検出器SL-130B-01 中継箱JB-433M 変換器PSB130A/製番008X296	2008	JFEアドバンテック
B9	―	005	E	大野配水池	大野配水池計装・テレメータ盤	計装室	検出器MGG 11F-080	2008	ピーエス三菱
B9	―	006	E	大野配水池	ミニUPS	計装室(大野配水池計装・テレメータ盤内)	型式FW-V10-0.7K 0.7kVA	2008	三菱電機
B9	―	007	K	大野配水池	流量計	計装室		2008	アズビル
B10	―	001	E	信太配水池	引込開閉器盤	配水池	製作番号SOMS-252B	2016	
B10	―	002	E	信太配水池	保安器盤	配水池		2016	
B10	―	003	C	信太配水池	配水池	配水池	RC200m3	1986	
B10	―	004	K	信太配水池	配水池水位計	配水池		1986	
B10	―	005	E	信太配水池	計装盤	計装室	型式CD-LT/製番6092-2	1985	日立製作所
B10	―	006	K	信太配水池	配水池流量計	計装室	型式FMR-6WA-80/製番256698	1985	日立製作所
B10	―	007	K	信太配水池	配水池残留塩素計	計装室	型式HR-200RT/製番U0785HV4	2019	HORIBA
B10	―	008	E	信太配水池	九重送水ポンプ盤	ポンプ室	製造番号150653	2016	峰制工
B10	―	009	E	信太配水池	計装テレメータ盤	ポンプ室	製造番号150653	2016	峰制工
B10	―	010	M	信太配水池	1号九重送水ポンプ	ポンプ室	4OMSH6611B/製造番号P15820291.1/吐出し量0.06m3/min全揚程180m出力11kw	2016	峰制工
B10	―	011	M	信太配水池	2号九重送水ポンプ	ポンプ室	4OMSH6611B/製造番号P15820291.2/吐出し量0.06m3/min全揚程180m出力11kw	2016	峰制工
B10	―	012	M	信太配水池	床排水ポンプ	ポンプ室	型式LB-250A-62/吐出量0.10m3/min/全揚程6m	2020	鶴見製作所
B10	―	013	A	信太配水池	ポンプ室			2016	
D1	―	001	E	九重配水池	引込盤	配水池		2001	
D1	―	002	E	九重配水池	保安器盤	配水池		2001	
D1	―	003	M	九重配水池(不使用)	1号急速ろ過機	配水池	設備休止	2001	
D1	―	004	M	九重配水池(不使用)	2号急速ろ過機	配水池	設備休止	2001	
D1	―	005	M	九重配水池(不使用)	1号流入弁	配水池	設備休止	2001	
D1	―	006	M	九重配水池(不使用)	2号流入弁	配水池	設備休止	2001	
D1	―	007	C	九重配水池	配水池	配水池	SUS84m3	2001	
D1	―	008	K	九重配水池	配水池水位計	配水池	型式ELR200R/製番1213888	2001	日立製作所
D1	―	009	K	九重配水池	配水流量計	配水池	型式FMR204U-80/製造番号1213889	2001	
D1	―	010	E	九重配水池(不使用)	逆洗起動盤	配水池	設備休止	2001	
D1	―	011	M	九重配水池(不使用)	1号逆洗起動弁	配水池	設備休止	2001	
D1	―	012	M	九重配水池(不使用)	2号逆洗起動弁	配水池	設備休止	2001	
D1	―	013	E	九重配水池	計装テレメータ盤	電気室	型式SD 製造番号M74444C3	2002	日立製作所
D1	―	014	M	九重配水池	次亜貯槽タンク	電気室	型式YT-100B/M.F.G.No.28817/CODE No.306-0115-0	2016	オーヤラックス
D1	―	015	M	九重配水池	1号次亜注入ポンプ	電気室	型式FSP-1S/吐出量30ml/min/全揚程100m/製造番号2548	2016	オーヤラックス

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年数	メーカー名
D1	＝	016	M	九重配水池	2号次亜注入ポンプ	電気室	型式FSP-1S/吐出量30ml/min/全揚程100m/製造番号2548	2016	
D1	＝	017	K	九重配水池	残留塩素計	電気室	型式FRD-Ⅱ/製番	2016	オーヤラックス
D1	＝	018	E	九重配水池	テレメータ盤(クラウド監視装置収納)	電気室	製造番号150653	2016	オーヤラックス
D1	＝	019	E	九重配水池	ミニUPS	電気室(テレメータ盤内)	型式THA3000-10	2016	GSユアサ
D1	＝	020	E	九重配水池	次亜注入装置操作盤	電気室	型式OST-CWC/O/製造番号6170	2016	オーヤラックス
		001	E	平山城流量計室	取引用計器箱	流量計室		2018	
		002	E	平山城流量計室	流量計盤(クラウド監視装置収納)	流量計室	分電盤/製番N751586	2018	日東工業
		003	K	平山城流量計室	配水流量計	流量計室	超音波式流量計φ150 検出器FSS/変換器FSV	2018	富士電機
		001	E	応其城流量計室	取引用計器箱	流量計室		2019	
		002	E	応其城流量計室	流量計盤(クラウド監視装置収納)	流量計室	分電盤/製番N763026	2019	日東工業
		003	K	応其城流量計室	配水流量計	流量計室	超音波式流量計	2019	富士電機
		001	E	東部流量計室	取引用計器箱	流量計室		2020	
		002	E	東部流量計室	流量計盤(クラウド監視装置収納)	流量計室	分電盤/製番N771311	2020	日東工業
		003	K	東部流量計室	配水流量計	流量計室	超音波式流量計	2020	富士電機

事業名：嵯峨谷第 1 飲料水供給施設

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年数2	メーカー名
E1	―	001	E	嵯峨谷第一飲料水供給施設	引込盤	配水池		2001	
E1	―	002	E	嵯峨谷第一飲料水供給施設	保安器盤	配水池		2001	
E1	―	003	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	1号急速ろ過機	配水池		2001	
E1	―	004	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	2号急速ろ過機	配水池		2001	
E1	―	005	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	1号流入弁	配水池		2001	
E1	―	006	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	2号流入弁	配水池		2001	
E1	―	007	C	嵯峨谷第一飲料水供給施設	配水池	配水池	SUS84m3	2001	
E1	―	008	K	嵯峨谷第一飲料水供給施設	配水池水位計	配水池	検出器LP009 中継箱LR009 ディストリビュータAVP-DBZ-20C-A	2015	愛知時計電機
E1	―	009	K	嵯峨谷第一飲料水供給施設	取水流量計	配水池		2001	
E1	―	010	K	嵯峨谷第一飲料水供給施設	配水流量計	配水池		2001	
E1	―	011	E	嵯峨谷第一飲料水供給施設	逆洗起動盤	配水池		2001	
E1	―	012	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	1号逆洗起動弁	配水池		2001	
E1	―	013	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	2号逆洗起動弁	配水池		2001	
E1	―	014	E	嵯峨谷第一飲料水供給施設	計装テレメータ盤	電気室	型式SD-AM/製番M74444C1	2001	日立製作所
E1	―	015	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	PAC貯槽タンク	電気室	型式YT-50B/型番25092	2001	オーヤラックス
E1	―	016	K	嵯峨谷第一飲料水供給施設	PAC貯槽タンク液位計	電気室		2001	
E1	―	017	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	1号PAC注入ポンプ	電気室	型式FSP-1A/製番4959/吐出量0～30mL/min	2018	オーヤラックス
E1	―	018	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	2号PAC注入ポンプ	電気室	型式FSP-1A/製番2494/吐出量0～30mL/min	2015	オーヤラックス
E1	―	019	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	次亜貯槽タンク	電気室		2001	
E1	―	020	K	嵯峨谷第一飲料水供給施設	次亜貯槽タンク液位計	電気室		2001	
E1	―	021	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	1号次亜注入ポンプ	電気室	型式FSP-1A/製番4958/吐出量0～30mL/min	2018	オーヤラックス
E1	―	022	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	2号次亜注入ポンプ	電気室	型式FSP-1A/製番2495/吐出量0～30mL/min	2015	オーヤラックス
E1	―	023	K	嵯峨谷第一飲料水供給施設	濁度計	電気室	型式AN450-3/製番11527710	2001	日立製作所
E1	―	024	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	濁度計用サンプリングポンプ(不使用)	電気室	型式W-P125J形/製番1000308	2001	日立製作所
E1	―	025	K	嵯峨谷第一飲料水供給施設	残留塩素計	電気室	型式AN465-3/製番11527711	2001	日立製作所
E1	―	026	E	嵯峨谷第一飲料水供給施設	引込盤	取水場		2001	
E1	―	027	C	嵯峨谷第一飲料水供給施設	取水井	取水場		2001	
E1	―	028	E	嵯峨谷第一飲料水供給施設	取水井ポンプ盤	取水場	型式HO-AM/製番M74444D1	2001	日立製作所
E1	―	029	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	1号取水ポンプ	取水場		2001	
E1	―	030	M	嵯峨谷第一飲料水供給施設	2号取水ポンプ	取水場		2001	

事業名：嵯峨谷第 2 飲料水供給施設

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年数2	メーカー名
F1	─	001	E	嵯峨谷第二飲料水供給施設	引込盤	配水池		2001	
F1	─	002	E	嵯峨谷第二飲料水供給施設	保安器盤	配水池		2001	
F1	─	003	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	1号急速ろ過機	配水池		2001	
F1	─	004	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	2号急速ろ過機	配水池		2001	
F1	─	005	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	1号流入弁	配水池		2001	
F1	─	006	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	2号流入弁	配水池		2001	
F1	─	007	C	嵯峨谷第二飲料水供給施設	配水池	配水池	SUS84m3	2001	
F1	─	008	K	嵯峨谷第二飲料水供給施設	配水池水位計	配水池	検出器LP009S 中継箱LR009 ディストリビュータASP-DBZ-AC-A/製番171099S	2018	愛知時計電機
F1	─	009	K	嵯峨谷第二飲料水供給施設	取水流量計	配水池		2001	
F1	─	010	K	嵯峨谷第二飲料水供給施設	配水流量計	配水池		2001	
F1	─	011	E	嵯峨谷第二飲料水供給施設	逆洗起動盤	配水池		2001	
F1	─	012	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	1号逆洗起動弁	配水池		2001	
F1	─	013	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	2号逆洗起動弁	配水池		2001	
F1	─	014	E	嵯峨谷第二飲料水供給施設	計装テレメータ盤	電気室	型式SD-AM/製番M74444C2	2001	日立製作所
F1	─	015	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	PAC貯槽タンク	電気室	型式YT-50B/型番25094	2001	オーヤラックス
F1	─	016	K	嵯峨谷第二飲料水供給施設	PAC貯槽タンク液位計	電気室		2001	
F1	─	017	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	1号PAC注入ポンプ	電気室	型式FSP-1A/製番4349/吐出量0～30mL/min	2017	オーヤラックス
F1	─	018	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	2号PAC注入ポンプ	電気室	型式NSP-1A-2L/製番12883/吐出量22.8mL/min	2001	オーヤラックス
F1	─	019	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	次亜貯槽タンク	電気室		2001	
F1	─	020	K	嵯峨谷第二飲料水供給施設	次亜貯槽タンク液位計	電気室		2001	
F1	─	021	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	1号次亜注入ポンプ	電気室	型式FSP-1A/製番4348/吐出量0～30mL/min	2017	オーヤラックス
F1	─	022	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	2号次亜注入ポンプ	電気室	型式NSP-1A-2L/製番12885/吐出量22.8mL/min	2001	オーヤラックス
F1	─	023	K	嵯峨谷第二飲料水供給施設	濁度計	電気室	型式AN465-3/製番1152771	2001	日立製作所
F1	─	024	K	嵯峨谷第二飲料水供給施設	残留塩素計	電気室	型式AN465-3/製番1152772	2001	日立製作所
F1	─	025	M	嵯峨谷第二飲料水供給施設	残留塩素計用サンプリングポンプ(不使用)	電気室	型式W-P125J形/製番1000310	2001	日立製作所
F1	─	026	C	嵯峨谷第二飲料水供給施設	取水井	取水場		2001	

事業名：竹尾飲料水供給施設

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年数2	メーカー名
G1	─	001	E	竹尾飲料水供給施設	引込盤	配水池		2001	
G1	─	002	E	竹尾飲料水供給施設	保安器盤	配水池		2001	
G1	─	003	M	竹尾飲料水供給施設	1号急速ろ過機	配水池		2001	
G1	─	004	M	竹尾飲料水供給施設	2号急速ろ過機	配水池		2001	
G1	─	005	M	竹尾飲料水供給施設	1号流入弁	配水池		2001	
G1	─	006	M	竹尾飲料水供給施設	2号流入弁	配水池		2001	
G1	─	007	C	竹尾飲料水供給施設	配水池	配水池		2001	
G1	─	008	K	竹尾飲料水供給施設	配水池水位計	配水池	検出器SL-232B 中継箱JB-424M/製番0191438(ディストリビュータは既設使用:日立200DL)	2018	JFEアドバンテック
G1	─	009	K	竹尾飲料水供給施設	取水流量計	配水池		2001	
G1	─	010	K	竹尾飲料水供給施設	配水流量計	配水池		2001	
G1	─	011	E	竹尾飲料水供給施設	逆洗起動盤	配水池		2001	
G1	─	012	M	竹尾飲料水供給施設	1号逆洗起動弁	配水池		2001	
G1	─	013	M	竹尾飲料水供給施設	2号逆洗起動弁	配水池		2001	
G1	─	014	E	竹尾飲料水供給施設	計装テレメータ盤	電気室	型式SD-AM/製番M74444C4	2001	日立製作所
G1	─	015	M	竹尾飲料水供給施設	PAC貯槽タンク	電気室	型式OMU Y-100K/型番1597	2001	
G1	─	016	K	竹尾飲料水供給施設	PAC貯槽タンク液位計	電気室		2001	
G1	─	017	M	竹尾飲料水供給施設	1号PAC注入ポンプ	電気室	型式FSP-1A/製番3615/吐出量0～30mL/min	2016	オーヤラックス
G1	─	018	M	竹尾飲料水供給施設	2号PAC注入ポンプ	電気室	型式FSP-1A/製番6863/吐出量0～30mL/min	2019	オーヤラックス
G1	─	019	M	竹尾飲料水供給施設	次亜貯槽タンク	電気室	型式YT-50B/型番25089	2001	オーヤラックス
G1	─	020	K	竹尾飲料水供給施設	次亜貯槽タンク液位計	電気室		2001	
G1	─	021	M	竹尾飲料水供給施設	1号次亜注入ポンプ	電気室	型式FSP-1A/製番3614/吐出量0～30mL/min	2016	オーヤラックス
G1	─	022	M	竹尾飲料水供給施設	2号次亜注入ポンプ	電気室	型式NSP-1A/製番6862/吐出量0～30mL/min	2019	オーヤラックス
G1	─	023	K	竹尾飲料水供給施設	濁度計	電気室	型式AN465-3/製番1152777	2001	日立製作所
G1	─	024	M	竹尾飲料水供給施設	濁度計用サンプリングポンプ(不使用)	電気室		2001	日立製作所
G1	─	025	K	竹尾飲料水供給施設	残留塩素計	電気室	型式AN465-3/製番1152778	2001	日立製作所
G1	─	026	M	竹尾飲料水供給施設	残留塩素計用サンプリングポンプ(不使用)	電気室	型式W-P125J形/製番1000302	2001	日立製作所
G1	─	027	C	竹尾飲料水供給施設	取水井	取水場		2001	

事業名：杉尾簡易飲料水供給施設

番号			工種	施設名	設備名	設置場所	設備仕様	設置 年数2	メーカー名
		001	E	杉尾簡易飲料水供給施設	引込開閉器盤	配水池		2009	
		002	M	杉尾簡易飲料水供給施設	原水槽	配水池	丸形タンク PE製 500L	2009	ダイライト
		003	C	杉尾簡易飲料水供給施設	配水池	配水池			
		004	K	杉尾簡易飲料水供給施設	配水池水位計	配水池	投込式 0～3m	2009	ハイネット
		005	E	杉尾簡易飲料水供給施設	動力計装盤	配水池		2009	磯村豊水機工
		006	E	杉尾簡易飲料水供給施設	膜ろ過装置制御盤	配水池(動力計装盤内)		2009	磯村豊水機工
		007	E	杉尾簡易飲料水供給施設	水質計器盤	配水池		2009	磯村豊水機工
		008	K	杉尾簡易飲料水供給施設	原水濁度計	配水池(水質計器盤内)	自立型 散乱光式 0-200度	2009	マイクロテック
		009	K	杉尾簡易飲料水供給施設	残留塩素濃度計	配水池(水質計器盤内)	自立型 ポーラログラフ法 静止3点式	2009	マイクロテック
		010	M	杉尾簡易飲料水供給施設	サンプリングポンプ	配水池(水質計器盤内)	時給式定流量型 単相100V 0.15kW 16L/min	2009	川本ポンプ
		011	C	杉尾簡易飲料水供給施設	膜ろ過装置室	配水池		2009	磯村豊水機工
		012	K	杉尾簡易飲料水供給施設	オリフィス流量計(原水)	配水池(膜ろ過装置室内)	水平配管型 SUS304 5-100L/min	2009	日本フローセル
		013	M	杉尾簡易飲料水供給施設	原水ポンプ×2台	配水池(膜ろ過装置室内)	渦巻きポンプ 3相200V 0.55kW	2009	荏原テクノサーブ
		014	M	杉尾簡易飲料水供給施設	膜モジュール×2ヶ	配水池(膜ろ過装置室内)	外圧式 PVDF ろ過面積29m2/本 孔径0.01μm	2009	東レ
		015	K	杉尾簡易飲料水供給施設	ろ過水流量計×2台	配水池(膜ろ過装置室内)	電磁式 SCS13 5-100L/min	2009	キーエンス
		016	K	杉尾簡易飲料水供給施設	逆洗水流量計	配水池(膜ろ過装置室内)	電磁式 SCS13 5-100L/min	2009	キーエンス
		017	M	杉尾簡易飲料水供給施設	ろ過流量調整弁×2台	配水池(膜ろ過装置室内)	固定式 15A 90mm*32mm 3-10L/min	2009	東京計装
		018	K	杉尾簡易飲料水供給施設	循環水流量計×2台	配水池(膜ろ過装置室内)	電磁式 SCS13 0.5-10L/min	2009	キーエンス
		019	K	杉尾簡易飲料水供給施設	ろ過水濁度計×2台	配水池(膜ろ過装置室内)	フレーム据付型 レーザー式 0.0001度	2009	マイクロテック
		020	M	杉尾簡易飲料水供給施設	次亜塩貯槽	配水池(膜ろ過装置室内)	角型タンク PE製 50L	2009	ダイライト
		021	M	杉尾簡易飲料水供給施設	後次亜注入ポンプ×2台	配水池(膜ろ過装置室内)	ダイヤフラム式 PTFE 28mL/min	2009	タクミナ
		022	M	杉尾簡易飲料水供給施設	逆洗次亜注入ポンプ	配水池(膜ろ過装置室内)	ダイヤフラム式 PTFE 28mL/min	2009	タクミナ
		023	M	杉尾簡易飲料水供給施設	逆洗ポンプ×2台	配水池(膜ろ過装置室内)	渦巻きポンプ 3相200V 0.75kW	2009	荏原テクノサーブ
		024	M	杉尾簡易飲料水供給施設	逆洗水槽	配水池(膜ろ過装置室内)	角型タンク SUS304 400L(W1200*L300*H1200)	2009	環水工房
		025	M	杉尾簡易飲料水供給施設	コンプレッサ	配水池(膜ろ過装置室内)	オイルフリー式 3相200V 0.54kW max0.8MPa	2009	日立産機
		026	K	杉尾簡易飲料水供給施設	圧力計(ろ過前)×2ヶ	配水池(膜ろ過装置室内)	隔膜式 0～1.0MPa	2009	キーエンス
		027	K	杉尾簡易飲料水供給施設	圧力計(ろ過後)×2ヶ	配水池(膜ろ過装置室内)	隔膜式 0～1.0MPa	2009	キーエンス
		028	M	杉尾簡易飲料水供給施設	空気作動式弁用電磁弁	配水池(膜ろ過装置室内)		2009	ピスコ
		029	C	杉尾簡易飲料水供給施設	取水井	取水場			