

令和8年度 水質基準項目等検査結果

採水地点:橋本市学文路1309番地先給水栓(橋本市浄水場配水系:浄水)

項目	基準値	令和8年4月	5月	6月	7月
水温	基準なし(℃)	15	20	22	25
一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム 及び その化合物	0.003 mg/L 以下		<0.0003		
セレン 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
鉛 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
ヒ素 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下		<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下		<0.004		
シアン化物イオン 及び 塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001		
硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.4	0.6	0.4	0.3
フッ素 及び その化合物	0.8 mg/L 以下		0.13		
ホウ素 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.09		
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.005	0.022	0.030	0.039
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		<0.003		
ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.004	0.004	0.003	0.003
臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.015	0.037	0.043	0.053
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.010		
ブromジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006	0.011	0.010	0.011
ブromホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008		
亜鉛 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
アルミニウム 及び その化合物	0.2 mg/L 以下		0.04		
鉄 及び その化合物	0.3 mg/L 以下		<0.03		
銅 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
ナトリウム 及び その化合物	200 mg/L 以下		8.4		
マンガン 及び その化合物	0.05 mg/L 以下		<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L 以下	11	12	9.8	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下		44		
蒸発残留物	500 mg/L 以下		50		
ジオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5	0.7	0.6	0.8
pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.8	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1
濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.45	0.35	0.45	0.5
判定		適合	適合	適合	適合

令和8年度 水質基準項目等検査結果

採水地点:紀見峠集会所(橋本市浄水場配水系:浄水)

項目	基準値	令和8年4月	5月	6月	7月
水温	基準なし(℃)	16	19	22	24
一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	1	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム 及び その化合物	0.003 mg/L 以下		<0.0003		
セレン 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
鉛 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		0.002		
ヒ素 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下		<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下		<0.004		
シアン化物イオン 及び 塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001		
硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.4	0.6	0.4	0.3
フッ素 及び その化合物	0.8 mg/L 以下		0.10		
ホウ素 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.07		
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.007	0.017	0.030	0.037
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.004	0.004	0.003	0.003
臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.018	0.030	0.043	0.051
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.008		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007	0.009	0.010	0.011
ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008		
亜鉛 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
アルミニウム 及び その化合物	0.2 mg/L 以下		0.05		
鉄 及び その化合物	0.3 mg/L 以下		<0.03		
銅 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
ナトリウム 及び その化合物	200 mg/L 以下		9.6		
マンガン 及び その化合物	0.05 mg/L 以下		<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L 以下	11	11	10	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下		49		
蒸発残留物	500 mg/L 以下		49		
ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.6	0.7	0.6	0.7
pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.8	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1
濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.4	0.35	0.2	0.15
判定		適合	適合	適合	適合

令和8年度 水質基準項目等検査結果

採水地点: やっちゃん広場(橋本市浄水場配水系: 浄水)

項目	基準値	令和8年4月	5月	6月	7月
水温	基準なし(℃)	17	21	24	29
一般細菌	100 個/mL 以下	1	1	0	1
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム 及び その化合物	0.003 mg/L 以下		<0.0003		
セレン 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
鉛 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
ヒ素 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下		<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下		<0.004		
シアン化物イオン 及び 塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001		
硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.6	0.6	0.3	0.3
フッ素 及び その化合物	0.8 mg/L 以下		0.11		
ホウ素 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.010	0.009	0.022	0.021
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002	0.005	0.003	0.003
臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.018	0.022	0.034	0.033
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.005		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006	0.008	0.009	0.009
ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008		
亜鉛 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
アルミニウム 及び その化合物	0.2 mg/L 以下		0.05		
鉄 及び その化合物	0.3 mg/L 以下		<0.03		
銅 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
ナトリウム 及び その化合物	200 mg/L 以下		9.0		
マンガン 及び その化合物	0.05 mg/L 以下		<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L 以下	11	12	11	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下		45		
蒸発残留物	500 mg/L 以下		74		
ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.9	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.8	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度 以下	<1	<1	<1	<1
濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.35	0.3	0.35	0.25
判定		適合	適合	適合	適合

令和8年度 水質基準項目等検査結果

採水地点:西川浄化センター(橋本市浄水場配水系:浄水)

項目	基準値	令和8年4月	5月	6月	7月
水温	基準なし(℃)	19	21	26	29
一般細菌	100 個/mL 以下	1	1	0	1
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム 及び その化合物	0.003 mg/L 以下		<0.0003		
水銀 及び その化合物	0.0005 mg/L 以下		<0.00005		
セレン 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
鉛 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
ヒ素 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下		<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下		<0.004		
シアン化物イオン 及び 塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001		
硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.5	0.6	0.4	0.4
フッ素 及び その化合物	0.8 mg/L 以下		<0.08		
ホウ素 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	<0.004	<0.001	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.001	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及び ペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L 以下		<0.000005		
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.08		
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.005	0.017	0.035	0.045
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.005	0.005	0.003	0.003
臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.017	0.033	0.048	0.060
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.008		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.007	0.011	0.010	0.012
ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008		
亜鉛 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.01		
アルミニウム 及び その化合物	0.2 mg/L 以下		0.03		
鉄 及び その化合物	0.3 mg/L 以下		<0.03		
銅 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.01		
ナトリウム 及び その化合物	200 mg/L 以下		8.1		
マンガン 及び その化合物	0.05 mg/L 以下		<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L 以下	12	11	10	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下		40		
蒸発残留物	500 mg/L 以下		105		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下		<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下		<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L 以下		<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5	0.6	0.6	0.7
pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.5	7.8	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度 以下	<1	<0.5	<1	<1
濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.3	0.45	0.3	0.35
判定		適合	適合	適合	適合

令和8年度 水質基準項目等検査結果

採水地点:橋本市浄水場 浄水サンプリング栓(橋本市浄水場配水系:浄水)

項目	基準値	令和8年4月	5月	6月	7月
水温	基準なし(℃)	16	20	22	25
一般細菌	100 個/mL 以下	2	0	1	1
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム 及び その化合物	0.003 mg/L 以下		<0.0003		
水銀 及び その化合物	0.0005 mg/L 以下		<0.00005		
セレン 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
鉛 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
ヒ素 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下		<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下		<0.004		
シアン化物イオン 及び 塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001		
硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.5	0.5	0.3	0.3
フッ素 及び その化合物	0.8 mg/L 以下		<0.08		
ホウ素 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	<0.004	<0.001	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.001	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) 及び ペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L 以下		<0.000005		
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6 mg/L 以下		0.08		
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.006	0.003	0.022	0.023
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002	0.003	0.003	0.003
臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.012	0.011	0.033	0.035
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.004	0.005	0.008	0.009
ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.008		
亜鉛 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.01		
アルミニウム 及び その化合物	0.2 mg/L 以下		0.05		
鉄 及び その化合物	0.3 mg/L 以下		<0.03		
銅 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.01		
ナトリウム 及び その化合物	200 mg/L 以下		9.0		
マンガン 及び その化合物	0.05 mg/L 以下		<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L 以下	8.9	12	10	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下		47		
蒸発残留物	500 mg/L 以下		109		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下		<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下		<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L 以下		<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.8	0.5	0.9	1.0
pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度 以下	<1	<0.5	<1	<1
濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1 mg/L 以上	0.55	0.6	0.65	0.75
判定		適合	適合	適合	適合

令和8年度 水質基準項目等検査結果

採水地点:紀の川(取水口上流部)(橋本市浄水場配水系:原水)

項目	基準値(参考)	令和8年4月	5月	6月	7月
水温	基準なし(℃)	14	19	20	24
一般細菌	100 個/mL 以下	1,400	1,400	2,200	3,400
大腸菌	不検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム 及び その化合物	0.003 mg/L 以下		<0.0003		
水銀 及び その化合物	0.0005 mg/L 以下		<0.00005		
セレン 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
鉛 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
ヒ素 及び その化合物	0.01 mg/L 以下		<0.001		
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下		<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下		<0.004		
シアニ化物イオン 及び 塩化シアニ	0.01 mg/L 以下		<0.001		
硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.4	0.5	0.3	0.3
フッ素 及び その化合物	0.8 mg/L 以下		<0.08		
ホウ素 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.1		
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下		<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	<0.004	<0.001	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.001	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン 酸) 及び ペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L 以下		<0.000005		
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.01		
アルミニウム 及び その化合物	0.2 mg/L 以下		0.03		
鉄 及び その化合物	0.3 mg/L 以下		0.07		
銅 及び その化合物	1 mg/L 以下		<0.01		
ナトリウム 及び その化合物	200 mg/L 以下		7.7		
マンガン 及び その化合物	0.05 mg/L 以下		0.019		
塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.9	8.9	5.5	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下		45		
蒸発残留物	500 mg/L 以下		111		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下		<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001	0.000006	0.000001	0.000005
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下		<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L 以下		<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	1.4	1.1	1.3	1.7
pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度 以下	12	3.8	11	6
濁度	2 度 以下	2.1	1.9	2.1	0.8

原水なので水質基準値による判定は行いません。