

■合併処理浄化槽の保守点検の回数

処理方式	浄化槽の種類	回数
分離接触ばっ気方式	処理対象人員が20人以下	4か月に1回以上
嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 担体流動生物ろ過方式	処理対象人員が21人以上50人以下	3か月に1回以上
活性汚泥方式	—	1週間に1回以上
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式	1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽	1週間に1回以上
	2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽（1に掲げるものを除く）	2週間に1回以上
	3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽	3か月に1回以上

（参 考）

■単独処理浄化槽の保守点検の回数

処理方式	浄化槽の種類	回数
全ばっ気方式	処理対象人員が20人以下	3か月に1回以上
	処理対象人員が21人以上300人以下	2か月に1回以上
	処理対象人員が301人以上	1か月に1回以上
分離接触ばっ気方式	処理対象人員が20人以下	4か月に1回以上
分離ばっ気方式	処理対象人員が21人以上300人以下	3か月に1回以上
単純ばっ気方式	処理対象人員が301人以上	2か月に1回以上
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式		6か月に1回以上