

消防活動空地等設置届出書

年 月 日

橋本市消防本部
消防長 様

届出者住所
(開発者)
氏名

(署名又は記名押印)

都市計画法第33条、橋本市開発事業指導要綱第23条の規定に
基づき設置する消防活動空地を下記のとおり届け出ます。

記

開発場所			
工事内容			開発面積 m²
延べ面積	m ²	建築面積	m ² 棟 F
工事者	TEL ()		
連絡担当者	TEL ()		
<ol style="list-style-type: none"> 1 進入路及び消防活動空地の路面強度は車両重量20tに耐える構造。 2 消防活動空地へ進入するための進入路の幅員及び上部を4m以上確保。 3 消防活動空地の幅員は有効で6m以上確保。 4 乗り上げ段差は5cm以内とし、登坂部の角度は9%以内。 5 梯子車が伸梯する停車位置の勾配は2.5%以内とし、全長を12m以上確保。 6 消防活動空地は届出図面のとおり永久に維持管理する。 7 消防活動空地は常時消防車両が停車可能な状態にしておく。 8 消防活動空地の完成時に消防本部の検査を受ける。 9 消防活動空地の完成検査時に工程写真を提出。 			
* 受付欄			* 経過欄

- 備考 1. *印欄は記入しないこと。
 2. 添付図書 ① 付近見取図 ② 土地利用計画図 ③ 各階平面・立面図
 ④ 位置詳細図(進入路を図面に記入) ⑤ 進入路活動空地構造図
 (縦・横断面) ⑥ 姿図(架空線等の状況記入)